



.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	ST NY
6.01	KANCELÁ	11,2	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.02	KANCELÁ	16,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.03	KANCELÁ	16,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.04	KANCELÁ	28,2	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.05	.WC INV	4,6	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKŁAD
6.06	NEOBSAZENO				
6.07	STROJOVNÁ	1,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKŁAD
6.08	AJ.KUCHY KA	6,14	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.09	WC ŽENY	4,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKŁAD
6.10	WC MUŽI	7,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKŁAD
6.11	ÚKLID	1,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKŁAD
6.12	CHODBA - SKŁAD	28,0	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.13	DEPOZITÁ I	22,9	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.14	KANCELÁ	20,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.15	KANCELÁ	20,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.16	KANCELÁ	20,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.17	KANCELÁ	20,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.18	KANCELÁ	20,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.19	KANCELÁ	20,0	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
6.20	DEPOZITÁ II	15,4	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.21	CHODBA	30,8	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.22	CHODBA	52,3	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.23	SCHODIŠT A CHODBA CHUC A	20,9	KAMEN LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
6.24	SKŁAD	4,6	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
6.25	KANCELÁ	31,20	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA

POZNÁMKA  
Soustava: 3PE + N -50Hz, 230/400V/TN-C-S  
Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje  
Rozvody: Vodi e CYKY  
Sv tlo 3C 1,5  
Zásuvky 3C 2,5

Stoupací vedení "A"  
4B 16 - R-6.01  
CY 10 - R-6.01  
5C 2,5 - Výtah V2  
  
Stoupací vedení "D"  
4B 16 - R-6.02  
CY 10 - R-6.02  
4C 1,5 F.S. - servopohon  
4C 1,5 F.S. - poární tla tka

LEGENDA  
\* Rozmíst ní zásuvek podle požadavk  
dodavatele ajové kuchyn

S.r.o.

**ATELIER M**

ESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9  
I O:26697742 DI -CZ26697742  
TEL-FAX: 233 330 981  
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR  
ING.ARCH.L.MAT JOVSKÝ

VED.PROJEKTANT  
ING.NAD ZDA URBANOVÁ

PROJEKT  
PPROFESE  
ELEKTRO SILNOPROUD  
ZODP.PROJEKTANT  
ING.KAREL ERVENKA

INVESTOR  
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY  
VOR#ILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE  
UK - KAM REKONSTRUKCE  
KOLEJ ARNO#TA Z PARDUBIC  
VOR#ILSKÁ 1, PRAHA 1

M	ITKO
	1:75

VÝKRES	P DORYS 6N.P	E - 7A E - 7B
FAZE	DPS	ZAKÁZKY
	VIII.2016	415/2016