

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	UK SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC e.č. zakázky EDS 133D21E00-0034
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	Voršilská 1/144, 116 43 Praha 1
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Praze dne 22. 5. 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel se v textu zadávací dokumentace odkazuje na Přílohu č.6 Požadavky zadavatele na předložení vzorků, technických listů, která však není zveřejněna na profilu zadavatele. Žádáme o její doplnění.

Odpověď:

Avizovaná příloha č. 6 zadávací dokumentace byla zveřejněna v rámci profilu zadavatele na základě předchozího vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 2

V rámci bodu 2.9 Struktura nabídky, bod g) zadávací dokumentace není specifikováno zda-li má účastník technické listy a vzorky předkládat již v rámci podání nabídky nebo budou zadavatelem vyžadovány až po vybraném dodavateli při uzavírání smlouvy. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Bod 2.9 je doporučují bod řazení nabídky. Bod písm. g) bodu 2.9 se účastník odkáže pouze na projekt či VV. Předložení technických listů a vzorků bude až účastník na základě výzvy v souladu s § 104 odst. 1 zákona a bodu 10.5 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Jakým způsobem bude zadavatel hodnotit technické listy a vzorky od vybraného dodavatele, obdržené po odevzdání a hodnocení nabídek, když v případě neshody předložených techn. listů a vzorků s požadavky zadavatele už nebude možno upravovat svou nabídku, cenu apod.? Běžnou praxí je předkládání vzorků a technických listů v rámci prokázání technické kvalifikace účastníka v souladu s § 79 písm. k) a l) ZZVZ již při odevzdání nabídky v řádném termínu zadávacího řízení.

Odpověď:

Zadavatel nebude hodnotit technické listy a vzorky, ale posuzovat zdali splňují požadavky stanovené zadavatelem v rámci zadávacích podmínek.

Dotaz č. 4

V.4. Dodávka a montáž šikmé plošiny na schodišti ve vstupní hale - v zadání je uvedeno "provedení nerez x sklo"..... "kotvena do zdiva" Tyto dvě věci se navzájem VYLUČUJÍ. Pokud je totiž plošina kotvena na stěnu (přímo do zdiva), není skleněné výplně kam uchytit. Možnost je uchytit plošinu na sloupky, mezi ty sloupky dát skleněné výplně, ale za nimi bude zeď, takže ty výplně i tak budou mezi sloupky zbytečné, a pokud je možno kotvit plošinu do stěny, jak to máte uvedeno v požadavku, tak je zbytečné tam dávat sloupky. Žádáme o vyjasnění technické specifikace tak, aby plošina byla v reálu proveditelná.

Odpověď:

Materiálem nerez a sklo - pouze oddělení dráhy plošiny od osob na schodišti, na stěně bez skla.

Dotaz č. 5

V zadaném výkazu výměr je list 265/150k - SHZ pro serverovnu. K tomuto rozpočtu jsme však nenašli žádnou projektovou dokumentaci. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Ve výkresu D.1.4.6.1.1. je v místnosti 008 (serverovna) nakresleno umístění lahví s hasivem pro systém SHZ. V technické zprávě jsou popsány požadované parametry systému a ve výkazu výměr je specifikován počet lahví, množství hasiva, počet trysek. Ostatní aspekty (umístění trysek, vedení potrubí.....) jsou závislé na nabídnuté technologii.

Dotaz č. 6

Žádáme o bližší specifikaci pro položku, požadavek na technické parametry apod.

30	K	Nový lapák tuků	kpl	1,00
	P	Poznámka k položce: výkop pro nový lapák tuků 100 mm suššího betonu na základovou desku nového lapáku 2000 x 1400 mm dodávka nového lapáku tuků plastového NS10 typ OTP 10 + 2 poklopy do 3,5t rozměr 2600x1200x1510 mm dle ČSN EN 1825-1 včetně 2 ks poklopů 600x900 mm postupné obsypání poklopu zeminou a zároveň jeho napouštění čistou vodou nadezdění u poklopů KB bloky výška 300 mm betonáž 2 poklopů rozměrů 600x900 mm - 50 mm betonu		

Odpověď:

Technické parametry nutné k ocenění lapolu jsou uvedeny na výkrese č.9 - půdorys 1.NP – stavební část.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková