

| TABULKA MÍSTNOSTÍ |                     |                          |                    |                    |             |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| OZNÁČ.            | NÁZEV MÍSTNOSTI     | PLOCHA [m <sup>2</sup> ] | PODLAHA            | STĚNY              | STROPY      |
| 0201              | VÝTAHOVÁ ŠACHTA     | 3,91                     | PROTIPIŠAŠNÝ MATEŘ | PROTIPIŠAŠNÝ MATEŘ | —           |
| 0202              | MANIPULAČNÍ KORIDOR | 15,90                    | KERAMICKÁ DLAŽBA   | OMÍTKA + MALEBA    | PODHLÉD SDK |
| 0203              | CHODBA              | —                        | —                  | —                  | —           |
| 0204              | DILNA               | —                        | —                  | —                  | —           |
| 0205              | SOCIALNÍ ZÁZEMÍ     | —                        | —                  | —                  | —           |
| 0206              | ROZVODNA NN         | —                        | —                  | —                  | —           |
| 0207              | ROZVODNA NN         | —                        | —                  | —                  | —           |

Legenda elektro:

NI Sv. nouzové dvojčinné zářivkové 1x18W s piktoogramem, IP42 — die architektka

Poznámka :  
Provozní soustava : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S  
ovládaní : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU POUZE REFERENČNÍ !

REVITALIZACE PARTERU  
HLAVNÍ BUDOVY FFUK  
II. ETAPA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Místo stavby:     | Náměstí Jana Palacha 2<br>116 38, Praha 1   |
| Investor:         | Univerzita Karlova<br>Fakultní fakulta<br>Náměstí Jana Palacha 2<br>116 38, Praha 1<br>IČ: 002 102 08   |
| Kontaktní osoba:  | Ing. Jan Pešpíchal  |
| Stupeň PD:        | DZS   |
| Architekt:        | GL<br>GL Architekt s.r.o.<br>Bělohorská 21<br>100 01, Praha 5   |
| Projektant čísel: | MS Systems & Services s.r.o.<br>Křižkova 10<br>102 00 Praha 10, CZ<br>Kontroloval:<br>Ing. Milan Málek<br>Výpracoval :<br>Pavel Mohr, Josef Ott |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Číslo:                | F.1.4.e - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ<br>ELEKTROTECHNIKY |
| Příloha:              |   |
| ELEKTROINSTALACE 2.PP |   |
| Imfiko:               | 1 : 50  |
| Datum:                | 11/2013   |
| Paro:                 | Číslo přílohy: 02                                 |

