



Vysvětlení č. 2 pro část 2 veřejné zakázky

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) , s názvem

„U2 vybavení – Kancelářský a výukový nábytek“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@kolar-ak.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vnesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



Dotaz č. 5

Dotaz č. 1: Část 2 veřejné zakázky Kancelářský kontejner položka 023-11

Zadavatel v technické specifikaci interiéru/položky uvádí: „Materiál LTD tl. 18 mm, korpus s hranou ABS tl. 1 mm....“

Standardně jsou korpusy u nábytku (skříně, kontejnery, atd...) hranovány ABS hranou tl. 0,5 mm, což je zcela dostatečné pro kvalitní ošetření hran korpusů.

Dotaz zní: Uzná zadavatel provedení ABS hrany tl. 0,5 mm na korpusech kontejnerů?

Odpověď č. 5:

Zadavatel trvá na ABS 1 mm dle zadání, tedy ABS 0,5 mm na korpusech kontejnerů neuznává.

Dotaz č. 6

Dotaz č. 2: Část 2 veřejné zakázky Skřínka nízká, kombinovaná položka 030-11

Zadavatel v technické specifikaci interiéru/položky uvádí: „..., ostatní části jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm a hranou ABS 1 mm.“

Standardně jsou korpusy u nábytku (skříně, kontejnery, atd.) hranovány ABS hranou tl. 0,5 mm, což je zcela dostatečné pro kvalitní ošetření hran korpusů.

Dotaz zní: Uzná zadavatel provedení ABS hrany tl. 0,5 mm na korpusech skříní?

Odpověď č. 6:

Zadavatel trvá na ABS 1 mm dle zadání, tedy ABS 0,5 mm na korpusech skříní neuznává.

Dotaz č. 7

„Ve specifikaci interiéru je předepsána rektifikace v minimálním rozsahu 0-20 mm. Platí tento rozsah rektifikace pro veškerý nábytek, nebo pouze pro stoly? U skřínového nábytku uvádíte skrytou rektifikaci. Tyto skřínky mají dno o tl. 25 mm, zde nelze při skryté rektifikaci dosáhnout minimálního rozsahu 0-20 mm.“

Odpověď č. 7:

Ano, u skříní připouští zadavatel rektifikaci v menším rozsahu, minimálně 12 mm.

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodluhuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Vladimír Kolář
advokát