



Vysvětlení č. 1

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) , s názvem

„U2 vybavení – laboratorní nábytek“

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@kolar-ak.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



Dotaz č. 1

chybí popis standardu k níže uvedeným položkám:

N044 Mycí stůl, výlevka a deska nerez 600 x 600/900
N048 Mycí stůl, výlevka a deska nerez 600 x 800/900
N065 Mycí stůl, 2x výlevka a deska nerez 1200 x 800/900
N182 Skříňka dvířková 900 x 500/820
N191 Kontejner dvířkový 450 x 500/820
N193 Kontejner dvířkový se zásuvkou 600 x 500/680
N252 Regál kovový 900 x 500/2500
N256 Regál kovový 1000 x 500/2000
N284 Regál kovový 6400 x 400/2000
N294 Skříň na chemikálie 2240x 545/1850
N306 Pracovní linka s horními skříňkami, plná dvířka 900 x 500/1800

Odpověď č. 1

Standard N306 je ve výpisu chybně vypsán jako N304 (standard N304 je ve výpisu uveden dvakrát),
ale název standardu i popis jsou uvedeny správně viz níže.

A) N044 Mycí stůl, výlevka a deska nerez 600 x 600/900

N048 Mycí stůl, výlevka a deska nerez 600 x 800/900

N065 Mycí stůl, 2x výlevka a deska nerez 1200 x 800/900

N044, N048, N065 viz popis standardu N061/062,

název standardu: Mycí stůl, výlevka a deska nerez, police

- konstrukce stolu kovová vařená - nerez AISI 304, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů:
- pracovní deska:
- nerez AISI 304 prolamovaná
- výztuhy nerez
- police:
- spodní, nerez AISI 304
- výztuhy nerez
- výlevka:
- nerez AISI 304 vevařená 400x400/250mm (u standardu N065 2 ks)
- baterie směšovací páková, laboratorní poplastovaná s aerátorem

B) N182 Skříňka dvířková 900 x 500/820

viz popis standardu N160/163/168, název standardu: Skříňka dvířková

- skříňka pro vložení do kovové konstrukce stolu



- konstrukční materiál:
laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm
 - hrana plastová ABS2 (dvířka, čelní hrana police)
 - záda sololak
 - nožky výškově stavitelné, výška 75mm
-
- úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem
 - 1x police výškově stavitelná
 - nosiče polic kovové

C) N191 Kontejner dvířkový 450 x 500/820

viz popis standardu N190/199, název standardu: Kontejner dvířkový

- pojízdný, kolečka plastová, čelní pár s brzdou
- konstrukční materiál:
laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm
- hrana plastová ABS2 (dvířka, čelní hrana police)
- záda sololak
- úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem
- 1x police výškově stavitelná
- nosiče polic kovové

D) N193 Kontejner dvířkový se zásuvkou 600 x 500/680

viz popis standardu N192/194, název standardu: Kontejner dvířkový se zásuvkou

- pojízdný, kolečka plastová, čelní pár s brzdou
- konstrukční materiál:
laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm
- hrana plastová ABS2 (dvířka, čela, čelní hrana police)
- záda sololak
- bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18mm
- úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem
- 1x police výškově stavitelná
- nosiče polic kovové

E) N252 Regál kovový 900 x 500/2500

viz popis standardu N254/255..atd, název standardu: Regál kovový

- kovový



- 8 pater polic
- police kovová, výškově stavitelná, šroubovaná, nebo narážecí
- povrchová úprava regálu elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným
- patky s možností ukotvení do podlahy

F) N256 Regál kovový 1000 x 500/2000

N284 Regál kovový 6400 x 400/2000

N256, N284 viz popis standardu N250/251..atd, název standardu: Regál kovový

- kovový
- 5 pater polic
- police kovová, výškově stavitelná, šroubovaná, nebo narážecí
- povrchová úprava regálu elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným
- patky s možností ukotvení do podlahy

G) N294 Skříň na chemikálie 2240x 545/1850

viz popis standardu N292, název standardu: Skříň na chemikálie

- Typ „výsuvný regál“ – police se vysouvají spolu s čelem skříně, přístup k policím z boční strany.
- Policový komplet na kuličkových plnovýsuvcích. Výsuvný komplet opatřen kolečky pro pojezd po podlaze.
- Skladovací kapacita jedné sekce, min. 120 litrů.
- Skříň kovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterou pryskyřicí.
- Hrdlo pro připojení skříně na VZT odtah vzduchu vybaveno bezpečnostní požární klapkou - při teplotě okolí nad 50°C automaticky uzavře vzduchového vývod.
- Vybavení skříně:
- zámek
- 8x výškově stavitelná police - záchytná vana o výšce 20 mm – kovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterou pryskyřicí.

H) N294 Pracovní linka s horními skříňkami, plná dvířka 900 x 500/1800

ve výpisu chybně uveden jako N304,

popis a název standardu uveden správně: Pracovní linka s horními skříňkami, plná

- 1x skříňka spodní dvířková, 2x police
- pracovní plocha melamin postforming
- 1x skříňka horní dvířková, 1x police
- konstrukční materiál:
laminovaná dřevotřísková deska o síle 18mm
- hrana plastová ABS2 (dvířka, čelní hrana police)



- záda sololak
- nožky výškově stavitelné, výška 75mm
- úchytky kovové, rozteč min. 160mm, oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem

Dotaz č. 2

N320 Židle laboratorní nízká Je možno nabídnout židle o výšce sedáku 410-535 mm a celkové výšce 750-1010 mm?

Odpověď č. 2

Ano, takový rozsah bude zadavatel akceptovat.

Dotaz č. 3

N322 Židle laboratorní nízká bez opěradla Je možno nabídnout židle o výšce sedáku 410-540 mm? Název židle zní „Židle laboratorní nízká bez opěradla“ a v popisu standardu je opěrák a sedák z polyuretanu. Bude mít židle opěradlo nebo ne?

Odpověď č. 3

Ano, takový rozsah výšky bude zadavatel akceptovat.

Židle N322 je bez opěráku, materiál opěráku je ve specifikaci uveden omylem a nadbytečně.

Dotaz č. 4

N324 Židle laboratorní vysoká s opěrným kruhem Je možno nabídnout židle o výšce sedáku 570-830 mm?

Odpověď č. 4

Ano, takový rozsah bude zadavatel akceptovat.

S ohledem na povahu a rozsah doplnění zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele
Mgr. Vladimír Kolář
advokát