




--	--



ARCHITEKT	VED.PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	SPOLUPRÁCE	<b>AKVATERM PROJEKT s.r.o.</b> IČ: 26 76 24 04, DIČ: CZ26 76 24 04 Kofa Otěslo 954, Praha 5, 150 14 Tel.: 226 804 129, 603 260 644
	Jiří Prožr	Jiří Prožr	Jiří Prožr	
INVESTOR UK – ÚJOP, Vratislavova 10/29, Praha 2				
AKCE Výměna zdroje tepla a osazení TRV Koleje ÚJOP, Jaro Opletala 77, Poděbrady				ČÍSLO ZAKÁZKY 17–8–1164 STUPEŇ DPS – DVZ DATUM 05/2017
VÝKRES	Půdorys 2.NP			MĚŘÍTKO 1 : 100 FORMÁT 8 x A4
				ČÍSLO 3

SUBDODAVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE	
PROFESE	Ústřední vytápění
ČÍSLO ZAKÁZKY	
VYPRACOVAL	

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AKVATERM PROJEKT s.r.o., A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠÍŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU

Stávající radiátorové armatury budou demontovány a nahrazeny armaturami novými. Na tělesech budou osazeny radiátorové ventily s integrovaným regulátorem diferenciálního tlaku a průtoku a uzavíracím a regulačním šroubením. Tam kde jsou stávající armatury otočeny nahoru, budou použity ventily v úhlovém provedení. Ventily budou osazeny termostatickými hlaviciemi do veřejných prostor.