





OZN.MISTNOSTI	NAZEV MISTNOSTI	VYMERA M2
2.01	mezipodesta	10,5
2.02	terasa	8,4
2.03	schodiště	7,2
2.04	chodba	15,4
2.05	sklad	1,8
2.06	pokoj	22,0
2.07	chodba	61,6
2.08	umývárna	13,7
2.09	wc	14,4
2.10	pokoj	15,1
2.11	pokoj	15,1
2.12	pokoj	15,1
2.13	pokoj	15,1
2.14	pokoj	15,1
2.15	pokoj	15,1
2.16	schodiště	3,8
2.17	mezipodesta	4,8
2.18	balkón	3,3
2.19	pokoj	15,1
2.20	pokoj	15,1
2.21	pokoj	15,1
2.22	pokoj	15,1
2.23	pokoj	15,1
2.24	pokoj	12,5
2.25	pokoj	15,1
2.26	pokoj	15,2
2.27	chodba	66,3
2.28	wc	15,2
2.29	umývárna	13,2
2.30	pokoj	15,1
2.31	pokoj	15,1
2.32	pokoj	15,1
2.33	pokoj	15,1
2.34	pokoj	15,1
2.35	pokoj	15,4
2.36	lodžie	3,8
2.37	pokoj	15,4
2.38	pokoj	15,1
2.39	pokoj	15,1
2.40	pokoj	15,1
2.41	pokoj	15,1
2.42	pokoj	15,1
2.43	pokoj	15,1
2.44	pokoj	15,4
Celkem		685,5

Poznámka:

Stávající radiátorové armatury budou demontovány a nahrazeny armaturami novými. Na tělesech budou osazeny radiátorové ventily s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku a průtoku a uzavíracím a regulačním šroubením. Tam kde jsou stávající armatury otočeny nahoru, budou použity ventily v úhlovém provedení. Ventily budou osazeny termostatickými hlaviciemi do veřejných prostor.

paré číslo



ARCHITEKT				VED.PROJEKTANT		ZOD.PROJEKTANT		SPOLUPRÁCE		AKVATERM PROJEKT s.r.o. <small>IČ: 26 76 24 04, DIČ: CZ26 76 24 04 Karlo Krásná 854, Praha 9, 150 14 Tel.: 226 804 129, 603 260 644</small>
				Jiří Prágr		Jiří Prágr		Jiří Prágr		
INVESTOR UK – ÚJOP, Vratislavova 10/29, Praha 2										
AKCE Výměna zdroje tepla a osazení TRV										
Koleje ÚJOP, Jana Opletala 1065, Poděbrady										
VÝKRES										
Půdorys 2.NP										

SUBDODAVATEL	ČÁSTI DOKUMENTACE	
PROFESE	Ústřední vytápění	
ČÍSLO ZAKÁZKY		
VYPRACOVAL		

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AKVATERM PROJEKT s.r.o., A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠÍŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU