

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel	Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36 Adresa fakulty: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6
IČO	00216208
Název veřejné zakázky:	UK FTVS - Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín
Evidenční číslo zakázky:	Z2021-033213

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Žádám Vás o vyjasnění dokumentace : - u objektu – fasády bloků E, F, H chybí výpis okenních prvků. Z VV není zřejmá specifikace zejména hliníkové stěny, její členění, celkové U_w , a podobné hodnoty.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu poskytuje dodatečný výkres architektonicko – stavebního řešení Navržený stav – výpis výplní otvorů – exteriér včetně jejich specifikace (soubor s názvem „D.1.1 B-12 Výpis výplní otvorů – exteriér“) přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000501 - Stavební část“ je položka číslo 73 „D + M obkladu sloupu kruhového v. 500mm“ s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v m², protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že obvod jednoho sloupu je 1.480 mm.

Dotaz č. 3:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000501 - Stavební část“ je položka číslo 74 „D + M obkladu dvojsloupu obdélníkového v. 500mm“ s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v m², protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že půdorysné rozměry jednoho sloupu jsou 1.055 mm x 455 mm.

Dotaz č. 4:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000504 - Dilatace“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v bm, protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel k dotazu uvádí, že proporce dilatace lze zjistit z přiložené dokumentace – pohledy a tabulky prvků na fasádě.

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000505 - Hromosvody“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v bm, protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel k dotazu uvádí, že proporce dilatace lze zjistit z přiložené dokumentace – pohledy a tabulky prvků na fasádě.

Dotaz č. 6:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000506 - Okna a dveře, ...“ je položka číslo 21 „Oprava omítek stěn, oprava podlah u lodžii po vybourání otvorů“ s výměrou 13 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v m², protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel k dotazu uvádí, že množství opravy omítek stěn bude (je) 67,795 m² a oprava podlah je 21,32 m².

Dotaz č. 7:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000508 - Opadaná omítka“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v m², protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ. Na tento dotaz byla už uveřejněna odpověď, že specifikace je dostatečná, s čímž se nedá souhlasit.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel zveřejňuje upřesněné informace v souboru „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS (zadání) – doplnění“, na listu „16000508 – Opadaná omítka“. Uvedený soubor zadavatel uveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 8:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000509 - Poruchy“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v m2, protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 8:

Zadavatel zveřejňuje upřesněné informace v souboru „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS (zadání) – doplnění“, na listu „16000509 – Poruchy“. Uvedený soubor zadavatel uveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 9:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000510 - Roury“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v bm, protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 9:

Zadavatel uvádí, že Zadavatel uvádí, že proporce položek v listu „16000510 - Roury“ lze zjistit z přiložené dokumentace – pohledy a tabulky prvků na fasádě.

Dotaz č. 10:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000514 - Kontakt s ext....“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství v m2 případně bm, protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 10:

Zadavatel zveřejňuje upřesněné informace v souboru „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS (zadání) – doplnění“, na listu „16000514 – Kontakt s ext....“. Uvedený soubor zadavatel uveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 11:

Ve výkaze výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ v listu „16000515 - Ostatní“ jsou všechny položky s výměrou 1 soubor. Žádáme o přesnou specifikaci – uvedení množství, protože takto specifikovaná položka nelze ocenit a je nepoužitelná i pro případné méně či vícepráce, když pomineme fakt, že především odporuje ZZVZ.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 11:

Zadavatel zveřejňuje upřesněné informace v souboru „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS (zadání) – doplnění“, na listu „16000515 – Ostatní“. Uvedený soubor zadavatel uveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 12:

Jelikož ostatní výkazy jsou zpracovány standardní formou neodporující ZZVZ, kde jsou téměř všechny položky správně specifikovány, nerozumíme postupu zadavatele v případě zmiňovaného výkazu výše. Obecně lze tedy konstatovat, že výkaz výměr „160005F - Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS [zadání]“ je zpracován v rozporu se ZZVZ a zadavatel, případně jeho zástupce, by se nemohl divit krokům, které můžou jednotliví uchazeči podniknout v průběhu případně po odevzdání nabídek.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 12:

Zadavatel odkazuje na jednotlivé odpovědi uvedené výše.

Dotaz č. 13:

Ve výkazech výměr jsou položky s nulovou výměrou. Máme tyto položku ocenit nebo nemusíme vyplňovat jednotkou cenu?.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 13:

Zadavatel uvádí, že položky s nulovou výměrou dodavatel vyplňovat nemusí.

Dotaz č. 14:

Žádáme Vás o upřesnění zadávací dokumentace. - Plastová okna O01 - mají být pásy lepené nebo meziskelně vložené? Dále prosím o informaci, jaká okna mají mít barvu? Jaká má být hloubka parapetů? - Požární klapky na střeše A - chybí specifikace požárních klapek, zejména jejich rozměrů.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 14

Zadavatel uvádí, že u plastových oken O01 požaduje pásy meziskelně vložené. Barvu oken požaduje stejnou jako ostatních oken v objektu. Hloubka parapetů je uvedena v tabulce klempířských prvků. Zadavatel požaduje na střeše A Montáž a dodávku střešních odvětracích klapek SOZ, certifikované dle ČSN EN 12101, servopohon na 230 V; jmenovitý rozměr klapky 800 x 800 mm, výtokový součinitel odvětrací klapky $cv = 0,65$, výplň poklopů izolovaný hliník, včetně podsady pro osazení klapky jmenovitého rozměru 1000 x 1000 mm.

S ohledem na poskytnuté vysvětlení Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25.10.2021 v 10:00 hod.**

V Praze dne 08.10.2021

Za Univerzitu Karlovu, Fakultu tělesné výchovy a sportu

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty