



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.24	SCHODIŠTĚ	
1.26	SCHODIŠTĚ	
2.01	HALA	125,60
2.02	POSLUCHÁRNA	58,92
2.02a	POSLUCHÁRNA	43,36
2.03	POSLUCHÁRNA	51,37
2.04	POSLUCHÁRNA	52,75
2.05	POSLUCHÁRNA	161,59
2.06	UMÝVÁRNA MUŽI	2,9
2.07	WC MUŽI	9,77
2.08	UMÝVÁRNA ŽENY	3,01
2.09	WC ŽENY	7,94
2.09a	ÚKLID	1,3
2.10	CHODBA	12,63
2.11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,63
2.12	PRACOVNA	14,82
2.13	PRACOVNA	14,7
2.14	PRACOVNA	13,75
2.15	CHODBA	22,33
2.16	CHODBA	42,6
2.17	UČEBNA	30,17
2.18	PRACOVNA	25,65
2.19	UČEBNA	39,76
2.20	CHODBA	17,93
2.21	UČEBNA	46,57
2.22	BALKON	8,71
V1	VÝTAH	3,5

Celková plocha [m²]: 817,69

N – nástěnné nouzové svítidlo LED 8 W, s vlastním akumulátorem, svítící při výpadku minimálně 1 hod., SE, autotest, s piktogramem označujícím směr úniku
S1 – zapuštěné nástěnné svítidlo s asymetrickým vyzařováním, TC-DEL G24q-3 26W, IK10, IP66, tř. ochrany II
S2N – přisazené nástěnné svítidlo s opálovým difuzorem, TC-TEL GX24q-3 26W, IK10, IP66, tř. ochrany II
S3 – stropní svítidlo svítidlo s opálovým difuzorem, LED 30 W, 3000 K, 2460 lm, IP43
S4 – zemní lineární svítidlo zapuštěné do pouzdra, LED 6,5 W, 3000 K, 580 lm, IK10, IP66, tř. ochrany II
S5 – průmyslové vanové svítidlo, LED 34 W, 4400 lm, 3000 K, IP66
S6 – nástěnné svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, s dolním a horním vyzařováním, LED 32 W, 4100 lm, 3000 K
S6N – nástěnné svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, s nouzovým modulem, s dolním a horním vyzařováním, LED 32 W, 4100 lm, 3000 K
S7 – stojanové svítidlo s dolním a horním vyzařováním, mikroprismatická optika, TC-L 4x55 W, 3000 K
S8 – závěsné svítidlo doutníkového tvaru, s polykarbonátovým difuzorem, stmívatelné a řízené DALI, LED 41 W, 5150 lm, 3000 K
S8N – závěsné svítidlo doutníkového tvaru, s polykarbonátovým difuzorem, nouzovým modulem, LED 41 W, 5150 lm, 3000 K
S9 – závěsné svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, s dolním a horním vyzařováním, 2 x 54 W,T16, 3000 K
S10 – nástěnné svítidlo s opálovým sklem –triplex, LED 25 W, 2400 lm, 3000 K, IP 43
S11 – směrové svítidlo spot, LED 3,5 W, 235 lm, 3000 K, 10st., IP66, IK10, tř. ochrany II
S12 – závěsné designové svítidlo 6 x 55 W, TC-L, 3000 K, materiál: ocel, polyethylen
S13 – nástěnné svítidlo se zářivkou T16 24W, 3000 K, s opálovým difuzorem, IP54, třída ochrany II
S14 – nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami TC-L 2x55W, 3000 K, řízené a stmívatelné DALI, s dolním a horním vyzařováním
S14N – nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami TC-L 2x55W, 3000 K, s nouzovým modulem, s dolním a horním vyzařováním
S15 – závěsné směrové svítidlo, LED 3x19W, 3x2000 lm, 3000 K, stmívatelné, řízené DALI
S16 – stojanové svítidlo, halogenová žárovka, max. 300 W, stmívatelné, nepřímé vyzařování, 3000 K

±0,00 = 194,099

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 332000-5-51: AA5, AB5, AE4

ZVÝŠENÉ OCHRANA VODIVÝM POSPOJENÍM A DOPLŇK. OCHRANA PROUD. CHRÁNIČI ODDÍL ČSN 332000-4-41, čl. 2

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1

PROJEKTANT:
PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV: Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK
ODPOV.PROJEKTANT: Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
ZPRACOVATEL ČÁSTI: V. ZÁBRAHA
KRESLIL:
KONTROLOVAL: Ing.arch. T.ŠANTAVÝ

Č.ZAK.:	8912 085 14 02
DATUM:	5/2016
POČET A4:	6
NÁZEV*.DWG:	
MĚŘÍTKO:	1:100
STUPEŇ:	PP
PROFESE:	SILNOPROUD PO- 2.1/2016

NÁZEV DÍLA:
UK - SBZ
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13

ČÁST: D.1.4 d SILNOPROUDÉ ROZVODY

NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 2.PATRA

Č.PARÉ:

Č.PŘÍLOHY: EL4

2. PATRO