



Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m ²)
601	CHODBA + SCHODIŠTĚ	8,00+12,70
602	CHODBA	8,32
603	KUCHYŇKA	10,43
604	ZASEDACÍ MÍSTNOST	21,04
605	ÓKLID	2,74
606	WC	1,51
607	WC	1,87
608	WC	3,02
609	PŘEDSÍN	4,42
610	CHODBA	13,18
611	KANCELÁŘ	34,40
612	KANCELÁŘ	26,74
613	KANCELÁŘ	24,74
614	CHODBA	2,30
615	PŘEDSÍN	2,59
616	WC	1,70
617	KANCELÁŘ	17,51
618	VÝTAH	1,5

OBĚHOVÁ ČERPADLA:
Č4- OBĚHOVÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ DN25, Q= 0,5 m3/h, H=2,5 m, P= 5
 -45 W, 230 V/50Hz

POZN.:
 -SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ, UMÍSTĚNÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH A VYPOUŠTĚCÍCH
 ARMATUR BUDE UPŘESNĚNO DLE SITUACE NA STAVBĚ
 -NASTAVENÍ REGULAČNÍCH PRVKŮ VIZ. TABULKA NASTAVENÍ V
 TECHNICKÉ ZPRÁVĚ