

Zadavatel:**Univerzita Karlova**

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO 00216208

Pověřená osoba:**HOLEC, ZUSKA & Partneri, sdružení advokátů**

Palác Anděl, Radlická 1c/3185

150 00 Praha 5

**Vysvětlení zadávací dokumentace IV. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**

V Praze dne 24. srpna 2017

Veřejná zakázka na stavební práce v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „**UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13**“, ev. č. Z2017-021135.

Úplné znění dotazu č. 1**p.č.**

		<i>Odpadní a připojovací potrubí plastové, system HT, spojovaného hrdly s těsněním, odolný proti horké vodě, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš. prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl. 6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.</i>		
6.	720991116	Trubky HT 125	m	59,0
7.	720991117	Trubky HT 110	m	48,0
8.	720991118	Trubky HT 75	m	112,0
9.	720991119	Trubky HT 50	m	63,0
10.	720991120	Trubky HT 40	m	27,0

Dotaz:

Prosíme k jednotlivým dimenzím potrubí přímo určit typ izolace – z uvedeného výkazu nelze určit.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1

Specifikace materiálu je uvedena v zadávací dokumentaci - Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci - Výkresy 4. část\D14 a zdravotní technika, technická zpráva - TECHNICKÁ ZPRÁVA RP.pdf. Uvedená zkratka PE označuje Polyethylenové (PE) izolace tj. materiálové provedení. Výrobce a obchodní název izolace PE si dodavatel vybere tak, aby byl dodržen projekt.

Úplné znění dotazu č. 2

p.č.

		VNITŘNÍ VODOVOD		
		<i>Trubky z PP-RCT PN 22, včetně všech potřebných tvarovek (kompenzátory, T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně prořezu, závěsy, upevnění, upevňovací materiály a nosné pozink.žlábký, uchycení ke stavebním konstrukcím a pož. prost. PE izolace SV-tl.6-10 mm , TV+cirk.-20mm, potrubí zavěšené pod stropem SV-tl.6-10mm s Al povrchem, TV+ cirkulace 40mm s Al.povrchem</i>		
1.	720992111	20x2,3	m	205,0
2.	720992112	25x2,8	m	298,0
3.	720992113	32x3,6	m	225,0
4.	720992114	40x4,5	m	140,0
5.	720992115	50x5,6	m	89,0
6.	720992116	63x7,1	m	14,0

Dotaz:

Prosíme k jednotlivým dimenzím potrubí přímo určit typ izolace – z uvedeného výkazu nelze určit.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2

Specifikace materiálu je uvedena v zadávací dokumentaci - Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci - Výkresy 4. část\D14 a zdravotnická, technická zpráva - TECHNICKÁ ZPRÁVA RP.pdf. Uvedená zkratka PE označuje Polyethylenové (PE) izolace tj. materiálové provedení. Výrobce a obchodní název izolace PE si dodavatel vybere tak, aby byl dodržen projekt.

Úplné znění dotazu č. 3

Žádáme Vás o doplnění bližší specifikace pro zámečnický prvek s označením ZN50 vana pro odvod kondenzátu. K jakému zařízení je vana určena?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3

ZN50 vany kondenzátu jsou určeny pro tepelná čerpadla umístěná v podkroví v místnosti 3.16 (specifikace tepelného čerpadla viz část vzduchotechnika, výkres č.7: *Půdorys 2 podkroví, řez 1,2,3,4,5*).

Úplné znění dotazu č. 4

Žádáme Vás o doplnění následující informace:

158	K	763131421R	Rastrový pohled dle specifikace v PD	m2	91,900
-----	---	------------	--------------------------------------	----	--------

V dokumentaci není uvedeno, co konkrétně by tento pohled měl splňovat. Žádáme Vás alespoň o uvedení referenčního výrobku.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 4

Jedná se o podhledy specifikované ve výkresech DET.2.1, 2.2 a 2.3. – podhledy na hygienických zařízeních. Jejich funkce je optické snížení výšky místnosti. Jedná se o dřevěnou rastrovou konstrukci z dýhovaných laťovek, vzájemně přeplátovaných. Podhled je vynášen kovovými závěsy ze stropní konstrukce. V příloze Zadavatel poskytuje referenční foto provedení (*viz Soubor dokumentů k vysvětlení č. IV*).

Úplné znění dotazu č. 5

Na žádost poddodavatele vyplní otvorů prosíme o doplnění půdorysů, řezů a pohledů stavby.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 5

Výkresy půdorysů, řezů a pohledů stavby jsou součástí projektové dokumentace. Zadavatel je poskytuje v příloze (*viz Soubor dokumentů k vysvětlení č. IV*).

Úplné znění dotazu č. 6

Žádáme Vás o doplnění PD týkající se klempířských konstrukcí do takové úrovně, aby bylo možné zodpovědně ocenit položky uvedené ve výkazu výměr – výkresy střechy, apod.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 6

Jednotlivé klempířské výrobky jsou označeny indexem, specifikovány v tabulkách klempířských prvků a uvedeny ve výkresech. Klempířské prvky se nacházejí ve výkresech D.1.1/4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, DET/15, 16. Zadavatel poskytuje rovněž tabulky klempířských prvků (*viz Soubor dokumentů k vysvětlení č. IV*).

Příloha č 1 _ Soubor dokumentů k vysvětlení č. IV

S pozdravem

HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska