

Zadavatel:

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO 00216208

Pověřená osoba:

HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů
Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5

Vysvětlení zadávací dokumentace V. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

V Praze dne 28. srpna 2017

Veřejná zakázka na stavební práce v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13“, ev. č. Z2017-021135.

Úplné znění dotazu č. 1

Profese ústřední vytápění

1.
p.č.

2.	730991244	Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení	ks	6 752
----	-----------	--	----	-------

Dotaz:

Prosíme o prověření počtu ks armatur a ventilů a upravení výkazu výměr – počet uvedený ve výkaze neodpovídá projektu

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1

Převodem rozpočtu do tabulkové verze došlo k chybě v textu. Původní text položky 730991244 6752ks se mění na text 238ks. Zadavatel poskytuje pro přehlednost upravený výkaz výměr, a to jako Přílohu č. 1 (Příloha č. 1 - Výkaz výměr).

Úplné znění dotazu č. 2

Žádáme Vás o sdělení, o jaký typ stávajícího přístupového systému se jedná v případě oddílu 10 – slaboproud. Tento oddíl není možné ocenit, v případě, že není známo, s jakou technologií mají navržena zařízení spolupracovat.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2

Stávající technologií přístupového systému, který je licencován pro celou universitu, je systém AKTION.

Úplné znění dotazu č. 3

Jedná se o bod 5.5 ZD, část b) bod 2., kdy Dodavatel ve své nabídce má předložit osvědčení o autorizaci pro obor „Technika prostředí staveb – specializace technická zařízení, elektrotechnická zařízení a specializace vytápění a vzduchotechnika“ **a zároveň** pro „Technologická zařízení staveb“.

Může Dodavatel každou požadovanou specializaci oboru „Technika prostředí staveb“ a obor „Technologická zařízení staveb“ doložit osvědčením o autorizaci od různých osob? (tzn. 4 osvědčení o autorizaci zastoupené 4 lidmi).

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel netrvá na prokázání kvalifikace jednou osobou. Dodavatel může pro každou specializaci využít samostatnou autorizovanou osobu, doložit osvědčením o autorizaci od různých osob.

Úplné znění dotazu č. 4

		Odpadní a připojovací potrubí plastové, system HT, spojovaného hrdly s těsněním, odolný proti horké vodě, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš. prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl. 6 mm , závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.		
6.	720991116	Trubky HT 125	m	59,0
7.	720991117	Trubky HT 110	m	48,0
8.	720991118	Trubky HT 75	m	112,0
9.	720991119	Trubky HT 50	m	63,0
10.	720991120	Trubky HT 40	m	27,0

Uchazeč měl na mysli, které z uvedených potrubí a v jaké délce bude izolováno izolací PE tl. 6 mm.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 4

Zadavatel níže uvádí informace k tloušťce izolace.

		Odpadní a připojovací potrubí plastové, system HT, spojovaného hrdly s těsněním, odolný proti horké vodě, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš. prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl. 6 mm , závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.		
6.	720991116	Trubky HT 125 (55 m izolace)	m	59,0

7.	720991117	Trubky HT 110 (45 m izolace)	m	48,0
8.	720991118	Trubky HT 75 (107 m izolace)	m	112,0
9.	720991119	Trubky HT 50 (59 m izolace)	m	63,0
10.	720991120	Trubky HT 40 (25 m izolace)	m	27,0

Úplné znění dotazu č. 5

		Trubky z PP-RCT PN 22, včetně všech potřebných tvarovek (kompenzátory, T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně prořezu, závěsy, upevnění, upevňovací materiály a nosné pozink.žlábký, uchycení ke stavebním konstrukcím a pož. prost. PE izolace SV-tl.6-10 mm , TV+cirk.-20mm, potrubí zavěšené pod stropem SV-tl.6-10mm s Al povrchem, TV+ cirkulace 40mm s Al.povrchem		
1.	720992111	20x2,3	m	205,0
2.	720992112	25x2,8	m	298,0
3.	720992113	32x3,6	m	225,0
4.	720992114	40x4,5	m	140,0
5.	720992115	50x5,6	m	89,0
6.	720992116	63x7,1	m	14,0

Prosíme přiřadit jednotlivé typy izolace uvedené v textu k jednotlivým dimenzím a délkám potrubí.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 5

Zadavatel níže poskytuje tabulku, v níž přiřadil jednotlivé typy izolace uvedené v textu k jednotlivým dimenzím a délkám potrubí.

		Trubky z PP-RCT PN 22, včetně všech potřebných tvarovek (kompenzátory, T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně prořezu, závěsy, upevnění, upevňovací materiály a nosné pozink.žlábký, uchycení ke stavebním konstrukcím a pož. prost. PE izolace SV-tl.6-10 mm , TV+cirk.-20mm, potrubí zavěšené pod stropem SV-tl.6-10mm s Al povrchem, TV+ cirkulace 40mm s Al.povrchem		
1.	720992111	20x2,3 (145 m izol. tl.40, 60 m izol.tl. 6-10)	m	205,0

2.	720992112	25x2,8 (298 m izol. tl.40)	m	298,0
3.	720992113	32x3,6 (135 m izol. tl.40, 90 m izol.tl. 6-10)	m	225,0
4.	720992114	40x4,5 (80 m izol. tl.40, 60 m izol.tl. 6-10)	m	140,0
5.	720992115	50x5,6 (49 m izol. tl.40, 40 m izol.tl. 6-10)	m	89,0
6.	720992116	63x7,1 (14 m izol. tl.40)	m	14,0

Příloha č. 1 - Výkaz výměr

S pozdravem

HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska