Schéma rozvaděče Raula :

Skříňová rozvodnice o rozměrech : š = 590 mm, v = 2020 mm, h = 400 mm





Poznámka:

Zařízení AV nutno napájet ze stejné fáze – dle PD (L1)
Ovládací kabel pro zařízení DMX do rozvaděče RS9
je součástí dodávky části profese slaboproud

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3+N+PE 50 Hz, 3x400/230 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

název a místo stavby:

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA

investor:

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

generální projektant a autor návrhu:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00

ing. arch. Magdalena Pappová

ing. arch, Aleš Papp

ing. arch. Milan Vít

část:

D.1.4.6 SILNOPROUD

zodpovědný projektant části:

KPM elektro, s.r.o., provozovna Pacov

Pošenská 351, 395 01 Pacov

Jiří Jaroš

vypracoval:

Karel Rokos

stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

výkres:

Schéma rozvaděče Raula

měřítko:

- - -

datum:

únor 2017

číslo výkresu:

číslo paré:

FFUK_DPS_D.1.4.6_M131_01