OZN. MÍSTNOSTÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA M²
4001	PRACOVNA	27,29
4002	PRACOVNA	19,23
4003	PRACOVNA	20,27
4004	PRACOVNA	18,71
4005	PRACOVNA	32,55
4006	CHODBA	17,82
4007	CHODBA	11,12
4008	PRACOVNA	21,03
4009	CHODBA	148,85
4010	PRACOVNA	27,3
4011	PRACOVNA	34,08
4012	PRACOVNA	21,03
4013	IMUNOHISTOCHEMICKÁ LABORATOŘ	48,95
4014	HISTOCHEMICKÁ LABORATOŘ	36,79
4015	PRACOVNA	20,98
4016	PRACOVNA	32,23
4017	PRACOVNA	20,07
4018	PRACOVNA	32,3
4019	UMÝVÁRNA	20,05
4020		24,33
4021	CHODBA	4,15
4022		9,27
4023		3,49
4024		4,57
4025	WC	8,68
4026		3,3
4027	CHODBA	93,68
4028	CHODBA	9,36
4029		41,29
4030	CHODBA	15,33
4031	MIKROSKOPICKÝ SÁL A	69,13
4032	MIKROSKOPICKÝ SÁL B	70,27
4033	CHODBA	76,53
4034	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	97,88
4035	LABORATOŘ	42,51
4036	LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ	21,88
4037	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	23,72
4038	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	28,22
4039	CHODBA	19,67
4040	LÉKAŘSKÁ PRACOVNA	26,7
4041	LÉKAŘSKÁ PRACOVNA	13,92
4042	WC	13,18
		1 329,15

Legenda:

1A.4 — POZICE ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

VEDENÍ CHLADIVA + KOMUNIKACE

ODVOD KONDENZÁTU

Poznámka:

Vzhledem k charakteru stavby je nezbytně nutné veškeré rozměry
průběžně ověřovat přímo na stavbě, zejména trasy potrubí.
Proto je nutno předpokládat drobné úpravy potrubí přímo na stavbě.
Případné změny konzultovat se zodpovědným projektantem.
Průchody potrubí požárními šasky opatřit požárními ucpávkami.
Vedení chladiva, kondenzátu a komunikace vedeno v lištách
Stavba vysadí odbočky pro kondenzát od klimatizačních jednotek ukončené sifonem pod umyvadlem.

vypracoval : Ing.David Němec	Odp.projektant : Ing.David Němec	HIP:	
investor:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2		
stavba:	Chlazení pracoven a laboratoří Studničkova 2, Praha 2	datum:	07.2020
		měřítko:	1:50
		zak.č.	
místo stavby :	Hlavův ústav, Studničkova 2039/2, Praha 2	stupeň:	DVZ
obsah:	Půdorys 3.patra (4.NP)–levá část – CHLAZENÍ	příloha č.	D 1.4.7