


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2 ) | SVĚT. VÝŠ. (mm ) | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SKLAD | 21,34 | 3950 | bez úprav | k.o. 1800 | bez úprav |
| 2019a | CHODBA | 20,65 | 4230 | STĚRKA | sokl s fabionem | bez úprav |
| 2019b | CHODBA | 6,40 | 3980 | STĚRKA | sokl s fabionem | bez úprav |
| 2019c | ČISTÁ ŠATNA | 12,16 | 4230 | STĚRKA | sokl s fabionem | bez úprav |
| 2020 | PITEVNA | 33,99 | 3950 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |
| 2020a | ŠPINAVÁ ŠATNA | 9,51 | 2500 / 3950 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | SDK podhled |
| 2021 | PØECHODOVÝ FILTR | | 2510 | bez úprav | | |
| 2022 | CHODBA | 5,70 | 2930 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |
| 2023 | PITEVNA | 43,33 | 3970 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |
| 2024 | CHODBA | 59,46 | 4230 | STĚRKA | sokl s fabionem | bez úprav |
| 2024a | CHODBA | 13,19 | 4230 | STĚRKA | sokl s fabionem | bez úprav |
| 2025 | PITEVNA | 86,43 | 3920 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |
| 2026 | PITEVNA | 44,21 | 3930 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |
| 2027 | VÝTAH NA TĚLA | | | bez úprav | | |
| 2028 | SKLAD | 9,60 | 2930 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |
| 2029 | SCHODIŠTĚ | | | bez úprav | | |
| 2030 | ÚKLID | 12,93 | 4120 | STĚRKA | sokl s fabionem k.o. 1800 | bez úprav |

fabion podlah výšky 150mm ve všech upravovaných místnostech

## Legenda:

1.1a,b
60 dB(A)
Qch=32 kW/R410a - chladič
Qt=16 kW/400V - ohřívač
Nel=3 kW/400V - přívodní ventilátor
Nel=3 kW/400V - odvodní ventilátor
m=1100 kg

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

POPIS ZAŘÍZENÍ

1500 m3/h
+40Pa

VÝMĚNA VZDUCHU A TLAKOVÁ DIFERENCE

−60

ODVOD VZDUCHU 60 M3/H

ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU

NOVÁ VZT

STÁVAJÍCÍ VZT

## Poznámka:

Vzhledem k charakteru stavby je nezbytně nutné veškeré rozměry průběžně ověřovat přímo na stavbě, zejména trasy potrubí.
Proto je nutno předpokládat drobné úpravy potrubí přímo na stavbě.
Případné změny konzultovat se zodpovědným projektantem.
Před objednáním KJ jednotek nutno kontrolovat s výrobcem složení a rozměry VZT jednotek vč. připojení a obsluhy
Stavba zhotoví revizní lávky a revizní otvory pro VZT zařízení.
Stavba vysadí odbočky pro kondenzát ukončené kuličkovým sifonem.

| | | | |
|---|---|---|---|
| vypracoval: Ing.David Němec | Odp.projektant: Ing.David Němec | HIP: Ing.Lenka Žabková | M - PROject CZ s.r.o. Zelený Pruh 52 Praha 4, 147 00 IČ : 27085392 |
| investor: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 | | | |
| stavba: Stavební úpravy piteven Studničkova 2, Praha 2 | | | datum: VI. 2017 |
| | | | měřítko: 1:50 |
| | | | zak.č.: 40/17 |
| místo stavby: Hlavův ústav, Studničkova 2039/2, Praha 2 | | | stupeň: DVZ |
| obsah: Půdorys 1.patra (2.N.P.) - VZDUCHOTECHNIKA | | | příloha č.: D 1.4.2 |