



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

vyhotovené dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
Sídlo zadavatele:	Černá 646/9, 115 55 Praha 1
IČO:	00216208

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	UK – ETF – Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00005406

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1 Vysvětlení č. 1

Dotaz dodavatele:

Odkazujeme se na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, konkrétně na dotaz č. 4 ze dne 28. 1. 2022. V odpovědi je uvedeno, že do soupisu prací v části ESIL, ESLA, CBS a EPS byly doplněny položky pro odvoz suti a pro poplatek skládkovného. V aktualizovaném soupisu prací byly doplněny pouze položky pro poplatek skládkovného, nikoliv položky pro odvoz suti a vybouraných hmot na skládku (vodorovný přesun). Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplnil položky pro odvoz suti do přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr), v záložkách „ESIL, ESLA, CBS a EPS“. Aktuální znění této přílohy je k dispozici na profilu zadavatele (viz webová adresa uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení).

2.2 Vysvětlení č. 2

Dotaz dodavatele:

Odkazujeme se na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, konkrétně na dotaz č. 5 ze dne 28. 1. 2022. Ve výkazu výměr prosíme o doplnění třídy betonu ztužujících pásů a věnců ze ŽB.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplnil do popisu položky pro ŽB věnec do listu „SKR“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) třídu betonu C25/30-XC1. Aktuální znění této přílohy je k dispozici na profilu zadavatele (viz webová adresa uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení).

2.3 Vysvětlení č. 3

Dotaz dodavatele:

Odkazujeme se na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, konkrétně na dotaz č. 7 ze dne 28. 1. 2022. Ve výkazu výměr prosíme o doplnění třídy betonu základové desky ze ŽB (základ pro VZT jednotku).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplnil do popisu položky pro ŽB základ do listu „ASR“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) třídu betonu C25/30-XC1. Aktuální znění této přílohy je k dispozici na profilu zadavatele (viz webová adresa uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení).

2.4 Vysvětlení č. 3

Dotaz dodavatele:

Vzhledem k rozsáhlosti díla a také na základě předchozí absence v důsledku onemocnění covidem našeho poddodavatele, který se tak nemohl účastnit prvního termínu prohlídky místa plnění, prosíme zadavatele o zvážení, zda by umožnil všem účastníkům ještě jednu prohlídku místa plnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se v rámci vstřícnosti (nejen) k výše uvedenému tazateli (dodavateli) rozhodl umožnit ještě jednu **dodatečnou prohlídku místa plnění a to dne 16. 2. 2022 od 10:00 hod. v sídle zadavatele** (viz čl. 1.1 tohoto vysvětlení). S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečnou prohlídku místa plnění, kterou zadavatel nemá povinnost realizovat, zadavatel nebude v této souvislosti prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, aby naplnil ustanovení § 97 písm. a) ZZVZ.

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek
--

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávací dokumentace a jejích příloh se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj.

Konec lhůty pro podání nabídek je 25. 2. 2022 do 10:00 hodin.