

Určeno všem dodavatelům:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 podle ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)**

DBID veřejné zakázky: **5525**

Zadavatel:

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

ID datové schránky: piyj9b4

ve věci součásti: **1. lékařská fakulta**

kontaktní adresa: Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 9. 2. 2022 doručena písemná žádost dodavatele vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě této žádosti poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o informaci, zda došlo ke změně ve výkazu výměr oproti původní nabídce z roku 2021.

Odpověď zadavatele:

K zásadním úpravám soupisu prací oproti předchozí veřejné zakázce nedošlo (u některých položek byl upraven popis položek), ale v každém případě je nutné vycházet při zpracování nabídky z aktuálního soupisu prací uveřejněného jako příloha zadávací dokumentace k opakované veřejné zakázce a předložit v rámci nabídky tento doplněný soupis prací.

Iveta Stachová
vedoucí oddělení veřejných zakázek 1.LF UK