



DĚKAN FAKULTY

Č. j.: UK1LF/18486/2022-41
Spis č. UK1LF/18486/2022-1

V PRAZE DNE 10. 3. 2022

**ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI V
ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA**

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
ve věci součásti: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty
IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
(dále jen „zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky (dále jen „VZ“):

Název VZ: UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
Druh VZ: Zjednodušené podlimitní řízení zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
DBID VZ: 5525

**Zadavatel dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vylučuje níže uvedeného účastníka
zadávacího řízení (dále také jen „účastník“):**

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:	
Obchodní firma nebo název:	Stangl Technik Česko spol s r.o.
Sídlo/ místo podnikání:	Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1256, PSČ 148 00
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	29039347

Odůvodnění:

Komise ustanovená zadavatelem pro účely otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) posoudila splnění podmínek účasti účastníka Stangl Technik Česko spol s r.o., neboť po vyhodnocení nabídek se stal tento účastník účastníkem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou (s nejlevnější nabídkovou cenou).

Účastník však nesplnil zadávací podmínky (podmínky účasti), když ve své nabídce doručené zadavateli v rámci zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce (dále jen „nabídka“) nabídl (oceníl) v Soupisu prací některá klimatizační zařízení, která nesplňují základní parametry

požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci (v projektové dokumentaci a v Soupisu prací – v přílohách č. 3 a 4 zadávací dokumentace).

Jedná se konkrétně o tyto položky:

- 1) List 03-Klimatizace, pol. č. 7 a 8 – Venkovní jednotka; požadované parametry $Q_{ch}(\text{Min.})=22,4\text{kW}$; $Q_t(\text{Min.})=25\text{kW}$; $N_{el}(\text{Max.})=5,54\text{kW}$; $55\text{dB(A)}(\text{Max.})-1\text{m}$ od jednotky

Parametry nabídnuté venkovní jednotky: Sinclair SDV5-224EAS, příkon zařízení při chlazení: $6,83\text{kW}$, hluk: 58dB(A) v 1m .

- 2) List 03-Klimatizace, pol. č. 21 - Venkovní jednotka, $Q_{ch}(\text{Min.})=50\text{kW}$; $Q_t(\text{Min.})=56\text{kW}$; $N_{el}(\text{Max.})=14,61\text{kW}$; $60\text{dB(A)}(\text{Max.})-1\text{m}$ od jednotky

Parametry nabídnuté venkovní jednotky: Venkovní jednotka Sinclair SDV5-500EAI, příkon zařízení při chlazení: $14,7\text{kW}$, hluk: 65dB(A) v 1m

- 3) List 03-Klimatizace, pol. č. 45 - Venkovní jednotka, $Q_{ch}(\text{Min.})=33,5\text{kW}$; $Q_t(\text{Min.})=37,5\text{kW}$; $N_{el}(\text{Max.})=10,31\text{W}$; $59\text{dB(A)}(\text{Max.})-1\text{m}$ od jednotky

Parametry nabídnuté venkovní jednotky: Venkovní jednotka Sinclair SDV5-335EAS, příkon zařízení při chlazení: $14,38\text{kW}$, hluk: 61dB(A) v 1m

Venkovní klimatizační jednotky nabídnuté účastníkem u uvedených položek mají horší technické parametry, než bylo požadováno v zadávacích podmínkách. Mají vyšší příkon, ale zejména vyšší hlukové parametry.

Komise požádala o písemné objasnění nabídky dle § 46 odst. 1 ZZVZ a účastník v písemném objasnění nabídky potvrdil, že jím nabízené klimatizační jednotky v některých případech přesně nesplňují požadované technické parametry.

Komise tedy dospěla k závěru, že nabídka tohoto účastníka nesplňuje zadávací podmínky, tj. max. požadované hodnoty hluku a příkonu u uvedených položek.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka účastníka se stala po vyhodnocení všech nabídek ekonomicky nejvýhodnější nabídkou a účastník by se v případě splnění všech podmínek účasti stal vybraným dodavatelem, komise navrhla zadavateli vyloučení tohoto účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel se seznámil se závěry učiněnými komisí, s doporučením komise se ztotožnil a dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ tímto vylučuje účastníka Stangl Technik Česko spol s r.o. ze zadávacího řízení.

Poučení:

Proti úkonu oznamovanému v tomto dokumentu, tj. proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, lze podat podle ustanovení § 241 odst. 2 ZZVZ námitky ve lhůtě dle § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.



.....
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.