

**Zadavatel:****Univerzita Karlova**

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO 00216208

**Pověřená osoba:****HOLEC, ZUSKA & Partneri, sdružení advokátů**

Palác Anděl, Radlická 1c/3185

150 00 Praha 5

**Vysvětlení zadávací dokumentace XII. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**

V Praze dne 18. září 2017

Veřejná zakázka na stavební práce v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „**UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13**“, ev. č. Z2017-021135.

**Úplné znění dotazu č. 1***Výkaz výměr kanalizace:**p.č. 27*

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 27. | 720991137 | <i>Přečerpávací zařízení pod úrovní podlahy, plastová ks<br/>jímka objem 500 litrů, 2x čerpadlo kalové s řezacím<br/>zařízením 1,5 kW- 400V, Q=40 m3/h, H=20 m, průměr<br/>nečistot do 35 mm, vystrojené od výrobce včetně<br/>plovákového spínání a signalizace, spínací skříň 400 V s<br/>výstupem pro signalizaci poruchy čerpadel, kotevní<br/>patka čerpadel vytahovací mechanismus, na výtlaku<br/>integrovaná zpětná klapka a plnopřtoková kalový<br/>uzávěr, alarmový přístroj poruchy, spojovací armatura<br/>výtlaků</i> | <i>2,0</i> |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

*V této položce jsou uvedeny parametry přečerpávacího zařízení:*

*2x čerpadlo kalové s řezacím zařízením 1,5 kW- 400V, Q=40 m3/h, H=20 m*

**V technické zprávě je uvedeno:***Vnitřní kanalizace**Přečerpávací zařízení*

*V suterénech jsou navrženy přečerpávací stanice splaškových vod, jedna na straně do Celetné ulice, druhá na straně do Štupartské ulice. Přečerpávací stanice splaškových vod jsou navrženy zdvojené v plastovém boxu 500 litrů pod úrovní podlahy do země, pro případ poruchy jednoho z čerpadel jsou navržena zdvojená čerpadla 400V- 1,5 kW, s řezacím zařízením a pro čerpání hrubých nečistot do velikosti 35 mm. Výtlak čerpadel a bude vyveden do výše 0,5 m nad hladinou vzdutých vod (poklop na vozovce v ulici Celetná resp. ulice Štupartská). Přečerpávací zařízení budou odvětrány nad úroveň střechy samostatným větracím potrubím. Na výtlačném potrubí budou osazeny uzavírací armatury a zpětné klapky. Přečerpávací zařízení bude pravidelně servisováno. Dopravní výška čerpadel  $H_{tot} = 12$  m, přečerpávané množství  $Q_{ww} = 2,0$  l/s.*

*Dotaz:*

*Dle našeho názoru jsou správné parametry v technické zprávě, poněvadž se jedná o kalové čerpadlo s řezacím zařízením (splaškové vody).*

*Parametry, které jsou uvedeny ve výkaze výměr, splňují podmínky pro kalové čerpadlo bez řezacího zařízení.*

*Máme ocenit zařízení s parametry, které jsou uvedeny v technické zprávě?*

**Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1**

Při psaní textu výkazu výměr došlo k chybě v psaní v poli „Popis“. Správný text v poli Popis zní: „....2x čerpadlo kalové s řezacím zařízením 1,5 kW- 400V, **Q=2,0l/s, H=12 m....**“

S pozdravem

**HOLEC, ZUSKA & Partneři**

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska