

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	UK KAM - ZATEPLENÍ KOLEJE OTAVA - PRAHA
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	Voršilská 1/144, 116 43 Praha 1
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun

V Praze dne 19. 9. 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o bližší specifikaci položky a upřesnění zadání zámečnických konstrukcí :

108 M	3132454R1	pletivo nerezové (balkonové výplně)	m2	418,09
-------	-----------	-------------------------------------	----	--------

Vzhledem k tomu, že není uvedena tloušťka ani velikosti oka pletiva, což má vliv na cenu, prosíme o upřesnění zadání. Dále se v technické zprávě uvádí, že „Zábradlí budou zbavena stávající dřevěné výplně a opatřena novými (celoplošná deska a nebo ocel. pletivo na nosné konstrukci z tenkostěnných profilů.)“není tedy jasné, zda má být výplň ocelová nebo nerez. S ohledem na vzhled zábradlí se ptáme, zda zadavatel opravdu požaduje na

zábradlí kombinaci ocelového zábradlí s nátěrem a nerez výplně ?

Odpověď:

Nerezové síť vlákno 1.6 mm oko 51 x 51mm Jedná se o **100 % nerezovou síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky.** např. ve standardu :
<http://site.shoptet.cz/nerezove-site-profi-vlakno-1-6-mm/>

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o specifikaci nerezových sítí, které budou tvořit výplň zábradlí balkónů tzn. velikost ok, průměr drátu a způsob kotvení k nosnému rámu.

Odpověď:

Nerezové síť vlákno 1.6 mm oko 51 x 51mm Jedná se o **100 % nerezovou síť včetně nerezových spojek mezi nerezovými lanky.** např. ve standardu :
<http://site.shoptet.cz/nerezove-site-profi-vlakno-1-6-mm/>

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková