



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Paní
Karla Polydorová
Běchorská 2229/15
1 9 3 0 0 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
83938/2020-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Soňa Hašková/226
sona.haskova@pvl.cz

DATUM
6.1.2021

**P r a h a 2 – Nové Město, č.h.p. 1-12-01-0250-0-00 „UK – 1.LF, Centrum simulační a experimentální medicíny Albertov 5“, dokumentace k územnímu (stavebnímu) řízení - stanovisko správce povodí
DVL 0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe**

Dopisem ze dne 27.11.2020 jste nás požádali o stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení výše uvedené akce.

Investor : Univerzita Karlova – 1.lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Praha 2

Projektant : AP Atelier, Komunardů 1529/5, Praha 7

Předložená dokumentace řeší novostavbu Centra simulační a experimentální medicíny Albertov 5 umístěnou do stávajícího vnitrobloku budovy na pozemcích č. parc. 1561, 1563, 1558, 1561, 2468 v k. ú. Nové Město.

Objekt bude napojen na stávající přípojky vody, odkanalizování je řešeno oddílným kanalizačním systémem napojeným na veřejnou jednotnou kanalizaci. Dešťové vody budou odváděny částečně přímo do gravitačního systému kanalizace, částečně budou odváděny do akumulární nádrže o objemu 28 m³ s využitím na zálivku, přepad z akumulární nádrže je veden do retenční nádrže o objemu 19 m³ s regulací odtoku 1 l/s a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků. Stavba není situována v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodních zdrojů ani na pozemcích, ke kterým Povodí Vltavy, státní podnik vykonává právo hospodaření.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako poškozený).

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Upozorňujeme, že pro danou lokalitu bylo vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID: DVL207046 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ (typ A), které ve výhledu předpokládá kromě rekonstrukce ÚČOV také nové retenční nádrže v povodí všech kmenových stok, prodloužení stok G, H, P a sběrače CXL, a výstavbu nových kanalizačních sběračů (Šárecké údolí, Folimanka, v údolí Rokytka), dále rekonstrukci stávajících kmenových stok, sběračů a uliční kanalizace dle Generelu. Součástí navržených opatření je i doplnění kanalizace na rozvojových plochách.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek :

1) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

2) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.

3) Přípomínky uplatněné správcem a provozovatelem jednotné kanalizace a vodovodu k navrženému technickému řešení je nutné dodržet. Odvádění splaškových a dešťových vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s. Vody přečerpávané ze stavební jámy do jednotné kanalizace budou předčištěny v usazovací jímce, která bude navržena dostatečně kapacitní s dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic.

Pokud bude realizováno čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snižování její hladiny je třeba, aby bylo vydáno vodoprávním úřadem povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a současně dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – k jinému nakládání – k odvádění vyčerpaných podzemních vod.

4) Likvidace srážkových vod bude provedena v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Pokud bude retenčně akumulární nádrž projednávána jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami – k zadržování srážkových vod v retenčně akumulární nádrži o celkovém objemu 47 m³, k využívání srážkových vod na závlaku a k jejich následnému odvedení do jednotné kanalizace se souhlasem správce a provozovatele kanalizace v max. množství 1,0 l/s.



5) Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a ke znečištění povrchových a podzemních vod.

S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou PD.

Soňa

Ing. Soňa Hašková
útvár povrchových a podzemních vod PS6

Na vědomí : spis



Povodí Vltavy,
státní podnik 22
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

