

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

Ing.arch. HLUBUČEK RADOVAN
Jalovcová 237/6
500 09 Hradec Králové

Váš dopis ze dne
1.6.2021

Naše č.j.:
7955/8.42/21-2

Naše sp. zn
V8-2021-95

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové
1.6.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: MEPHARED 2 - druhá etaspa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
místo: parc. č. 725/8, 725/30, 725/38, 725/53, 725/127, 725/180, 725/190, 725/213, 725/220, 728 a parc. č. st. 2188 a 3768 v k.ú. Nový Hrádec Králové, Hradec Králové
zadavatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha, IČ: 00216208
projektant: , , IČ:

předložena výše nadepsanému OIP dne 1.6.2021

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V Souhrnné technické zprávě v části "B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby" je uvedena zrušená vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Doporučuji zkontrolovat platnost předpisů uvedených v PD.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj
Říční 1195
501 01 Hradec Králové

Ing. Lukáš Krčil
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby