

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
Tel.: 495 402 654 - ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky
28.6.2021

naše značka
TSHK/1115/E/21

vyřizuje / linka
Markarjanc/607209838

Hradec Králové
16.7.2021

Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Mephared II - druhá etapa kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“, centrální budově kampusu, budově fakult, terénním úpravám, areálovým obslužným plochám, úpravě odvodnění ul. Zborovská, napojení na ul. Zborovská, rozšíření vjezdu, chodník podél FNHK, mostu pro vozidla a pěší, lávka pro pěší pře mokřad.
p. p. č. 725/8, 725/30, 725/38, 725/53, 725/127, 725/180, 725/190, 725/213, 725/220, 728, st. p. č. 2188, 3768, k. ú. Nový Hradec Králové

Žadatel: M-PRO REAL s.r.o., Piletická 50/47, 500 03 Hradec Králové
Zmocněnec: Ing. arch. Radovan Hlubuček, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové
Vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti

Dokumentace:

- typ:
- zpracovatel: Bogle architects
- zakázka č./datum: 17.081 / 31.5.2021
- stupeň:

Vyjádření střediska místních komunikací:

Z technického hlediska nemáme připomínky k výše uvedené akci dle předložené situace za těchto podmínek:

- V případě předání do majetku města a správy, požadujeme dodržení standardů města Hradec Králové, komunikace budou přebrány až po dokončení výstavby veškerých nemovitostí.
- Upozorňujeme na nesoulad s nařízením RM/2013/646, u případu převzetí zasakovacích galerií do majetku Města Hradec Králové.
- V případě předání komunikací do majetku města, TSHK požadují veškeré návody a postupy na udržování (dešťová kanalizace, zimní údržba, údržba mostních objektů atd.).
- Vozovka není v naší správě.
- Chodníky musí mít minimální nosnost 9 t, (doporučujeme dlažbu o tloušťce min. 80 mm) a čistou průjezdnou šířkou min. 2 m, tj. bez dalších překážek např. sloupů VO, dopravních značek atd.
- V místě sjezdu není přípustné narušení odtokových poměrů výše uvedené komunikace a ke svedení povrchových vod na silniční těleso. Sjezd u komunikace bude mít bezprašnou úpravu (beton, asphalt, betonovou dlažbu apod.).
- Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.

Povrch dotčených komunikací: beton. panely

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|
| Stáří dotčených komunikací: nad 10 let | | | | |
| Záruky: ne | | | | |
| Za správnost: | | | | |
| Novotný Zbyněk | | 495 402 673 | 606 680 411 | novotny@tshk.cz |

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Z technického hlediska nemáme zásadní připomínky. | | | | |
| ➤ V místě se nacházejí sítě VO. | | | | |
| Před začátkem výkopových prací je nutné vytyčení sítí veřejného osvětlení, po telefonickém dohovoru s panem Volfem, číslo telefonu 731 131 220. | | | | |
| S projektovou dokumentací souhlasíme. Demontovaný materiál bude odvezen do areálu TSHK. | | | | |
| Za správnost: | | | | |
| Dušek Jakub | | 495 402 667 | 731 131 205 | dusek@tshk.cz |

Vyjádření střediska městské zeleně:

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|
| Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek: | | | | |
| ➤ Pozemek p.č. 730/2, k.ú. NHK, na kterém je umístěna mezideponie, není ve správě střediska MZ TS HK. | | | | |
| ➤ Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny! | | | | |
| ➤ Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat středisku měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže | | | | |
| Za správnost: | | | | |
| Maternová Daniela | | 495 402 644 | 727 891 023 | maternova@tshk.cz |

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|
| Bez připomínek. | | | | |
| Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřijatelné jakékoli její poškození. | | | | |
| Za správnost: | | | | |
| Meravá Jana | | 495 402 658 | 731 131 219 | merava@tshk.cz |

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| Bez připomínek. | | | | |
| Za správnost: | | | | |
| Markarjanc Boris | | 495 402 643 | 607 209 838 | markarjanc@tshk.cz |

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace

