



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100



ATELIER K2
Ing. arch. Václav Škarda
náměstí Hrdinů 1125/8
1 4 0 0 0 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
11123/2018-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Soňa Hašková/226
sona.haskova@pvl.cz

DATUM
26.2.2018

**P r a h a 1 – Nové Město, č.h.p. 1-12-01-0250-0-00 „Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47, 49 na pozemcích č. parc. 152 a 153“, dokumentace k územnímu (stavebnímu) řízení - stanovisko správce povodí
DVL 0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe**

Dopisem ze dne 31.1.2018 jste nás požádali o stanovisko k dokumentaci k územnímu (stavebnímu) řízení výše uvedené akce.

Investor : Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Projektant : Ateliér K2 – Ing. arch. Václav Škarda, nám. Hrdinů 1125/8, Praha 4
Předložená dokumentace řeší rekonstrukci a dostavbu dvou stávajících kancelářských objektů č.p. 985 – Opletalova 47 (č. parc. 153) a č.p. 986 – Opletalova 49 (č. parc. 152), v Praze 1 – Novém Městě. Stavebními úpravami dojde ke změně odtokových poměrů. Dešťové vody budou zachycovány v retenčních nádržích umístěných v 1. PP objektů v RN1 o objemu 14,3 m³ a RN2 o objemu 12,1 m³ a regulovaně odváděny v množství 3 l/s do stávající jednotné kanalizace. Pro oba objekty budou zřízeny nové vodovodní přípojky D 63 mm s napojením na veřejný vodovodní řad DN 125 v Opletalově ulici a nové přípojky jednotné kanalizace DN 200 s napojením na stávající řad jednotné kanalizace DN 350 v Opletalově ulici. PD navrhuje obnovení studny v domě č. 49, voda ze studny bude využívána jako užitková na zálivku záhonů ve dvoře. Množství odebírané podzemní vody : $Q_{prům.} = 0,1 \text{ l/s}$, $Q_{max.} = 0,2 \text{ l/s}$, $Q_{max.den} = 150 \text{ l/den}$, $Q_{max.měs.} = 3 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, $Q_{max.rok} = 7 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, Berounky [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že **záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Upozorňujeme, že pro danou lokalitu bylo vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID: DVL207046 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ (typ A), které ve výhledu předpokládá kromě rekonstrukce ÚČOV také nové retenční nádrže v povodí všech kmenových stok, prodloužení stok G, H, P a sběrače CXL, a výstavbu nových kanalizačních sběračů (Šárecké údolí, Folimanka, v údolí Rokytky), dále rekonstrukci stávajících kmenových stok, sběračů a uliční kanalizace dle Generelu. Součástí navržených opatření je i doplnění kanalizace na rozvojových plochách.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek :

1) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

2) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.

3) Přípomínky uplatněné správcem a provozovatelem jednotné kanalizace a vodovodu k navrženému technickému řešení je nutné dodržet. Odvádění splaškových a dešťových vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s. Vody přečerpávané ze stavební jámy objektu č.p.49 do jednotné kanalizace budou předčištěny v usazovací jímce, která bude navržena dostatečně kapacitní s dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic.

4) Likvidace srážkových vod bude provedena v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Pokud budou retenční nádrže projednávány jako vodní díla dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami – k zadržování srážkových vod v retenčních nádržích o objemech 14,3 m³ a 12,1 m³ a k jejich následnému odvedení do jednotné kanalizace se souhlasem správce a provozovatele kanalizace v max. množství 3 l/s z každé RN.

5) Odběr podzemní vody ze stávající studny na pozemku č. parc. 152 k. ú. Nové Město je třeba povolit podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, v množství :

$$Q_{\text{prům.}} = 0,1 \text{ l/s}, Q_{\text{max.}} = 0,2 \text{ l/s}, Q_{\text{max.měs.}} = 3 \text{ m}^3/\text{měsíc}, Q_{\text{max.rok}} = 7 \text{ m}^3/\text{rok}.$$




Vydatnost studny je nutné ověřit hydrodynamickými zkouškami.

6) Doba platnosti povolení se navrhuje na dobu životnosti vodního díla.

S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zařazení odpadového materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci, celkovou situaci stavby si ponecháváme pro služební potřeby.


Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava ²²
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Na vědomí : spis

