



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 29.1.2018
Naše č. j.: HSHMP 05933/2018
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzl
Tel.: 296336792
E-mail: jiri.hanzl@hygp Praha.cz
V Praze dne: 6.2.2018

ATELIER K2

Ing. arch. Václav Škarda
Náměstí Hrdinů 1125/8
140 00 Praha 4

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro územní řízení „Rekonstrukce domů v Opletalově ulici 985/47 a 986/49, Praha 1 – Nové Město“

Na základě žádosti Ing. arch. Václava Škardy, nám. Hrdinů 1125/8, Praha 4 doručené dne 2.2.2018, který zastupuje stavebníka, kterým je Universita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 258/2000 Sb.), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení „Rekonstrukce domů v Opletalově ulici 985/47 a 986/49, Praha 1 – Nové Město“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro územní řízení „Rekonstrukce domů v Opletalově ulici 985/47 a 986/49, Praha 1 – Nové Město“

se **s o u h l a s í** s podmínkou:

1) Součástí dokumentace pro stavební řízení bude m.j. posouzení hluku ze stavební činnosti vycházející z harmonogramu stavebních prací, předpokládané stavební mechanizace a technologie stavebních prací, dále řádně zpracovaná část GASTRO pro navržené stravovací zařízení včetně personálního zázemí a vyhodnocení úrovně denního osvětlení administrativních pracovišť s návrhem umístění pracovních míst do sektorů s vyhovujícím denním případně sdruženým osvětlením.

Odůvodnění: Projekt – Atelier K2, ing. arch. Václav Škarda, Nám. Hrdinů 8 Praha 4 ve 12/2017.

Předmětem řešení je rekonstrukce a dostavby dvou stávajících kancelářských budov Opletalova 47 a 49, Praha 1. Po rekonstrukci bude objekt využíván pro vysoké školství. Nové dostavby jsou navrženy převážně v objektu Opletalova 47 (dvorní vestavba dvou suterénů, dostavba dvorní pavlače, přízemní dostavba ve dvoře se střešní terasou a ohradní zdí, dostavba věže evakuačního výtahu u dvorního křídla, dostavba dvorních světlíků či krčků s lávkami mezi domy ve dvoře, nástavba dvorního křídla, a půdní nástavba s dvorním vikýřem). Objekty po rekonstrukci budou provozovány jako jeden objekt s funkční náplní: pracovny – badatelný se zázemím, knihovna, bufet v přízemí a sály v suterénu a v podkrovní nástavbě. V 1.PP bude knihovna, strojovna VZT, sklady a úklidová komora, v 1.PP sál s přípravnou cateringu, knihovna, kotelná, šatna, server a sociální zázemí, v 1.NP knihovna, studovny,

bufet a sociální zázemí, 2. – 4.NP jsou převážně pracovny, jednací místnosti, studovny a sociální zázemí, v 5.NP je sál.

Objekt je komplexně větrán kombinovaným větráním (nuceně a přirozeně okny). Badatelny s orientací do ulice Opletalova jsou větrány nuceně.

Projekt respektuje legislativu orgánu ochrany veřejného zdraví.

Ing. Jiří Hanzl

odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální

podpis zaručený elektronickým podpisem

otisk úředního razítka

co: 1) HK