



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy

10

ATELIER K2

Ing. arch. Václav Škarda
Náměstí Hrdinů 1125/8
140 00 Praha 4

Č.j.:
ÚMČP1 063731/2018/ODOP/052P/Lo

Vyřizuje/linka
Kateřina Louthanová/347

Datum
18. 4. 2018

ROZHODNUTÍ o připojení nemovitosti k místní komunikaci

Městská část Praha 1, Úřad městské části, odbor dopravy, jako silniční správní úřad na území Městské části Prahy 1, příslušný podle § 40, odstavce 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), v přenesené působnosti dle ustanovení § 4, odst. 1, obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se vydává toto

rozhodnutí.

Podle ustanovení § 10 odstavce 1 a 4, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-88031-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 13. 3. 2018 a se souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace ze dne 2. 3. 2018 se žadateli:

ATELIER K2

Ing. arch. Václav Škarda

Náměstí Hrdinů 1125/8

140 00 Praha 4

IČ: 62642502

Odpovědná osoba: Václav Škarda, tel.: 603 859 332

povoluje

připojení objektu

Opletalova 985/47, Praha 1, k. ú. Nové Město, parc.č. 153 ke komunikaci Opletalova, k.ú. Nové Město, parc.č. 2323/1.

O vyznačení vodorovného dopravního značení V12a požádejte příslušný správní úřad, kterým je Odbor dopravy ÚMČ Praha 1.

Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí:

č. 1 - situace

č. 2 - souhlas Policie ČR

č. 3 - souhlas TSK, a.s.

Úřad městské části Praha 1

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

tel.: +420 221 097 111, fax: +420 221 097 778

posta@praha1.cz, www.praha1.cz

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410



Odůvodnění

Povolení připojení výše uvedené nemovitosti k veřejné místní komunikaci bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-88031-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 13. 3. 2018 a se souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace ze dne 2. 3. 2018, na základě řádně doložené žádosti č.j.: ÚMČP1 063731/2018 ze dne 4. 4. 2018.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne doručení k Odboru dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy, prostřednictvím Odboru dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1.



Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 5 odst. 2 téhož zákona.

Správní poplatek 500,- Kč

Rozhodnutí obdrží:

ATELIER K2

Ing. arch. Václav Škarda

Náměstí Hrdinů 1125/8

140 00 Praha 4

IČ: 62642502

Odpovědná osoba: Václav Škarda, tel.: 603 859 332

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy – odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4

Na vědomí:

ODOP ÚMČ Praha 1 – oddělení správních deliktů

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – oblastní správa Centrum, Školská 13, Praha 1



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPA-88031-1/ČJ-2018-0000DŽ

Praha 13. března 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 0

ATELIER K2

Ing. arch. Václav Škarda

náměstí Hrdinů 1125/8

140 00 PRAHA

Rekonstrukce domů č. 47/985 a 49/986 v ul. Opletalova, k. ú. Nové Město, Praha 1 – stanovisko k územnímu řízení.

Dne 6. 3. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o posouzení projektové dokumentace (z 12/2017) k územnímu řízení stavby rekonstrukce domů v Opletalově ulici č. 47 a 49 s nástavbou i bez nástavby, k. ú. Nové Město. Stavba obsahuje obnovení původního vjezdu do domu č. 49; vjezd do domu č. 47 zůstane stávající.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako dotčený orgán dle §16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydává **souhlasné stanovisko**, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, pro potřeby územního řízení, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

V rozhledových trojúhelnících připojení na pozemní komunikaci nebude ani v budoucnu umístěna žádná pevná překážka včetně zeleně a sloupů o průměru větším než 15 cm.

Místní úprava provozu bude z důvodu možných legislativních změn popř. změny dopravní situace v lokalitě posouzena až v termínu 60 dní před dokončením stavby. K předloženému návrhu za stávajících podmínek nemáme výhrady.

Případné návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

Vyřizuje: kpt. Ing. Máchal, tel.: 974 825 683

plk. Mgr. Jiří Dušek
vedoucí odboru
z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský v. r.



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
 Řásnovka 770/8
 110 00 Praha 1 – Staré Město

ATELIER K2
 Ing. arch. Václav Škarda
 náměstí Hrdinů 1125/8
 140 00 Praha 4

Váš dopis	Naše č.j.	Vyřizuje/linka	V Praze dne
	TSK/03492/18/5110/Me	Meidlová/ 257 015 586	2. 3. 2018

Praha 1, Nové Město, Opletalova č.p. 985/47 a 986/49, parc.č. 152, 153 a 2323/1, „Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK“, (investor Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), DÚR.

Projednali jsme dokumentaci pro územní řízení a vydáváme toto **technické stanovisko:**

- za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby (2x) a s připojením staveniště na komunikaci Opletalova,
- oba navrhované přejezdy přes chodník požadujeme realizovat s povrchem z drobné žulové dlažby („kostky“) 10D, dlážděné do kroužků, a kladené do lože z drti frakce 4-8 mm tloušťky 60 mm, včetně příslušné zesílené konstrukční skladby dle „TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací“ schválených MD ČR v listopadu 2004, včetně dodatku schváleného v srpnu 2010; oddělení plochy přejezdů od přilehlého chodníku požadujeme provést linkou z velké žulové dlažby do betonového lože,
- v místech přejezdů přes chodník požadujeme zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí jejich uložením do chrániček dle požadavků příslušných správců,
- nově zrekonstruovaný chodník komunikace Opletalova, přilehlý k pozemkům parc.č. 152 a 153 k.ú. Nové Město, převezmeme zpět do naší správy a údržby – nejpozději při uzavírání nájemní smlouvy s OS TSK pro Prahu – Centrum požadujeme předložit souhlasné stanovisko OPP MHMP se vzorem nového dlážděného povrchu chodníku,
- všechn výkopový materiál požadujeme odvézt na skládku, jako zásypový materiál požadujeme použít výhradně štěrkodrt',
- obsypy stávajících kabelů musí být realizovány dle požadavků jednotlivých správců těchto sítí a poduličních zařízení,

- požadujeme, aby veškeré komunikační úpravy byly provedeny odbornou certifikovanou firmou,
- zábor staveniště na chodníku komunikace Opletalova požadujeme provést mimo období ZÚK (zimní údržba komunikací), které je od 1.11. do 31.3. příslušného kalendářního roku, a to vzhledem k nutnosti zajištění schůdnosti chodníku v zimním období,
- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,
- veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Potočková, číslo telefonu: 257 015 906,

Z hlediska oddělení správy ZPS (oddělení 5120) sdělujeme následující:

Realizace stavby i konečné dopravní řešení bude zasahovat do fialového úseku číslo P1-0468 zón placeného stání.

Požadujeme proto, aby investor dodal přímo oddělení 5120 TSK a.s. všechna rozhodnutí silničního správního úřadu, týkající se změn v dopravních situacích, jak pro stavební zábery, tak pro konečné dopravní řešení, a to minimálně 10 dnů před zahájením a po ukončení stavebních činností. Tato rozhodnutí jsou nezbytná pro vyčlenění ploch určených pro stavební zábor a vjezdy z monitoringu parkovacích zón.

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Šebek, číslo telefonu: 257 015 876.

- požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření, včetně tohoto stanoviska k DÚR (PD musí mimo jiné obsahovat i řešení odvodnění a dopravního značení, a budou zde zohledněny a zapracovány veškeré výše uvedené požadavky a připomínky),

- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 5140 TSK a.s. (geodetické zaměření včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení + realizační dokumentace, bližší informace Ing. Žáčková nebo paní Kotátková, číslo telefonu: 257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2018-1025-00649, přiděleným oddělením koordinace TSK a.s. Kladné vyjádření od oddělení 5140 k předání

této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní smlouvy,

- k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK a.s., které si ponechává PD pro vlastní potřebu,

- závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK a.s. slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM - MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK a.s.**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8
SVODNÁ KOMISE

-1-

Ing. Š u m a Viktor
předseda svodné komise

Přílohy:

koordinační vyjádření TSK/338/18/5130/Gr k akci č. 2018-1025-00649

Kopie:


TSK a.s. – 2111, 3210/Ču, 5120, 5130, 5140, 5110/SK - ev.č. 178/2018,
MHMP-DOP, MHMP-EVM + návrh majetko-právního řešení

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Příloha č. 1

148



LEGENDA:

- HRANICE:
INFORMATIVNÍ ZÁKRES HRANIC PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ:
HRANICE PARCEL (k.ú. Nové Město)
PARCELNÍ ČÍSLA (k.ú. Nové Město)
VNITŘNÍ HRANICE PARCEL
HRANICE STAVBY – ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
OBVODOVÉ ČÁRY ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ
STAVAJÍCÍ A PROJEKTOVANÉ OBJEKTY U TERÉNU
STYK STAVAJÍCÍCH A PROJEKTOVANÝCH OBJEKTŮ U TERÉNU
PROJEKTOVANÝ SUTERÉN
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
IP13c
ROZLIŠENÍ VÝŠEK
223.43
196.56
197.28 – 242.24 m.n.m.
ŘEŠENÉ OBJEKTY:
ŘEŠENÉ OBJEKTY – ŠIKMÉ STŘECHY REKONSTRUOVANÉ
ŘEŠENÉ OBJEKTY – PLOCHÉ STŘECHY REKONSTRUOVANÉ
ŘEŠENÉ OBJEKTY – NOVOSTAVBY
ŘEŠENÉ OBJEKTY – NÁSTAVBY NA STAVAJÍCÍCH OBJEKTECH
ZPEVNĚNÉ PLOCHY OBJEKTU – ŽULOVÁ KOSTKA
REKONSTRUOVANÝ CHODNÍK – PRAŽSKÁ MOZAIKA
REKONSTRUOVANÝ CHODNÍK – ŽULOVÁ KOSTKA
STROM NÁVRHOVANÝ
VSTUP DO OBJEKTU
STAVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY:
OKOLNÍ OBJEKTY: ŠIKMÉ STŘECHY
OKOLNÍ OBJEKTY: PLOCHÉ STŘECHY
STAVAJÍCÍ KOMUNIKACE – VOZOVKA
STAVAJÍCÍ KOMUNIKACE – CHODNÍK

STAVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY:
c.j.: VHCPI 063439/2018/010P/052P/40

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Vodňácký 18, 115 68 Praha 1

Opletalova č. 47 a 49
Návrh nového vjezdu a zadižování chodníku

Příloha B 06