

ATELIER K2
Ing. arch. Václav Škarda
náměstí Hrdinů 1125/8
140 00 Praha 4

50a

Váš dopis

Naše č.j.

TSK/03492/18/5110/Me

Vyřizuje/linka

Meidlová/ 257 015 586

V Praze dne

2. 3. 2018

Praha 1, Nové Město, Opletalova č.p. 985/47 a 986/49, parc.č. 152, 153 a 2323/1, „Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK“, (investor Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), DÚR.

Projednali jsme dokumentaci pro územní řízení a vydáváme toto **technické stanovisko:**

- za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby (2x) a s připojením staveniště na komunikaci Opletalova,
- oba navrhované přejezdy přes chodník požadujeme realizovat s povrchem z drobné žulové dlažby („kostky“) 10D, dlážděné do kroužků, a kladené do lože z drti frakce 4-8 mm tloušťky 60 mm, včetně příslušné zesílené konstrukční skladby dle „TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací“ schválených MD ČR v listopadu 2004, včetně dodatku schváleného v srpnu 2010; oddělení plochy přejezdů od přilehlého chodníku požadujeme provést linkou z velké žulové dlažby do betonového lože,
- v místech přejezdů přes chodník požadujeme zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí jejich uložením do chrániček dle požadavků příslušných správců,
- nově zrekonstruovaný chodník komunikace Opletalova, přilehlý k pozemkům parc.č. 152 a 153 k.ú. Nové Město, převezmeme zpět do naší správy a údržby - nejpozději při uzavírání nájemní smlouvy s OS TSK pro Prahu - Centrum požadujeme předložit souhlasné stanovisko OPP MHMP se vzorem nového dlážděného povrchu chodníku,
- všechen výkopový materiál požadujeme odvézt na skládku, jako zásypový materiál požadujeme použít výhradně šterkodrt',
- obsypy stávajících kabelů musí být realizovány dle požadavků jednotlivých správců těchto sítí a poduličních zařízení,

- požadujeme, aby veškeré komunikační úpravy byly provedeny odbornou certifikovanou firmou,
- zábor staveniště na chodníku komunikace Opletalova požadujeme provést mimo období ZÚK (zimní údržba komunikací), které je od 1.11. do 31.3. příslušného kalendářního roku, a to vzhledem k nutnosti zajištění schůdnosti chodníku v zimním období,
- **při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,**
- **veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Potočková, číslo telefonu: 257 015 906,**

Z hlediska oddělení správy ZPS (oddělení 5120) sdělujeme následující:

Realizace stavby i konečné dopravní řešení bude zasahovat do fialového úseku číslo P1-0468 zón placeného stání.

Požadujeme proto, aby investor dodal přímo oddělení 5120 TSK a.s. všechna rozhodnutí silničního správního úřadu, týkající se změn v dopravních situacích, jak pro stavební zábery, tak pro konečné dopravní řešení, a to minimálně 10 dnů před zahájením a po ukončení stavebních činností. Tato rozhodnutí jsou nezbytná pro vyčlenění ploch určených pro stavební zábor a vjezdy z monitoringu parkovacích zón.

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Šebek, číslo telefonu: 257 015 876.

- požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření, včetně tohoto stanoviska k DÚR (PD musí mimo jiné obsahovat i řešení odvodnění a dopravního značení, a budou zde zohledněny a zapracovány veškeré výše uvedené požadavky a připomínky),

- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 5140 TSK a.s. (geodetické zaměření včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení + realizační dokumentace, bližší informace Ing. Žáčková nebo paní Kotátková, číslo telefonu: 257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2018-1025-00649, přiděleným oddělením koordinace TSK a.s. Kladné vyjádření od oddělení 5140 k předání

této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní smlouvy,

- k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK a.s., které si ponechává PD pro vlastní potřebu,

- závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK a.s. slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM - MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK a.s.**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ

hl. m. PRAHY, a.s.

110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8

SVODNÁ KOMISE

-1-

Ing. Š u m a Viktor
předseda svodné komise

Přílohy:

koordinální vyjádření TSK/338/18/5130/Gr k akci č. 2018-1025-00649

Kopie:

TSK a.s. – 2111, 3210/Ču, 5120, 5130, 5140, 5110/SK - ev.č. 178/2018,
MHMP-DOP, MHMP-EVM + návrh majetko-právního řešení

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.