DETAIL NÁBĚHOVÉHO PLECHU PRO ZAREGULOVÁNÍ ODBOČKY

ODVOD KONDENZÁTU Z PATY STOUPACÍHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ



ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ TI-OBDÉLNÍKOVÉ POTRUBÍ

TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ KRUHOVÉHO POTRUBÍ



TYPOVÉ ZAVĚŠENÍ PLO



TYPOVÉ POTRUBÍ DO TRAPÉZU

POZNÁMKY:
- TYPOVÉ ZÁVĚSY POTRUBÍ PŘÍMO NAVÁZÁNY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI V SOUČASNÉM PROVEDENÍ
- KRUHOVÁ POTRUBÍ ZAVĚŠENÁ PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- PRO MONTÁŽ MUSÍ BÝT V PŘÍPRAVĚ DOSTATEČNÝ PROSTOR MEZI STROPNÍ KONSTRUKCÍ A HORNÍ HRANOU ZAVĚŠENÉHO POTRUBÍ
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST ZAVĚŠENÍ ELEKTRICKÉ ŽLABY MEZI SEBOU
- KOTVENÍ VŠECH ZÁVĚSŮ JE NUTNÉ PROVÉST DLE PŘEDEPSANÉHO POSTUPU
- NA SBĚRAČÍCH A POTRUBÍ BUDOU PŘEDEPSÁ MĚŘÍCÍ PLOCHY S NAVÁZANÝMI ŠROUBY PRO ZAREGULOVÁNÍ
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI ZAVĚŠENÍ A JINÝMI ZAŘÍZENÍ Z HORIZONTU
- STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠ BUDOU PODROBENY PRAVIDELNÉ KONTROLE
- PARALAX POLOHA A VELIKOST KONCENTRIC PRAVÍ V PODKLADU BUDE ŘEŠENA V SAĽOVÉ STUPNICI DLE VÝROBCE
- ZAŘÍZENÍ
- KAPALOVÉ VÝTOKOVÉ PLAKNĚ A VÝTOKOVÉ HUBICE NA STĚNU UPEVŇTE TAK, ABY NEDOŠLO K ZATÁHNUTÍ MATICE
- POTRUBÍ BUDE OZNAČENO DLE TECHNICKÉ SPRÁVY NEBO DLE VYHOVUJÍCÍ ZAVAŘENÉHO, VOMÍCHNÉ OZNAČ BUDE SPECIFIKOVÁNA
- KOTVENÍ MATIČNÉ MUSÍNÉ POTRUBÍ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY TRASY JSOU MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍ ARCHITEKTA
- MĚŘÍCÍMU ZAŘÍZENÍ VYMĚŘENÉ ZAVAŘOVACÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA, VŠECHNÍ VÝPIS, TABULKA ZAŘÍZENÍ
- PŘI PROSTUPU MEZINÁLEZ POŽÁRNÍ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ REALIZOVAT POŽÁRNÍ UCPÁVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DANÉ KONSTRUKCE, VIZ PROFESNÍ ČÁST
- MEZINÁLEZ POŽÁRNÍCH KLAPEK A MÍSTNÍ PŘEVÁŽÍ V SOULADU S PROVEDENÍM NAVRŽENÉ DANÉHO VÝROBCE.
- V PŘÍPADĚ OTLAČ POTRUBÍ BUDOU TAKÉ OZNAČENY PRVKY, KTERÉ SE V POTRUBÍ NACHÁZEJÍ (NAPŘ. REGULAČNÍ KLAPKY, ODBOČKY, ZMĚNY PRŮŘEZU, ATD.) VIZ PROFESNÍ ČÁST
- PLOCHY NA OTLAČ VE MÍSTECH PROSTUPŮ PŘES OBVODOVÉ STĚNY JSOU V POTRUBÍ
- POTRUBÍ NA STŘEŠE A STOUPACÍCH PLOCHÁCH MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROTI POSTŘIKOVÁNÍ VLOŽÍM
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI ZAVĚŠENÍ A JINÝMI ZAŘÍZENÍ Z HORIZONTU
- ODVODNĚ PRVKY A POTRUBÍ Z PROSTOR PROVOZU S NEBEZPEČNÝM A AGRESIVNÍM LÁTKAMI MUSÍ Z OCELOVÝCH MATERIÁLU V NEHRDZAVĚJÍCÍM PROVEDENÍ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY TRASY JSOU MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOUHLASU ARCHITEKTA
- KABELOVÉ SEKVENCE VEDOUCÍ PŘÍ CHODU ZAŘÍZENÍ JSOU VELMI NEBEZPEČNÉ. DOPORUČUJEME PROVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO 4% VÝŠKE ZAVAŘENÍ
- VŠE MÍSTO SPOJOVÉ HRANA POTRUBÍ KOTVENÁ K VNITŘNÍMU PRVKŮ BUDOVY PAKLÍ

LEGENDA PRVKŮ
LEGEND

Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong

Bogle Architects
87 Peck Hill, Hackney, London E9 6HT
Prague: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Hong Kong: 1/F, 1 Hollywood Road, Central, Hong Kong, HK

tel: 02 2247 7733
tel: 02 2247 7733
mob: 603 511 199
e-mail: info@boglearchitects.com

www.boglearchitects.com
info@boglearchitects.com

Project Director / Ředitel projektu
Project Architect / Projektant

Consultant / Konzultant

Consulting Engineer
Konzultační inženýrská činnost v oblasti požární ochrany
Ing. Petr Kučera
Nad Vodovodem 2, 100 00 Praha 10
tel.: +420 602 344 555
e-mail: info@pbkucera.cz

Consulting Engineer / Expert V Praxi
Ing. Petr Kučera

Project Name / Název projektu
MEPHARED 2

Project Description / Popis projektu
Technické provedení provedení stavby
Construction Documentation

Date / Datum

Situation Plan Number / Číslo výkresu
M.01.B1 - Suterén
Basement Building

Situation Plan Name / Název výkresu
S 1:1 2 - 1.PP - sekce B5
1.PP - Underground Building

Scale / Měřítko

Pořadí / Series

Pořadí / Plan Name
Půdorys 1.PP - sekce B5

Project Phase / Fáze projektu
JURNÍCÍ

Classification / Klasifikace
PETLACH

Drawing Scale / Měřítko výkresu
1:100

Drawing Number / Číslo výkresu
D01.01.01

Drawing Status / Stav výkresu
DOKUMENTACE

Drawing Number / Číslo výkresu
S 1:1 2

Drawing Status / Stav výkresu
01 B

Date / Datum
08. 05.

Size / Velikost
A

Scale / Měřítko
1:1

Revision / Revize

No.	Poznámka / Name	Datum / Date	Kód / Rev.	Kontr. Rev.
01	Změna kapacity zdroje	30.7.2020		

Změna investora / Změna projektu
Zpracováno dle podkladů pro stavební řízení.
Dodavatelské stavby mohou přinášet změny, které mohou nebo nemusí být v souladu s tímto výkresem. Každá změna musí být projednána s autorem tohoto projektu.
Nesmí být použito pro výrobu.
Tento výkres je majetkem Bogle Architects a nesmí být kopírován bez písemného souhlasu autora.
The information is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes