

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

**„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové –
zhotovitel stavby“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XX

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 ze dne 9. 11. 2022

Žádost ze dne 3. 11. 2022:

Dotaz č. 1:

Svítlidla:

1. Trvá architektonická kancelář na tom, aby nouzová svítidla byla součástí rychlomontážního systému?
2. Mají být LED panely montované do clip-in kazetového stropu svou spodní hranou zarovnané se spodní hranou kazet? Pokud ano, prosíme o technické listy kazetového systému.

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

ad 1. Sohledem na jednotný vzhled trváme na nouzových světlech součástí rychloupínacího systému.

ad 2. Ano, LED osvětlení zabudované do clip-in kazetových podhledů má být svou spodní hranou zalícované se spodní hranou kazet. Ve specifikacích D.1.1_01_099 je pro jednotlivé typy podhledů uveden technický popis a schéma konstrukce podhledu:

PHL	Speci- fikační kód	Označení	Název	Popis	Rozměr š * v * h (tl.)	Materiál (převládající)	Povrchová úprava, barva	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě	Odkaz na výkres	Umístění	Poznámka
				Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN a EN (zejména třída ČSN 73_74), vyhláškami a ostatními platnými předpisy.							
				Podmínka dle i. especially ze:							
PHL	001		Kovový clip-in podhled	Kovové podhledy z galvanizované oceli 600x1800x36mm, rovná hrana zaklapnutá do skryté konstrukce, povrch s ExtraMikroPerforací o průměru 0,7mm přes hrany, otevřenou plochou 1% a černým akustickým filitem 63g/m², UV stabilní elektrostaticky nanášený polyesterový práškový lak, barva bílá s 20% leskem aplikovaná přes hrany, akustická pohltivost $\alpha_w=0,55$, třída pohltivosti zvuku=D, akustická neprůzvučnost $D_{n,w}=30dB$, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 80%, recyklovaný obsah až 30%, klasifikace produktu A2-s2, d0. Podhledy jsou otěruvzdorné a omyvatelné vlnkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžné používané čisticí prostředky. Revizní kazety doplněny klipy pro vyklápění kazet směrem dolů dle výkresu podhledů. Pro přístup do prostoru nad podhledem je potřeba použít demontovací špacítky. Mezi jednotlivé řady panelů budou ukotveny lineární technické zóny šířky 100mm osvětlení, VZT doplněné o koncové kovové panely. Skrytá závěsná kovová konstrukce s U-profillem a kolímkem DP12-profillem, zavěšena pomocí závitových tyčí. výška systému konstrukce 96mm, hliníkový obvodový stínový profil 20x15x10x25mm s prolisem na zaklapnutí přítičného klipu pro zařazené kazety po 300mm, barva polyesterová prášková bílá. 30 let záruka na systém od výrobce	600*1800*36	galvanizovaná ocel	matná polyesterová barva RAL	SAMPLE: MOCK-UP - v seminární místnosti 	BA_Ceiling_semi nary	výukové prostory bez laboratorních požadavků (seminární místnosti, počítačové učebny)	

Technické listy konkrétních výrobků nemohou být s ohledem na ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ dodavatelům poskytovány.

Dotaz č. 2:

Zemní práce

- Prosíme o zaslání více detailů k této akci: jedná se o výkopy pro propojení 1.PP nová budova/stávající budova. Výkazy výměr tuto skutečnost nijak nezohledňují (cenově je tento výkop úplně v jiné cenové relaci než většina výkopu...).
- Je možné oddělit hloubení rýh/jam pro základovou spáru z celkového výkopu?
- Odpad ze stavby (zemina) je označena pod číslem 17 05 04- zemina a kamení. Z IGP vyplývá, že v určitých vrtech jsou navážky- hlína písčitá s úlomky cihel, střepy, popel, plech. Dále v dalších vrtech zvodnělé písky s vysokým obsahem zetlelého dřeva. Je toto označení správné pro tento nalezený materiál ve vrtu?

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

ad 1. Výkopy v části, kde se nachází propojení budov, jsou zařazeny do celkového výkazu hloubení jam. Nepovažujeme to za ztížené práce ve výkopech. Plocha po celé délce stávajícího objektu MEPHARED I je přístupná pro jakoukoliv stavební techniku.

ad 2. Vzhledem k objemu výkopových prací to nebude možné oddělit.

ad 3. Podle zhodnocení výsledků inž. – geologického průzkumu (IGP), závěry podle obrázků dole, se navážky nacházejí jenom lokálně ve vrtu V1. Podle závěru IGP je množství navážek ve výkopech zanedbatelné proto jsme je v Soupisu prací neuváděli. Zvodnělé písky s vysokým obsahem zetlelého dřeva jsou dány IGP. Označení považujeme za správné. Pod číslem 17 05 04 je podle vyhlášky č. 273/2021 Sb. definována Zemina a kamení bez obsahu nebezpečných látek kde je zařazen také tenhle materiál.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)