

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Vážení,

v zastoupení zadavatele, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, IČO: 002 16 208, Vám v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou s názvem „**UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – stavební práce**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

Dotaz č. 1:

Ve Výkazu výměr Trafostanice jsou uvedené níže uvedené položky. Má se u nich ocenit pouze montáž kabelů, nebo má být v ceně také dodávka kabelů?

4		Montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY + OT, 22 kV 1x240 mm ²	m	108,0
2		Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm ² volně uložených (včetně OT)	m	130,0

V Technické zprávě je uvedeno, že PREDistribuce a.s. hradí pouze technologii distribuční trafostanice – transformátor 630 kVA, rozváděč VN, rozváděč NN a skříň DŘT (SG5). Ostatní náklady vyvolané přeložkou trafostanice hradí kompletně odběratel – montáž technologie distribuční stanice (včetně vnitřních kabelových propojů), kompletní stavební připravenost prostor pro osazení technologie PREDi, kabelovou část včetně výkopů, uložení kabelů VN a NN, spojkování a zapojení kabelů na technologii PREDi.

Pokud je úvaha Uchazeče správná, žádáme doplnit do Výkazu výměr dodávku výše uvedených kabelů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že u položek, kde je uvedena montáž, je myšlena kompletní dodávka s montáží. Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje upravený výkaz výměr, v němž je specifikace relevantních položek upřesněna na dodávku a montáž (ve výkazu výměr jsou úpravy vyznačeny červeně).

Zadavatel dále pro úplnost potvrzuje, že PREDistribuce a.s. hradí pouze technologii distribuční trafostanice – transformátor 630 kVA, rozváděč VN, rozváděč NN a skříň DŘT (SG5). Ostatní náklady vyvolané přeložkou trafostanice hradí kompletně odběratel, a to tak, jak je uvedeno v Technické zprávě.

Dotaz č. 2:

Ve Výkazu výměr „Soubor: -221103- SOUPIS PRACÍ - CELEK - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK - STAVBA_VZD08“ jsou obsaženy následující položky:

Objekt A

17	K	912002	Demontáže ZTI - rozvody, zařizovací předměty	soubor	1,000			
----	---	--------	--	--------	-------	--	--	--

Objekt B

16	K	912002	Demontáže ZTI - rozvody, zařizovací předměty	soubor	1,000			
----	---	--------	--	--------	-------	--	--	--

Objekt C

18	K	912002	Demontáže ZTI - rozvody, zařizovací předměty	soubor	1,000			
----	---	--------	--	--------	-------	--	--	--

Ve Výkazu výměr „Soubor - ZTI_221109_VZD09“ je obsažena položka:

OSTATNÍ									
									odborný odhad
105		demontáže současných rozvodů	soub	1					

Uchazeč se domnívá, že položky ve Výkazu výměr „Soubor: -221103- SOUPIS PRACÍ - CELEK - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK - STAVBA_VZD08“ a ve Výkazu výměr „Soubor - ZTI_221109_VZD09“ jsou duplicitní. Pokud je úvaha Uchazeče správná, žádáme o úpravu Výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel poskytuje v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upravený výkaz výměr, z něhož jsou odstraněny duplicitní položky.

Dotaz č. 3:

Ve Výkazu výměr „Soubor - ZTI_221109_VZD09“, část:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY									
97		Montáž zařizovacích předmětů	kompl	1	0			0,00	0,00

V buňce J145 chybí vzorec.

Ve Výkazu výměr „Soubor - ZTI_221109_VZD09“, část:

Rekapitulace	
Dodávka celkem	
Montáž celkem	
Individuální vyzkoušení a ostatní	
D1.4.e,f ZDRAVOTECHNIKA CELKEM	

Buňka K172 - suma zahrnuje i ostatní náklady.

Buňka K173 - suma zahrnuje i ostatní náklady.

Buňka K174 – obsahuje samostatně ostatní náklady, takže v buňce K177 jsou započteny dvakrát.

Pokud je úvaha Uchazeče správná, žádáme o opravu vzorců Výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel poskytuje v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upravený výkaz výměr, z něhož je z důvodu duplicity odstraněna položka č. 97 (je duplicitní s montáží požadovanou v nabídkové ceně s dodávkou zařizovacích předmětů v druhém listu výkazu výměr) a v němž byly opraveny chybné součtové funkce na záložce rekapitulace.

Zadavatel současně s ohledem na provedené změny s odkazem na § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 1. prosince 2022 do 10:00 hod. Současně dochází ke změně termínu zpřístupnění nabídek, když to se uskuteční dne 1. prosince 2022 od 10:10 hod.

Přílohy (žádáme o použití aktualizovaných souborů v rámci nabídek):

- 1) Výkaz výměr „TRAFOSTANICE_221114_VZD10.XLSX“;
- 2) Výkaz výměr „ZTI_221114_VZD10.xlsx“.

V Praze dne 15. 11. 2022

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností