3x tlaková nádoba 80l/300bar

3X pressure vessel 80l/300bar

UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNY GHZ

Hlavice stojatá
Upride nozzle

Hlavice stranová do čela podhledu
Horizontal nozzle, front of suspended ceiling

Hlavice suchá visící
Pendent dry nozzle

Hlavice závěsná do podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling

Hlavice závěsná do podhledu
Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Upright nozzle for suspended ceiling protection

CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas

CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1

CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)

CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2

CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)

Plynové hašení
Gas Fire Protection System

Prostory bez jištění
Areas without protection

+2.800 Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor

Rozvody MHZ
Piping HFWM

Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe

Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling

Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room

GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel

GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"

REV 02

"Optimalizaci hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

K ZADÁVACÍ PD&D:
ZJIŠŤOVACÍ POŽÁRNÍ TRAS JEDNOTLIV TCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘEDMĚTEM POŽADAVKŮ POLOŽE KONCOV TCH PRVKŮ, ZEJMÉNA SMYSLEPLNÝCH ARTIKULŮ, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ ODKOT Y POŽADOVANÝCH POLOHÁCH
2) PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ROZVODŮ A KONCOV CH PRVKŮ SPRINKLEROVÉHO ZAŘÍZENÍ A POPŘÍPADNÝ SYSTÉM, SOUČASTÍ DODÁVKY BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZCELOVÉ PODKLADNÍ KONSTRUKCE A PŘÍMOMOCÍ PRO OSAZENÍ I ZCHYTU A ZAVĚŠENÍ DLE TECHNOLOGICK YCH POŽADAVKŮ
3) ROZVODY POTRUBÍ A MÍSTOVÉ TECHNIKY ZVOLENÝCH JE PROVÁDĚN S TOUTO NVESTIC Í NA MÍSTĚ DANÉ
4) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIV CH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIV CH SUBDODAVATELŮ. KDE BUDE OPRAVENÁ ELEZ JEDNOTLIV CH OMAZETI, SOUSEDNÍ PODBAHY. DODÁVKA MUSÍ VOZOVÉ TRAS DI POŽADAVKY NA JEJICH OPRAVU.
5) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVÉST SLAUCH OPRAV V DEMI DOTEN TNÍ PROFESEMI NEM DODÁVEK MONTÁŽNÍ PRACÍ ZAHÁJ

Obecná poznámka / Disclaimer
Nahlédnutí do tohoto výkresu zdarma
Tento výkres je majetkem společnosti Bogle Architects. Jakékoliv užití, reprodukce nebo jiné nakládání s tímto výkresem bez souhlasu společnosti Bogle Architects je zakázáno.
Free inspection of this drawing
This drawing is the property of Bogle Architects. Any use, reproduction or other dealing with this drawing without the consent of Bogle Architects is prohibited.

Poznámky / Notes

No.	Poznámky / Notes	Datum / Date	Kód / No.	Počet / Num.
01	Update 1NP	11.11.2022		

Architekt / Architect
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
47 Frith Street, London, W1D 4HT, UK
Tel: +44 (0) 20 7734 3700
Fax: +44 (0) 20 7734 3701
www.bogle-architects.com
info@bogle-architects.com
Místní architekt / Main Architect
ATELIER 111
Na Florenci 1, 110 00 Praha 1
Tel: 224 946 111
e-mail: info@atelier111.cz
www.atelier111.cz
Investor / Client
Investiční fond a.s.
Nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1
IČO 12345678

Název projektu / Project Name

Projektová dokumentace - Prováděcí dílčí
Building Documentation

Část / Part

Stupeň / Stage

Branch Code / Building

SO 01B Budova Muzeum

Kategorie / Part ref.

D.1.4.8 Zařízení hasicí vodní mlhou a plynová
Water Mist and Gaseous Extinguishing Systems

Zpracovatel části / Consultant

Zpracovatel projektové dokumentace / Design by / Stamp

Jiří Janda
Ing. Radek Bártošek
K Barikádě 812, 150 00
Praha - Stodůlky
jiri.janda@projektmep.cz

Ing. Radek Bártošek

Název výkresu / Drawing Title

Půdorys 4.NP - sekce B2

Projekt / Drawn By: Jiří Janda

Schválil / Approved by: Ing. Radek Bártošek

Formát / Paper size: 2000x800

Datum vydání / Issue date: 21. 06. 2022

Měřítko originálu / Drawing Scale: 1 : 50

Číslo výkresu / Drawing No.

Číslo / No.	Datum vydání / Issue date	Část / Part	Číslo / No.	Revize / Rev.
D.1.4.8	21. 06. 2022	01B	104	02