1) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele a pro výrobně-technickou dokumentaci dodavatele. "Veškerá kóty a výšky potrubí musí být před montáží ověřeny na stavbě!"
The project documentation serves as a base for supplier tender and production-technical supplier documentation. All dimensions and the heights of pipes are necessary to examin right on the buildingsite, before the production starts!
2) Poloha sprinklerových hlavic v podhledovém konstrukci bude upravena přímo na staveništi, dle skutečného provedení podhledů, veškerých stavebních a technologických prvků a v souladu s projektem ÚT, VZT, ZTI a elektro.
The location of sprinkler heads in the suspended ceiling will be adjusted on the site, in accordance with the actual implementation of the suspended ceiling, terminal elements and lighting. The location of sprinkler heads will be accordance with the coordination drawings.
3) Potrubí musí být umístěno v souladu s projektem ÚT, VZT, ZTI a elektro a veškerými stavebními úpravami.
Drain valves or plugs will be installed in the lowest points of piping.
4) Prostupy pro sprinklerové potrubí a hlavice musí být provedeny v souladu s dílčími pokyny dodavatelem SHZ.
Openings for sprinkler piping and heads and the utmost and sealing by sprinkler contractor

S0.01A
S0.01B

STOUPAČKY ZE STROJOVNY MHZ OD
SEKČNÍCH UZÁVĚRŮ DO NADZEMNÍCH PATER
RISERS FROM SECTION VALVES INSTALLED IN
HPWM PUMP ROOM TO ABOVE GROUND FLOORS

- Hlavice stojatá / Upride nozzle
- Hlavice stranová do čela podhledu / Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
- Hlavice otevřená visící / Pendent opened nozzle
- Hlavice závěsná do podhledu / Pendent nozzle, suspended ceiling
- Hlavice závěsná do podhledu / Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu / Pendent nozzle, suspended ceiling / Upright nozzle for suspended ceiling protection
- CEN hlavice pro prostory OH1 / CEN nozzle for OH1 areas
- CEN stranová hlavice pro atria OH1 / CEN závěsná hlavice pro atria OH1 / CEN sidewall nozzle for atriums OH1 / CEN pendent nozzle for atriums OH1
- CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1) / CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)
- CEN hlavice pro OH2 / CEN nozzle for OH2
- CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy) / CEN nozzle for OH3 (archive and storage)
- Plynové hašení / Gas Fire Protection System
- Prostory bez jištění / Areas without protection
- 22 2607 — Dimenze a délka potrubí / Dimension and pipe length
- +2.800 — Výška osy potrubí od podlahy / Distance of pipe axis from floor
- Přípojka mobilní techniky DN100 / Fire department connection DN100
- Propoj z hlavní do vyrovnávací nádrže DN6 / Connection between main and balance tan
- Rozvody MHZ / Piping HPWM
- Přívod GHZ / Gas protection piping - main pipe
- Rozvody GHZ - podhled / Gas protection piping - suspended ceiling
- Rozvody GHZ - místnost / Gas protection piping - room
- GHZ - ovládací ústředna / Gas protection - control panel
- GHZ - ovládací tlačítko "STOP" / Gas protection - manual switch "STOP"
- MHZ - elektronický ventil ovládaný EPS pro mrazáky / HPWM - electronic valve controled by EPS for freezers

REV 01 "Optimalizací hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

KOORDINACE PRACÍ
2) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ (RVKU, ZELAVĚNÁ ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
3) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VŠECHNY ZÁVĚSNÝ A PODPORNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍRUBKOVÉ PRO OSAZENÍ I OPVTÚ A ZAVĚŠENÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE Z VŠESOVÉ TECHNIKY. DODAVATEL JE POVINEN S TOUTO INVESTIC I KALKULOVAT.
4) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN BLEDJEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS Č POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ Č JEJICH ÚPRAV V ŠEM DOTČENÝM PROFESEM NENÍ ŽÁDOUCÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

Obecná prohlášení / Disclaimer
Reprodukcí jen kein Můžeš z tohoto výkresu.
Duchovní vlastní kopie výkresu a návrhů, jiné výrobu nebo užitkovém.
Tento dokument se stává autorská práva a není bez souhlasu nesmí být kopírován.

Do not scale from this drawing.
Nesmí se provádět na této fabrikaci a veřejný svět.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Poznámky / Notes:	Datum / Date	Vyd. / Iss.	Kontr. / App.
Rev:			

Schéma situace / Keyplan:

Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
tel.(0.20 87 7 7 00
+420 224 815 600
+852 2529 1888
57 Peter Road, Tsing Wi, Lantau Island, Hong Kong
Block D, 7/F, 115, Parkr 1, Cyber Republic
Block D, 7/F, 115, Parkr 1, Cyber Republic
www.bogle-architects.com info@bogle-architects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
ATD project, s.r.o.
Na Florenci 2116/15a
110 00 Praha 1
e-mail: atd@atdproject.cz
tel.: +420 277 007 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO: 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:
Dokumentace pro provedení stavby
Building Documentation

Fáze / Phase:
DPS

Stavební objekt / Building:
SO 01B Budova fakult

Profesní část / Part:
D.1.4.8 Stabilní hasicí zařízení (mřížová a plynová)
Fire Suppression System (Water mist and Gaseous)

Zpracovatel části / Consultant:
JP JAŠEK
Skandská 304/2
41 Bohumínské 303, 1100 00
Praha - Řepovský
e-mail: jan.jasek@seznam.cz

Autorizovaný projektant / Engineer in Charge:
Ing. Radek Bělohradek

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
Půdorys 1.PP - sekce B7

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
JP Jašek	Ing. Radek Bělohradek	A3/A2D
Datum vydání / Project No.:	Měřítko / Scale:	Datum / Date of rev.:
1. 10.	1 : 50	25/10/22

Kód výkresu / Drawing Code:

Číslo stavby / Project No.	Druh výkresu / Drawing Type	Číslo výkresu / Drawing No.	Část / Part	Revize / Revision
D.1.4.8	01B	006	B7	01