3x tlaková nádoba 80l/300bar
3x pressure vessel 80l/300bar
UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNY GHZ
UMÍSTĚNÍ NÁDOBY GHZ

Hlavice stojatá
Upride nozzle
Hlavice stranová do čela podhledu
Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
Hlavice suchá visící
Pendent dry nozzle
Hlavice závěsná do podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Hlavice závěsná do podhledu
Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Upright nozzle for suspended ceiling protection

CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas
CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1
CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)
CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2
CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)
Plynové hašení
Gas Fire Protection System
Prostory bez jištění
Areas without protection
Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor
Rozvody MHZ
Piping HPWM
Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe
Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling
Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room
GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel
GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"

REV 02
"Optimalizaci hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong

Project Name / Název projektu:
Polonya 4 NP - sekce B5

Drawing Name / Název výkresu:
Půdorys 4.NP

Author / Zpracoval:
Ing. Radek Bělohlávek

Drawing No. / Číslo výkresu:
D.1.4.8

Date / Datum:
01.2022

Scale / Měřítko:
1 : 50

Drawing Status / Stav výkresu:
DSŘ

Project Phase / Fáze projektu:
DÚR

Revision / Revize:
02

Sheet No. / List č.:
B5

Total Sheets / Počet listů:
12