STOUPAČKA ZE STROJOVNY MHZ OD SEKČNÍHO UZÁVĚRU PRO 3.NP

RISER FROM SECTION VALVE FOR 3rd FLOOR INSTALLED IN HPWM PUMP ROOM

0,5%

0,75%

0,65%

Hlavice stojatá
Upright nozzle
Hlavice stranová do čela podhledu
Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
Hlavice suchá visící
Pendent dry nozzle
Hlavice závěsná do podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Hlavice závěsná do podhledu
Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Upright nozzle for suspended ceiling protection

CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas

CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1

CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)

CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2

CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)

Plynové hašení
Gas Fire Protection System

Prostory bez jištění
Areas without protection

++2.900 Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor

Rozvody MHZ
Piping HPWM

Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe

Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling

Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room

GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel

GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"

MHZ - elektronický ventil ovládaný EPS pro mrazáky
HPWM - electronic valve controled by EPS for freezers

REV 01 "Optimalizací hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

Status purpose / Účel:
Documentation for permit - Dokumentace pro povolení stavby
Documentation for tender - Dokumentace pro výběrové řízení
Documentation for building - Dokumentace pro provedení stavby
As built - Dokumentace skutečného provedení

Drawing Notes:

No.	Drawing Notes	Datum / Date	Kód / Init.	Kreslil / Drawn

Schéma situace / Keyplan

Bogle Architects
Levitan | Prague | Hong Kong

Stavba / Project Name:
Rozšíření závodu Tržní Třebíč
Dokumentace pro provedení stavby
Building Documentation

Místo stavby / Site Name:
Tržní Třebíč

Objekt / Object:
OPS

Název části / Building:
IO 019 Budova Mraží

Název výkresu / Drawing Name:
D.1.4.5 Požární ochrana - Hasicí zařízení
Fire Suppression System (Water Mist and Gaseous)

Stupeň dokumentace / Project Stage:
Dokumentace pro provedení stavby
Building Documentation

Měřítko / Scale:
1:50

Datum / Date:
08/2022

Autor / Author:
Ing. Radek Mikoška
ČKAIT 0008888

Kontrola / Check by:
Ing. Radek Mikoška
ČKAIT 0008888

Podpis / Sign:

Číslo výkresu / Drawing No.:
Půdorys 1.NP - sekce B3

Číslo výkresu / Drawing No.	Počet listů / Sheet No.	Počet příloh / Attachments	Formát / Format
D.1.4.5	216	101	B2

(1) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběrové a pro výrobní technickou dokumentaci dodavatele. Veškeré kóty a výšky musí být ověřeny na stavbě. Nepovolujeme žádné změny bez našeho souhlasu.
The project documentation serves as a base for supplier tender and production-technical supplier documentation. All dimensions and the heights must be verified on the building site. No changes allowed without our consent.
(2) Tento zákaznický výrobek je chráněn právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví a veškerá práva k tomuto výrobku jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bogle Architects, s.r.o. nesmí být tento výrobek kopírován, upravován, šířen ani jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupňován třetím osobám.
This customer's product is protected by intellectual property rights and all rights to this product are reserved. Without the prior written consent of Bogle Architects, s.r.o., this product may not be copied, modified, distributed or otherwise made available to third parties in any way.

POZNÁMKY PRO ZHOTOVITELE:
1) DETAILNÍ POSOUZENÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘEDMĚTEM POZDĚJŠÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROVEDENY DODAVATELEM ELEKTRO, NEBO JINÝCH KONKRÉTNÍCH PRACÍ BYLO MOŽNÉ ČÁSTEČNÉ ZMĚNY V POZDĚJŠÍCH FÁZÍCH PROJEKTU. TYTO ZMĚNY NESMÍ ZNAMENAT ZVÝŠENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA DODÁVKU A MONTÁŽ A POŽADOVANÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ ODLIŠNÉ POŽADAVKY A PŘÍPOMÍNKY PRO ODLIŠENÍ DODÁVEK TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ OVLÁDACÍCH SYSTÉMŮ A DÁLE VEŠKERÉ TECHNIKY ZAJIŠŤUJÍCÍ, JE PŘIVEDEN S TÍMTO PROJEKTEM V KOLIZNÍCH.
2) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA S PROFESEMI ELEKTRO, VZT, ZTI, SILNOPROUD, VČETNĚ ŘEŠENÍ KOLIZNÍCH POŽADAVKŮ. TOTO SE TÝKÁ ZEJMÉNA VŠECH PROSTUPŮ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCE, KDE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROSTUPY BEZ ZBYTEČNÉHO ZÁSAHU DO STATICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY.
3) VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES STROPNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY S PROJEKTANTEM STATIKY A PROVEDENY V SOULADU S JEHO POKYNY. PROSTUPY NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ MONTÁŽNÍ FIRMOU A PROJEKTANTEM STATIKY.
4) VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PROJEKTEM PBŘ A MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY S PROJEKTANTEM PBŘ. PROSTUPY NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ MONTÁŽNÍ FIRMOU A PROJEKTANTEM PBŘ.
5) VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES STROPNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY S PROJEKTANTEM STATIKY A PROVEDENY V SOULADU S JEHO POKYNY. PROSTUPY NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ MONTÁŽNÍ FIRMOU A PROJEKTANTEM STATIKY.
6) VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY S PROJEKTANTEM PBŘ. PROSTUPY NESMÍ BÝT PROVEDENY BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ MONTÁŽNÍ FIRMOU A PROJEKTANTEM PBŘ.