STOUPAČKY ZE STROJOVNY MHZ OD SEKČNÍCH UZÁVĚRŮ DO NADZEMNÍCH PATER

RISERS FROM SECTION VALVES INSTALLED IN HPWM PUMP ROOM TO ABOVE GROUND FLOORS

VÝŠKA DG 4.NP JE +8.185

Hlavice stojatá
Upride nozzle
Hlavice stranová do čela podhledu
Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
Hlavice otevřená visící
Pendent opened nozzle
Hlavice závěsná do podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Hlavice závěsná do podhledu
Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Upright nozzle for suspended ceiling protection

CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas
CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1
CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)
CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2
CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)
Plynové hašení
Gas Fire Protection System
Prostory bez jištění
Areas without protection
Dimenze a délka potrubí
Dimension and pipe length
Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor
Připojka mobilní techniky DN100
Fire department connection DN100
Propoj z hlavní do vyrovnávací nádrže DN6
Connection between main and balance tan
Rozvody MHZ
Piping HPWM
Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe
Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling
Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room
GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel
GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"
MHZ - elektronický ventil ovládaný EPS pro mrazáky
HPWM - electronic valve controled by EPS for freezers

REV 01 "Optimalizací hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

1) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele a pro výrobně-technickou dokumentaci dodavatele. Veškerá kóty a výšky je nutno porovnat před zahájením výroby přímo na objektu.
2) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele a pro výrobně-technickou dokumentaci dodavatele. All dimensions and the heights of pipes are necessary to examin right on the buildingsite, before the production starts.
3) Tato projektová dokumentace je chráněna autorským zákonem a veškerá užívání jednostranný kromě smluvní dokumentace. Kopírování, změna a používání, kromě smluvní dokumentace jsou nedovolené, zakázané bez písemného souhlasu projektanta. This project documentation is protected by author's law and any unilateral use except the contract documentation is forbidden. Copying, changing and using, except the contract documentation is forbidden.
4) Projektová dokumentace je podkladem pro výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace musí splňovat požadavky projektové dokumentace. Pokud dojde k rozporu, platí ustanovení projektové dokumentace. Projektant si vyhrazuje právo na autorský dozor. Coordination drawings and the coordinator's requirements are superior to the sprinkler drawings.
5) Dodavatel je povinen provést:
5.1) Kontrolu správnosti návrhu a předložené koordinační kresby sprinklerový přívod na stavbě, dle skutečného provedení podlahové, stěnových a stropních konstrukcí a v případě nesouladu navrhnout a projednat s projektantem změnu návrhu.
The location of sprinkler heads in the suspended ceiling will be adjusted on the site, in accordance with the actual implementation of the floor, wall and ceiling structures, and in the event of any discrepancy, the proposal will be discussed with the construction drawings.
5.2) Instalační přívody provádět tak aby bylo zaručeno uspokojivé vedení rozvodů.
5.3) Provedení prostupů požární odolnosti dle požadavků projektové dokumentace.
5.4) Otvory pro veškerá potrubní vyvedení SHZ a spínačových poloh hlavní ventily a odkontrolovaly dodavatelem SHZ.
Openings for sprinkler piping and flexes and the control valves by sprinkler contractor.

Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong

Hlavní projektant / Project Director
Ing. Radek Bělohoubek
Hlavní inženýr projektu / Project Engineer
Ing. Radek Bělohoubek
Stupeň / Stage: DOKLADY
Měřítko / Scale: 1 : 50
Datum / Date: 10/2022
Číslo / No.: D.1.4.3