

1) Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr dodavatele a pro výrobně-technickou dokumentaci dodavatele. Veškeré kóty a výšky *je nutno prověřit, před zahájením výroby, přímo na stavbě.*
The project documentation serves as a base for supplier tender and production-technical supplier documentation. All dimensions and the heights of pipes are neccesary to examin right on the buildingsite, before the production starts.
2) Před zahájením montáže je dodavatel povinen prostudovat koordinační dokumentaci a veškeré požadavky koordinace zapracovat do výrobní dokumentace. Koordinační výkresy a požadavky koordinátora jsou nadřazeny výkresům SHZ, pokud nejsou v rozporu s projekčním předpisem.
Before the installation opening, the supplier shall read the coordinating documentation and all requirements of coordinator building incorporated to the production-technical documentation. Coordination drawings and the cocordinator's requirements are superior to the sprinkler drawings, if thea are not in conflict with the design ruls.
3) Poloha sprinklerových hlavic v podhledové konstrukci bude upravena přímo na stavbě, dle skutečného provedení podhledů, veškerých koncových prvků a svítidel. Umístění sprinklerových hlavic bude v souladu s koordinačním výkresy.
The location of sprinkler heads in the suspended ceiling will be adjusted on the site, in accordance with the actual implementation of the suspended ceiling, terminal elements and lighting. The location of sprinkler heads will be accordance with the coordination drawings.
4) V nejnižších místech potrubních rozvodů budou osazeny vypouštěcí ventily nebo zátky.
Drain valves or plugs will be installed in the lowest points of piping.
5) Otvory pro vedení potrubních rozvodů SHZ a sprinklerových hlavic budou vrtány a utěsňovány dodavatelem SHZ.
Openings for sprinkler piping and heads will be drilled and sealing by sprinkler contractor.

- Hlavice stojatá / Upride nozzle
- Hlavice stranová do čela podhledu / Horizontal nozzle, front of suspended ceiling
- Hlavice otevřená visící / Pendent opened nozzle
- Hlavice závěsná do podhledu / Pendent nozzle, suspended ceiling
- Hlavice závěsná do podhledu
Stojatá hlavice pro jištění dutiny podhledu
Pendent nozzle, suspended ceiling
Upright nozzle for suspended ceiling protection
- CEN hlavice pro prostory OH1
CEN nozzle for OH1 areas
- CEN stranová hlavice pro atria OH1
CEN závěsná hlavice pro atria OH1
CEN sidewall nozzle for atriums OH1
CEN pendent nozzle for atriums OH1
- CEN hlavice pro konferenční místnosti a přednáškové haly (OH1)
CEN nozzle for conference rooms and lecture halls (OH1)
- CEN hlavice pro OH2
CEN nozzle for OH2
- CEN hlavice pro OH3 (sklady a archivy)
CEN nozzle for OH3 (archive and storage)
- Plynové hašení
Gas Fire Protection System
- Prostory bez jištění
Areas without protection
- Dimenze a délka potrubí
Dimension and pipe length
- Výška osy potrubí od podlahy
Distance of pipe axis from floor
- Přípojka mobilní techniky DN100
Fire department connection DN100
- Propoj z hlavní do vyrovnávací nádrže DN6
Connection between main and balance tan
- Rozvody MHZ
Piping HPWM
- Přívod GHZ
Gas protection piping - main pipe
- Rozvody GHZ - podhled
Gas protection piping - suspended ceiling
- Rozvody GHZ - místnost
Gas protection piping - room
- GHZ - ovládací ústředna
Gas protection - control panel
- GHZ - ovládací tlačítko "STOP"
Gas protection - manual switch "STOP"
- MHZ - elektronický ventil ovládaný EPS pro mrazáky
HPWM - electronic valve controled by EPS for freezers

REV 01 "Optimalizací hydraulických výpočtů došlo k plošné změně dimenzí potrubí."

KOORDINACE PRACÍ
2) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIV ÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŮZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOV ÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
3) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIV ÝCH PROFESÍ BUDE I VE ŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPŮRNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO OSAZENÍ I ÚCHYTŮ A ZÁVĚSŮ DLE TECHNOLOGICK ÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE Z ÁVĚSOVÉ TECHNIKY, DODAVATEL JE POVINEN S TOUTO INVESTIC Í KALKULOVAT.
4) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIV ÝCH ROZVODŮ JE NUTN Á VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIV ÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIV ÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS Č POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ Č JEJICH ÚPRAV Y SEMI DOTČEN YMI PROFESEMI NENÍ ŽÁDOUCÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

Obecná poznámka / Disclaimer:
Nezmerňovat ani nečíslovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na staveb ě, před výrobou nebo vyložením.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev.	Poznámky/ Notes:	Datum / Date:	Vyrš. / Ins.:	Kontr./App.:

Schéma situace / Keyplan:



Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Fleetes Road, Notting Hill, London W11 4EG
Revolu ční 1427, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC
+44 (0) 203 567 7100
+420 224 815 087
+852 2231 8239
www.boglearchitects.com
info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED projekt, a.s.
Pod Radnicí 1729/2A
130 00 Praha 3
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 297 297 160

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO: 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:
Dokumentace pro provedení stavby
Building Documentation

Fáze / Phase:
DPS

Stavební objekt / Building:
SO 01A Centrální budova

Profese dí / Prof. part:
D.1.4.8 Stabilní hasicí zařízení (mlhové a plynové)
Fire Suppression System (Water mist and Gaseous)

Zpracovatel části / Consultant:
Jiří Jahlák
Sikanska SHZ
K. Bekovánů 3023, 155 00
Praha – Řepovýše
e-mail: jiri.jahlak@sikanska.cz

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:
Ing. Radek Bělohlávek

Rozlišo / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
Půdorys 1.PP - sekce A3

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
Jiří Jahlák	Ing. Radek Bělohlávek	1490x920

Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
	1 : 50	05/2022

Kód výkresu / Drawing Code:				
Profese / Discipline	Stavební objekt / Building	Číslo výkresu / Drawing number	List / Sheet	Revize / Revision
D.1.4.8	01A	099	A3	01