

Váš dopis ze dne:

09.06.2022

Vyřizuje / telefon:

Ondřej Šikl / 267052639

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6 Bubeneč

V Praze dne 15.06.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Multifunkční budova 2 . LF UK – 1 dodatek“ – ul. V Úvalu, Praha 5 - Motol

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení (1 dodatek) na výše uvedenou stavbu, kterou je nutné koordinovat s výstavbou energetického díla PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi), **SPP č. S- 148697 - V Úvalu, multifunkční bud. 2LFUK, VOTS chytrá.**


Žadovaný soudobý příkon pro objekt 773 kW bude dodán z nové velkoodběratelské transformační stanice (TS), vestavěné v objektu. Technologie bude sestávat z distribučního vstupního rozváděče VN Siemens 8DJH RRT VP - provedení SG, skříň SG5, RTU a senzorů v majetku PREdi a odběratelského rozváděče VN s polem primárního měření a jedním vývodním jištěným polem a dále transformátorem 1250 kVA, 22/0,4 kV v majetku odběratele. Prostor TS bude mít vyřešen odvod přetlaku při zkratu a bude odpovídat PN PRE KT 203. Distribuční technologie PREdi bude mít oddělený a samostatně uzamykatelný prostor. TS bude zapojena novými kabely 22 kV AXEKVCEY 3x1x240 +OT s trasou vedoucí chodníkem.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Platnost vyjádření je jeden rok

S pozdravem


Kopie: S 24 100

Příloha: 

PREdistribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a

160 00 Praha 5



Ing. Miroslav Hamáček

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí