



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

vyhotovené dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
Sídlo zadavatele:	Černá 646/9, 115 55 Praha 1
IČO:	00216208

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	UK – ETF – Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 - opakování
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00006605

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1 Vysvětlení č. 1

Dotaz dodavatele:

Tabulkách dveří je uvedeno, že dveře D39 nejsou součástí dodávky stavby. Ve výkazu výměr je tato položka uvedena pro ocenění. Žádáme zadavatele o jednoznačné zadání, jestli má být tato položka oceňována.

D39		Nové akustické interiérové dveře - 43 dB, HPL tl. 0,8 mm - vysoce odolné provedení proti oděru, omyvatelné, jednokřídlé, plně, hladké, otevřené s ocelovou zárubní - tvar pravouhlý, beztlakové dveře kování: klika - klika barevnost dveří: antracitová šedá RAL 9010 barevnost zárubně: antracitová šedá RAL 9010 zámek: Fab HW set 1.0 DVEŘE D39 NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY	1	1	
478_A.1.1.5.2.01_001_5/D39	Nové akustické interiérové dveře - 43 dB, HPL tl. 0,8 mm - vysoce odolné provedení proti oděru, omyvatelné, jednokřídlé, plně, hladké, otevřené s ocelovou zárubní - tvar pravouhlý, beztlakové dveře HW set 1.0, Rozměr (mm): 700/1970; Další specifikace viz Tabulka dveří				
		ks	1,000	-	vlastní

Odpověď zadavatele:

Dveře D39 nejsou součástí dodávky stavby a v tomto ohledu upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr). Aktuální znění této přílohy je k dispozici na profilu zadavatele (viz webová adresa uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení).

2.2 Vysvětlení č. 2

Dotaz dodavatele:

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění vzorců do výkazu výměr k ocenění. Jedná se o vzorce v listu „Rekapitulace_Celkem“ a „Krycí list“.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil předmětné části přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) a doplnil do nich požadované vzorce. Aktuální znění této přílohy je k dispozici na profilu zadavatele (viz webová adresa uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení).

2.3 Vysvětlení č. 3

Dotaz dodavatele:

V projektové dokumentaci profese VZT, resp. PBR není stanoven u požárně izolovaného VZT potrubí požadavek na směrovou orientaci izolace. Dle ČSN 730810 (2016) tam, kde není stanoven požadavek na směrovou orientaci, se považuje za požadavek obousměrné působení požáru „i <-> o“. Požární izolace uzpůsobená na obousměrné působení požáru „i <-> o“ je ovšem výrazně (několikanásobně) dražší než požární izolace uzpůsobená na jednostranné působení požáru „o -> i, (z venkovní strany). Žádáme proto zadavatele o jednoznačné zadání ohledně směrové orientace izolace.

Odpověď zadavatele:

V projektu je uvažováno s obousměrným působením požáru.

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek
--

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj.

Konec lhůty pro podání nabídek je 21. 12. 2022 do 10:00 hodin.