

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XDII

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 42 ze dne 12. 12. 2022

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 42 ze dne 2. 12. 2022:

Dotaz č. 1

Bylo by možné, aby zadavatel doplnil do soupisu prací položky pro bednění a odbednění základových desek?

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Bednění a odbednění je součástí položek ŽB základové desky, jak je uvedeno v popisu položek.

Dotaz č. 2

Pro správné ocenění systému generálního klíče je třeba znát hierarchii systému a počty klíčů. Žádáme zadavatele o doplnění.

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

V revizi tabulky specifikací byla upravena specifikace systému GK. Odpověď je součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37 ze dne 7. 12. 2022, otázka č. 6. Je možno navrhnout alternativní systém GK při dodržení standardů navrženého řešení.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o kontrolu množství antivibračních prvků a jasný popis pro jaké konstrukce jsou určeny.

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Bylo doplněno již v revizi R13 Soupisu prací s výkazem výměr.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)