

MEP 2- Skladby vnitřních příček

VDK			Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka	Označení		Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	VNS		Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce				
VDK	VNS	SDK.01	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Standardní příčka.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R'w = 51dB	150	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.02	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Standardní příčka s požární odolností.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R'w = 51dB. Příčka s požární odolností.	150	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.03	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vysokým požadavkem na zvukový útlum.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky akustickými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R'w = 58dB.	150	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.04	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vysokým požadavkem na zvukový útlum. Příčka s požární odolností.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky akustickými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R'w = 58dB. Příčka s požární odolností.	150	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.05	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka do vlhkých prostor.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Do prostoru se zvýšenou vlhkostí (toalety, koupelny, úklidové komory atd.) bude provedeno opláštění impregnovanými deskami. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm.	150	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.06	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka do vlhkých prostor. Příčka s požární odolností.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Do prostoru se zvýšenou vlhkostí (toalety, koupelny, úklidové komory atd.) bude provedeno opláštění impregnovanými deskami. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm.	150		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.07	SDK PŘEDSTĚNA.	Jednostranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm.	75		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	75		
VDK	VNS	SDK.08	SDK PŘEDSTĚNA.	Jednostranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW75 vyplněna minerální plstí tl. 60mm.	100		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	100		
VDK	VNS	SDK.09	SDK PŘEDSTĚNA. Předstěna do vlhkých prostor.	Jednostranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm.	100		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	100		
VDK	VNS	SDK.10	SDK PŘEDSTĚNA. Opláštění instalační šachty.	Jednostranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW75 vyplněna minerální plstí tl. 60mm.	100		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	100		
VDK	VNS	SDK.11	SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA. (Gastro)	Oboustranné dvojité opláštěná s instalační mezerou min. tl. 50mm. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm.	200		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	200		
VDK	VNS	SDK.12	SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA.	Instalační SDK předstěna jednostranné dvojité opláštěná s instalační mezerou tl. 130mm. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm.	205		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	205		
VDK	VNS	SDK.13	SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA S MEZEROU.	Instalační SDK příčka oboustranné dvojité opláštěná s instalační mezerou tl. 130mm. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm.	280		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	280		
VDK	VNS	SDK.14	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vyšším požadavkem na zvukový útlum.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R'w = 54dB	150		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	VNS	SDK.15	SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vyšším požadavkem na zvukový útlum. Příčka s požární odolností.	Oboustranné dvojité opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R'w = 54dB. Příčka s požární odolností.	150		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby vnitřních příček

VDK			Vnitřní dělicí konstrukce				
	Zkratka	Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	VNS		Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce				
VDK	VNS	SDK.16	Bezpečností SDK příčka RC3.	Bezpečností SDK příčka oboustranně dvojité opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC3.	150		
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA			
VDK	VNS	SDK.17	Bezpečností SDK příčka RC3. Příčka s požární odolností	Bezpečností SDK příčka oboustranně svojité opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC3. Příčka s požární odolností.	150		
VDK	VNS	SDK.18	Bezpečností SDK příčka RC4.	Bezpečností SDK příčka oboustranně svojité opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC4.	235	-	-
VDK	VNS	SDK.19	Bezpečností SDK příčka RC4. Příčka s požární odolností. Příčka s požární odolností	Bezpečností SDK příčka oboustranně svojité opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC4. Příčka s požární odolností.	235	-	-
VDK	VNS	SDK.20	SDK příčka bez požadavků na akustiku	Oboustranně dvojité opláštění SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. SDK opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle výrobce. Příčka bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost.	100		
VDK	VNS	SDK.21	SDK příčka faradayovy místnosti	Oboustranně dvojité opláštěná SDK příčka "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". Laboratoř stíněná od el. mag vlnění z vnějšku. Uvnitř bude registrován elektrický signál v rozsahu od DC do 5 GHz (dominantně v pásmu 0.1 – 100 Hz. Registrováno bude napětí o amplitudách od 1e-7 do 1e-2 V). El. mag. rušení bude skladbou sníženo na 0.1 uV a útlum výkonu minimálně 100 dB			
VDK	VNS	SDK.22	Redukované napojení na fasádu	Oboustranně dvojité opláštění SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. SDK opláštění příčky akustickými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm.	100		
VDK	VNS	SDK.25	Obklad stěny/ŽB kce SDK deskou. Princip suché omítky	Opláštění zděnných příček a ŽB konstrukcí SDK deskou na systémovém lepidle.	25		
VDK	VNS	SDK.30	SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost	Jednostranně dvojité opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CW 50.	75		
VDK	VNS	SDK.40	SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost	Jednostranně dvojité opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CW 50.	75		
VDK	VNS	SDK.50	SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost. Jakost povrchu Q4	Jednostranně dvojité opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CW 50.	75		
VDK	VNS	SDK.51	SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost. Jakost povrchu Q4	Jednoduché opláštění zděnných příček a ŽB konstrukcí SDK deskou na systémovém lepidle.	75		
VDK	VNS	SDK.60	Šikmý SDK požární podhled s odolností (EI 30)	Jednostranně dvojité opláštěná SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitou kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami tl. 12,5mm. Dutina vyplněna minerální plstí. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CD 60/27.	85		
VDK	VNS	SDK.61	Šikmý SDK požární podhled s odolností (EI 60)	Jednostranně dvojité opláštěná SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitou kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami tl. 12,5mm. Dutina vyplněna minerální plstí. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CD 60/27.	85		
VDK	VNS	SDK.62	Šikmý SDK požární podhled s odolností (EI 90)	Jednostranně trojitě opláštěná SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitou kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami tl. 15mm. Dutina vyplněna minerální plstí. Povrch pohledu celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CD 60/27.	105		

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP										
VDK				Vnitřní dělicí konstrukce						
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka
VDK	POD			Podlahy						
VDK	POD	001	001S	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3	-	-	1.PP	-
					Penetrace					
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	97			Veřejné chodby a atria	
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		002S	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-002, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3	-	-	1.PP	-
					Penetrace					
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	97			WC - veřejné	
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		003.1S	Polyuretanová stěrka	Nášlapná vrstva POD-003, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3	-	-	1.PP	-
					Penetrace				Parkoviště	
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	3				
VDK	POD		003.2S	Polyuretanová stěrka	Nášlapná vrstva POD-003, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3	-	-	1.PP	
					Penetrace				Archív	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	12				
	POD	104			drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2	115				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		004S	Polyuretová stěrka	Nášlapná vrstva POD-004, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3	-	-	1.PP	-
					Penetrace				Chodby - gastro	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	12				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	85				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP										
VDK										
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka
VDK	POD		005S	Epoxidová stěrka	Nášlapná vrstva POD-005 , viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3	-	-	1.PP	-
					Penetrace				Skladby, strojovny, dna šachet	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	12				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	85				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		006S	Akrylátová stěrka	Nášlapná vrstva POD-006, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10	-	-	1.PP	-
					Penetrace				Chemický sklad, příjem těl	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	20				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	70				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		006S-B	Akrylátová stěrka Elektrická podlahové topení	Nášlapná vrstva POD-006, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10			1.PP	
					Penetrace				Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium	
	POD	105			samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože	15				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	75				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		007S	Polyuretanová cementová stěrka	Nášlapná vrstva POD-007, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	4	-	-	1.PP	-
					Penetrace				Laboratoře, práce s tekutým dusíkem	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	11				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	85	-	-		
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP											
VDK				Vnitřní dělicí konstrukce							
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka	
VDK	POD		008S	Nátěr - bezprašný + pororošť	Nášlapná vrstva POD-008, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-	-	-	rozvodny v 1.PP ve snížení	-	
VDK	POD		009S	Nátěr - odolný proti olejům	Nášlapná vrstva POD-009, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-	-	-	Výtahy, úprava dojezdového prostoru	-	
VDK	POD		010S	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-010, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP		
	POD	106			lepidlo	3		Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium			
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15					
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80					
	POD	102			Separáční folie						
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120					
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30					
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250					
VDK	POD		010S - B	Homogenní kaučuková krytina Elektrické podlahové topení	Nášlapná vrstva POD-010, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	-	
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium			
	POD	105			samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože	15					
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80					
	POD	102			Separáční folie	-					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120					
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30					
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250					
VDK	POD		011S	Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní	Nášlapná vrstva POD-011, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	-	
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium			
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15					
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80					
	POD	102			Separáční folie	-					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120					
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30					
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250					
VDK	POD		011S - B	Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní Elektrické podlahové topení	Nášlapná vrstva POD-011, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	-	
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium			
	POD	105			samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože	15					
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80					
	POD	102			Separáční folie	-					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120					
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30					

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP										
VDK				Vnitřní dělicí konstrukce						
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP										
VDK					Vnitřní dělicí konstrukce					
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka
VDK	POD		012S	Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky vodivá	Nášlapná vrstva POD-012, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	ESD Svodový odpor: ≤10 na 6 Ω
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3			Laboratorní prostory	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80				
	POD	102			Separální folie					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		013S	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-013, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	-
	POD	106			lepidlo	3			chodby pracoviště, kuchyňky pracoviště	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		014S	Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní	Nášlapná vrstva POD-014, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	-
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3			Velín	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				
VDK	POD		015S	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-015, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	-
	POD	106			lepidlo	3			Učebny	
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80				
	POD	102			Separální folie	-				
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250				

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP										
VDK				Vnitřní dělicí konstrukce						
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka
VDK	POD		016S	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-016, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-	-	1.PP	
	POD	106			lepidlo	3				
	POD	103			samonivelační cementová hmota s vláknem	15				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	80				
	POD	102			Separáčn� folie					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitov� desky se zvyšen�m izolačním ��inkem	120				
	TIZ	007			kro�ejov� izolace - desky z �edi�ov� miner�ln� vlny, v�etn� okrajov�ch p�sk�	30				
					CELKOV� TLOU��KA	250				
	VDK	POD				018S	Homogenn� kau�ukov� krytina - elektrostaticky disipativn�	N��lapn� vrstva POD-018, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-
POD		107	lepidlo pro elektrostaticky vodiv� podlahy	3					rozvodny	
POD		103	samonivela�n� cementov� hmota s vl�knem	15						
POD		101	plovou�i lit� cementov� pot�r uzp�soben� pro polo�en� na pru�n� podl��i bez vyztu�en�	80						
POD		102	Separ��n� folie							
TIZ		006	izola�n� desky EPS200- grafitov� desky se zvy�en�m izola�n�m ��inkem	120						
TIZ		007	kro�ejov� izolace - desky z �edi�ov� miner�ln� vlny, v�etn� okrajov�ch p�sk�	30						
			CELKOV� TLOU��KA	250						
VDK		POD		020S	Homogenn� kau�ukov� krytina - elektrostaticky disipativn�			N��lapn� vrstva POD-020, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	-
	POD	107	lepidlo pro elektrostaticky vodiv� podlahy			3			Anatomick� muzeum	
	POD	103	samonivela�n� cementov� hmota s vl�knem			15				
	POD	101	plovou�i lit� cementov� pot�r uzp�soben� pro polo�en� na pru�n� podl��i bez vyztu�en�			80				
	POD	102	Separ��n� folie							
	TIZ	006	izola�n� desky EPS200- grafitov� desky se zvy�en�m izola�n�m ��inkem			120				
	TIZ	007	kro�ejov� izolace - desky z �edi�ov� miner�ln� vlny, v�etn� okrajov�ch p�sk�			30				
			CELKOV� TLOU��KA			250				
	VDK	POD				023S	Koberec - standard C	N��lapn� vrstva POD-023, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	5	-
POD		107	lepidlo	3					Kancel��e	
POD		103	samonivela�n� cementov� hmota s vl�knem	12						
POD		101	plovou�i lit� cementov� pot�r uzp�soben� pro polo�en� na pru�n� podl��i bez vyztu�en�	80						
POD		102	Separ��n� folie							
TIZ		006	izola�n� desky EPS200- grafitov� desky se zvy�en�m izola�n�m ��inkem	120						
TIZ		007	kro�ejov� izolace - desky z �edi�ov� miner�ln� vlny, v�etn� okrajov�ch p�sk�	30						
			CELKOV� TLOU��KA	250						

MEP 2- Skladby podlah v 1.PP										
VDK					Vnitřní dělicí konstrukce					
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Umístění	Poznámka
VDK	POD		026S	Keramická dlažba	Nášlapná vrstva POD-026, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10	-	-	1.PP	
	POD	108, 110			Flexibilní lepidlo a spárovačka	3			WC pracoviště - úklid	
	POD	109			Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci	2				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	85				
	POD	102			Separční folie					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
						CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250			
VDK	POD		027S	Keramická dlažba - protiskluzová gastro	Nášlapná vrstva POD-027, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10	-	-	1.PP	
	POD	108, 110			Flexibilní lepidlo a spárovačka	3			Gastro provoz, příjem, sklady	
	POD	109			Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci	2				
	POD	101			plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	85				
	POD	102			Separční folie					
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	120				
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
						CELKOVÁ TLOUŠŤKA	250			
VDK	POD		030	Hydroizolační nátěr - sprinklerová nádrž	Nátěr pro vodotěsnou izolaci a ochranu nádrže POD-118, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2				
	POD				Základní nátěr	2				
					Adhezni můstek					
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	4				

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD		001	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	77		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		001 - A	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	111		Teplovodní podlahové vytápění	cementový samonivelační potěr pro zalití systémových desek	132		
	POD	442		Podlaha pro pojezd plošiny	systémová deska podlahového topení bez izolace; kari síť + potrubí teplovodního vytápění			
	TIZ	009			kročejová izolace EPS pro vysoké zatížení, včetně okrajových pásků + PE folie	15		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		001 - C	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	103		Podlaha pro pojezd plošiny	cementový samonivelační potěr	92		
	TIZ	006			izolační desky EPS200	40		
	TIZ	009			kročejová izolace EPS pro vysoké zatížení, včetně okrajových pásků	15		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
	POD	103	001 - C	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
	TIZ	007		Podesta schodišťového ramene	Penetrace			
					cementový samonivelační potěr	47		
					kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	80		
	POD	103	001 - D	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
	TIZ	007		Podesta schodišťového ramene	Penetrace			
					cementový samonivelační potěr	47		
					kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	10		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	60		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD		002	Betonová stěrka	Nášlapná vrstva POD-002, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	12		
	POD	101			plovoucí lité cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	65		
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		003	Polyuretanová stěrka	Nášlapná vrstva POD-003, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	10		
	POD	109,110			pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci	2		
	POD	101			plovoucí lité cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení	65		
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		004	Polyuretanová stěrka	Nášlapná vrstva POD-004, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	77		
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		005	Epoxidová stěrka	Nášlapná vrstva POD-005, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	22		
	POD	104			drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2	85		
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD		006	Akrylátová stěrka	Nášlapná vrstva POD-006, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	10		
	POD	104			drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2	60		
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		007	Polyuretanová cementová stěrka	Nášlapná vrstva POD-007, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	4		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	11		
	POD	104			drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2	65		
	TIZ	006			izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		008	Nátěr - bezprašný + pororošt	Nášlapná vrstva POD-008 pro rozvodny v 1.PP ve snížení	-		
VDK	POD		009	Nátěr - odolný proti olejům	Nášlapná vrstva POD-009. Výtahy, úprava dojezdového prostoru	-		
VDK	POD		010	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-010, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD	106			lepidlo	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		011	Homogenní kaučuková krytina -	Nášlapná vrstva POD-011, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD	107	012	Homogenní kaučuková krytina -	Nášlapná vrstva POD-012, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD				cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	106	013	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-013, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo	3		
					Penetrace			
	POD				cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	107	014	Homogenní kaučuková krytina -	Nášlapná vrstva POD-014, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD				cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	106	015	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-015, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo	3		
					Penetrace			
	POD				cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce						
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)		
VDK	POD			Podlahy						
VDK	POD	106	015 - D	Homogenní kaučuková krytina Podlaha v posluchárnách. Krytinou	Nášlapná vrstva POD-015, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2				
	POD				lepidlo	3				
					Penetrace					
	POD	103			Cementový samonivelační potěr	20				
					Penetrace					
	TIZ	110			Sádrovláknitá podlahová deska	20				
	POD	113			Dřevěný hranol	120				
	TIZ	011			Kročejová izolace v konstrukci včetně okrajových pásků	2				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	167				
VDK	POD	106	016	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-016, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2				
	POD				lepidlo	3				
					Penetrace					
	POD	103			cementový samonivelační potěr	75				
	TIZ				008	izolační desky EPS150	40			
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30				
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150				
	VDK	POD			106	017	Homogenní kaučuková krytina	Nášlapná vrstva POD-017, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	
POD		lepidlo	3							
		Penetrace								
POD		103			cementový samonivelační potěr			75		
TIZ					008			izolační desky EPS150	40	
TIZ		007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků			30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA			150		
VDK		POD	107	018	Homogenní kaučuková krytina -			Nášlapná vrstva POD-018, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2	
	POD	lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy				3				
		Penetrace								
	POD	103				cementový samonivelační potěr	75			
	TIZ					008	izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30			
						CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150			

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD	107	019	Kaučuková krytina, čtverec.	Nášlapná vrstva POD-019, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD				cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	107	019 - B	Kaučuková krytina, čtverec. Elektrické podlahové topení	Nášlapná vrstva POD-019, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD				samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože	15		
	POD				cementový samonivelační potěr	60		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	107	019 - D	Kaučuková krytina, čtverec. Zdvojená podlaha	Nášlapná vrstva POD-019, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Zdvojená podlaha s dřevotřískovými deskami, vč. nosné spodní konstrukce			
					Celková výška zdvojené podlahy je 400 mm nad h.h. ŽB desky. Součástí podlahy jsou integrované vyrovnávací stupně v systému zdvojené podlahy (zřetelné z půdorysů).			
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA			
VDK	POD	107	020	Homogenní kaučuková krytina -	Nášlapná vrstva POD-020, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD				lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD				cementový samonivelační potěr	75		
	TIZ				izolační desky EPS150	40		
	TIZ				kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD		020 - A	Homogenní kaučuková krytina - Teplovodní podlahové topení	Nášlapná vrstva POD-020, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2		
	POD	107			lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy	3		
					Penetrace			
	POD	111			cementový samonivelační potěr	50-75		
	POD	445			systémová deska podlahového topení bez izolace; kari síť + potrubí teplovodního vytápění			
	TIZ	008			izolační desky EPS150 + PE folie	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		021	Koberec - standard A	Nášlapná vrstva POD-021, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	8		
	POD	116			lepidlo	2		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	70		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		022	Koberec - standard B	Nášlapná vrstva POD-022, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	8		
	POD	116			lepidlo	2		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	70		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		023	Koberec - standard C	Nášlapná vrstva POD-023, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	8		
	POD	116			lepidlo	2		
					Penetrace			
	POD	103			cementový samonivelační potěr	70		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích

VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD	116	024	Koberec - knihovna	Nášlapná vrstva POD-024, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	8		
	POD				lepidlo	2		
					Penetrace			
	POD	↑ 103			cementový samonivelační potěr	70		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	116	025	Koberec - knihovna	Nášlapná vrstva POD-025, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	8		
	POD				lepidlo	2		
					Penetrace			
	POD	↑ 103			cementový samonivelační potěr	70		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD		026	Keramická dlažba	Nášlapná vrstva POD-026, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10		
					Penetrace			
	POD	108			lepidlo	5		
	POD	↑ 103			cementový samonivelační potěr	65		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		
VDK	POD	108	027	Keramická dlažba - protiskluzová	Nášlapná vrstva POD-027, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	10		
	POD				lepidlo	5		
					Penetrace			
	POD	↑ 103			cementový samonivelační potěr	65		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích								
VDK				Vnitřní dělicí konstrukce				
Zkratka			Označení	Položka	Popis	Rozměr S x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	POD			Podlahy				
VDK	POD		028	Podlaha z PUR panelů krytá				
VDK	POD		029	Dřevěná podlaha	Nášlapná vrstva POD-029, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	14		
	POD	121			Celoplošné lepidlo včetně základního nátěru	5		
					Uzavírací penetrační nátěr			
	POD	↑ 103			cementový samonivelační potěr	61		
	TIZ	008			izolační desky EPS150	40		
	TIZ	007			kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků	30		
					CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150		

MEP 2- Skladby střech												
VOP			Vnější opláštění / Envelope completion									
Zkratka / Code	Označení / Item No.		Položka / Item		Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka) / Size W x H x D (thickness)	Materiál / Material	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements	Odkaz na výkres / Reference to drawing	Umístění / Location	Pozn. / Comment	
VOP	STR		Zastřešení / Roof	Specifikační kod								
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) : vyhláskami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) : and other valid prescriptions									
			zejména dle / especially as:									
VOP	STR	STR.01	Střeška na BF nad 4NP - nepochůzí	STR001	ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 73 1901 (731901), ČSN P 73 06	1,5 mm		-				
				STR002	Hydroizolační folie PVC-P tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření,odolnost dle PBR (BROOFT3) - mechanicky kotvená			-				
				TIZ014	Sklavláknitá textilie 120g/m2	180 mm		-				
				TIZ015	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový)	min. 40mm		-				
				STR012	Tepelná izolace - EPS 150 GREYspádové klíny (2%)			-				
				PUP015	Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	-		-				
					Upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr			-				
VOP	STR	STR.02	Střeška na CB nad 4NP - nepochůzí	STR001	Celková tloušťka:	250-390 mm		-				
				STR002	Hydroizolační folie PVC-P tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření,odolnost dle PBR (BROOFT3) - mechanicky kotvená	1,5 mm		-				
				TIZ016	sklavláknitá textilie 120g/m2			-				
				TIZ015	Tepelná izolace - PIR	160 mm		-				
				STR012	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm		-				
					parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	5 mm		-				
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr	-		-				
VOP	STR	STR.03	Střeška na BF nad 4NP - zelená střeška	Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy								
					předpěstovaný zelený koberec z rostlin rodu Sedum s nevytlívající vložkou	50 mm						
					střešní substrát extenzivní							
					hydrofilní minerální vlna, OH 76 kg/m3, lambda 0,037 w/mK	25 mm						
					filtrační geotextilie 125 g/m2; vč. 20% překryv a vytažení na bočních stěnách; 100%PP							
					drenážní nopová fólie	23 mm						
					ochranná a akumulací textilie 300g/m2, (20-30% PP + 70-80% PET); vč. 20% překryv a vytažení na - bočních stěnách			-				
				STR001	hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření	1,5		-				
				STR002	sklavláknitá textilie 120g/m2			-				
				TIZ0014	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový)	180 mm		-				
				TIZ0015	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm		-				
				STR012	parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	5 mm						
				PUP015	upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr	-						
					Celková tloušťka:	245-390 mm						
VOP	STR	STR.04	Střeška na CB nad 4NP - zelená střeška skladba souvrství zelené střechy - viz sadové úpravy	Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy								
					předpěstovaný zelený koberec z rostlin rodu Sedum s nevytlívající vložkou	50 mm						
					střešní substrát extenzivní							
					hydrofilní minerální vlna, OH 76 kg/m3, lambda 0,037 w/mK							
					nopová fólie	23 mm						
					separační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2							
				STR001	hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření	1,5 mm						
				STR002	sklavláknitá textilie 120g/m2							
				TIZ0016	Tepelná izolace - PIR	160 mm						
				TIZ0015	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm						
				STR012	parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	5 mm						
				PUP015	upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr	-						
					Celková tloušťka:	245-390 mm						

MEP 2- Skladby střech												
VOP			Vnější opláštění / Envelope completion									
Zkratka / Code		Označení / Item No.	Položka / Item		Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka) / Size W x H x D (thickness)	Materiál / Material	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements	Odkaz na výkres / Reference to drawing	Umístění / Location	Pozn. / Comment	
VOP	STR		Zastřešení / Roof		Specifikační kod							
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions									
			zejména dle / especially as: ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 73 1901 (731901), ČSN P 73 06									
VOP	STR	STR.05	Střecha nad 2NP - krček mezi CB a BF - zelená střecha	Skladba souvrství zelené střechy -- viz část D.2.9.2 Sadové a krajinářské úpravy								
					intenzivní střešní substrát	500 mm						
					filtrační textilie							
					minerální násyp	40 mm						
					nopová folie	60 mm						
					separační, ochranná a vodoakumulační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2							
				STR001	hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření							
				STR002	sklovláknitá textilie 120g/m2	1,5 mm						
				TIZ0014	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový)	180 mm						
				TIZ0015	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm						
				STR012	parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	5 mm						
				PUP015	upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr							
				Celková tloušťka:		245-390 mm						
VOP	STR	STR.06	Střecha nad 1.PP - zeleň (nezateplená)	Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy								
				STR008	betonová mazanina (ochrana hydroizolace)	40 mm						
				STR007	separační, ochranná geotextilie - 300g/m2							
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků:							
					• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm						
				STR009								
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4 mm						
				STR011	betonová mazanina ve spádu (2%)	min. 40 - 200 mm						
					tepelná izolace XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa (v šíři 1 m od obvodové stěny)	100 mm						
				TIZ004	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás							
				STR012	penetrační nátěr							
				PUP015	upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska							
				Celková tloušťka:		550 mm						
VOP	STR	STR.07	Střecha nad 1.PP - zeleň (zateplení nad 1.PP)	Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy								
				STR008	betonová mazanina (ochrana hydroizolace)	40mm						
				STR007	separační, ochranná geotextilie - 300g/m2							
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků:							
					• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm						
				STR009								
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm						
					betonová mazanina ve spádu, vystuženo "KARI" sítí u horního líce	min. 40-200 mm						
				STR011								
				TIZ004	tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa	100 mm						
				STR012	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás							
				PUP015	penetrační nátěr							
				upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska								
				Celková tloušťka:		800 mm						

MEP 2- Skladby střech											
VOP			Vnější opláštění / Envelope completion								
Zkratka / Code	Označení / Item No.		Položka / Item		Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka) / Size W x H x D (thickness)	Materiál / Material	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements	Odkaz na výkres / Reference to drawing	Umístění / Location	Pozn. / Comment
VOP	STR		Zastřešení / Roof	Specifikační kod							
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions								
			zejména dle / especially as: ČSN 73 2901, ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 73 1901 (731901), ČSN P 73 06								
VOP	STR	STR.08	Střeška nad 1.PP - zateplená - zeleň - 800mm		Skladba souvrství zelené střechy - D.2.9.1 Čistě terénní úpravy						
					intenzivní střešní substrát	590 mm					
					filtrační textilie						
					minerální násyp	40 mm					
					nopová folie	60 mm					
					separační, ochranná a vodoakumulační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2						
				STR008	betonová mazanina (ochrana hydroizolace)	40 mm					
				STR007	separační, ochranná geotextilie - 300g/m2						
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků:						
				STR009	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm					
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm					
				TIZ002	spádové dílce z polystyrenu EPS300 s nakaširovaným asf. pásem , min. tl.5mm	40-100, min. 40 mm					
				TIZ004	tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa	60 mm					
				STR012	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás						
				PUP015	penetrační nátěr						
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska						
					Celková tloušťka:	800 mm					
VOP	STR	STR.09	Střeška nad 1.PP - zeleň - bez TI		konstrukce chodníků - betonová dlažba na stropní desce - viz část D.2.6 Dopravní infrastruktura						
					skladba souvrství zelené střechy - viz D.2.9.1 Čistě terénní úpravy						
				STR008	betonová mazanina (ochrana hydroizolace)	40 mm					
				STR007	separační, ochranná geotextilie - 300g/m2						
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků						
				STR009	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm					
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm					
				STR011	betonová mazanina ve spádu, vystuženo "KARI" sítí u horního líce	min. 40-200- mm					
				TIZ004	tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa	100 mm					
				STR012	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás						
				PUP015	penetrační nátěr						
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska						
					Celková tloušťka:	500 mm					
VOP	STR	STR.10	Zelená plocha na přejezdu nad zásobovací komunikací (přejezd mezi M1 a M2)		skladba souvrství zelené střechy - viz D.2.9.1 Čistě terénní úpravy						
					intenzivní střešní substrát	300 mm					
					filtrační textilie						
					minerální násyp	40 mm					
					nopová folie	60 mm					
				STR007	separační, ochranná a vodoakumulační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2						
				STR009	2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků						
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm					
				PUP015	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm					
					penetrační nátěr						
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska ve spádu						
					Celková tloušťka:	550 mm					

MEP 2- Skladby střech													
VOP			Vnější opláštění / Envelope completion										
Zkratka / Code	Označení / Item No.		Položka / Item		Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka) / Size W x H x D (thickness)	Materiál / Material	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements	Odkaz na výkres / Reference to drawing	Umístění / Location	Pozn. / Comment		
VOP	STR		Zastřešení / Roof	Specifikační kod									
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN a EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions										
			zejména dle / especially as:		ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 73 1901 (731901), ČSN P 73 06								
VOP	STR	STR.11	Střecha - pochozí (terasy v nadzemních patrech, plochy nad 1PP)	POD038	mrazuvzdorná betonová dlažba	20 mm							
				STR013	plastové rektifikační terče pod betonovou dlažbu	proměnná							
				STR001	separační a ochranná geotextilie min.500g/m2								
				STR002	hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření	1,5 mm							
				TIZ0016	sklovláknitá textilie 120g/m2								
				TIZ0015	Tepelná izolace - PIR	160 mm							
				STR012	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm							
				PUP015	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	-							
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr	-							
					Celková tloušťka:	245 - 390 mm							
VOP	STR	STR.12	Střecha nad 4NP - pochozí terasa	POD038	mrazuvzdorná betonová dlažba	20 mm							
				STR013	plastové rektifikační terče pod betonovou dlažbu	proměnná							
				STR001	separační a ochranná geotextilie 500g/m2								
				STR002	hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření	1,5 mm							
				TIZ0016	sklovláknitá textilie 120g/m2								
				TIZ0015	Tepelná izolace - PIR	160 mm							
				STR012	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm							
				PUP015	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	-							
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr	-							
					Celková tloušťka:	245 - 390 mm							
VOP	STR	STR.12b	Střecha nad 2NP - krček mezi CB a BF, lodžie - pochozí terasa	POD030	Terasové palubky osazená na roštu do venkovního prostředí								
					plastové rektifikační terče pod betonovou dlažbu	proměnná							
				STR013	separační a ochranná geotextilie 500g/m2								
				STR001	hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření	1,5 mm							
				STR002	sklovláknitá textilie 120g/m2								
				TIZ0016	Tepelná izolace - PIR	160 mm							
				TIZ0015	Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny (2%)	min. 40mm							
				STR012	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě	-							
				PUP015	upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr	-							
					Celková tloušťka:	245 - 390 mm							
VOP	STR	STR.13	Střecha nad garáží 1.PP - pochozí plochy dlažba (nezateplená)	STR008	Konstrukce chodníků - betonová dlažba na stropní desce viz část D.2.6 Dopravní infrastruktura								
				STR007	betonová mazanina (ochrana hydroizolace)	40 mm							
					separační, ochranná geotextilie - 300g/m2								
				STR009	2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků								
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm							
				STR011	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm							
				TIZ004	betonová mazanina ve spádu, vystuženo "KARI" sítí u horního líce	min. 40-100 mm							
				TIZ005	tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa	40 mm							
				STR012	tepelná izolace - PIR300	60 mm							
				PUP015	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás								
					penetrační nátěr								
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska								
					Celková tloušťka:	500 mm							
VOP	STR	STR.14	Střecha nad garáží 1.PP - pochozí plochy dlažba - zateplení nad 1PP	POD039	mrazuvzdorná betonová dlažba	80 mm							
				POD040	štréřkové lože	50 mm							
				STR014	filtrační textilie 500 g/m2	1 mm							
				STR008	betonová mazanina ochranná	40 mm							
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků								

MEP 2- Skladby střech												
VOP			Vnější opláštění / Envelope completion									
Zkratka / Code	Označení / Item No.		Položka / Item		Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	Materiál / Material	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements	Odkaz na výkres / Reference to drawing	Umístění / Location	Pozn. / Comment	
VOP	STR		Zastřešení / Roof	Specifikační kod								
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třídy ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions									
			zejména dle / especially as:		ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 73 1901 (731901), ČSN P 73 06							
			STR009 STR010 STR011 STR014 TIZ001 TIZ002 STR012 PUP015		• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm						
					• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm						
					betonová mazanina ve spádu - u horního líce vyztužená kari sítí	100 mm						
					filtrační textilie 500 g/m2	1 mm						
					tepelná izolace - XPS300	60 mm						
						40-100, min. 40 mm						
					tepelná izolace - XPS300 spádové klíny (2%)							
					parozábrana, modifikovaný asfaltový pás							
					penetrační nátěr							
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska							
					Celková tloušťka:	500 mm						
VOP	STR	STR.15	Střecha nad garáží 1.PP - pochozí plochy dlažba - zateplení nad 1PP - u vpusť	POD039	mrazuvzdorná betonová dlažba	80 mm						
				POD040	štrrkové lože	min. 50 mm						
				STR014	filtrační textilie 500 g/m2	1 mm						
				STR015	betonová mazanina ochranná - u horního líce vyztužená kari sítí	100 mm						
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků							
				STR009	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm						
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4,0 mm						
				STR002	sklovláknitá textilie 120g/m2							
				TIZ004	tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa	40-100, min. 40						
				TIZ005	tepelná izolace - PIR300	60 mm						
				STR012	parozábrana, modifikovaný asfaltový pás							
				PUP015	penetrační nátěr							
					upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska							
						Celková tloušťka:	500 mm					
VOP	STR	STR.16	Dlažba na přejezdu nad zásobovací komunikací	POD041	betonová dlažba	80 mm						
				POD040	štrrkové lože	50 mm						
				STR014	filtrační textilie 500 g/m2	1 mm						
					2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků							
				STR009	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů	5,2 mm						
				STR010	• modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený	4 mm						
					penetrační nátěr							
				PUP015	upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska ve spádu							
						Celková tloušťka:						

MEP 2- Skladby střech											
VOP			Vnější opláštění / Envelope completion								
Zkratka / Code	Označení / Item No.		Položka / Item		Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	Materiál / Material	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements	Odkaz na výkres / Reference to drawing	Umístění / Location	Pozn. / Comment
VOP	STR		Zastřešení / Roof	Specifikační kod							
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN a EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions								
			zejména dle / especially as:								
VOP	STR	STR.17	Střeška - 4.NP - atika střechy	STR007 STR001 STR016 TIZ001 STR017 PUP015	-oplechování atiky(viz klempířské prvky) -separační geotextilie -hydroizolační folie tl min. 1,2 mm, odolná proti UV záření, odolnost dle PBR není vyžadována -OSB/3 desky tl. 24 mm (do vlhkého prostředí) - kotvené do ŽB atiky -tepelná izolace - XPS300 - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) -parozábrana fóliová -upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace Celková tloušťka:	0,6 mm 1,5 mm 24 mm 60 mm					
VOP	STR	STR.18	Střeška přejezdu výtahů a technických místností	STR001 STR002 STR012 PUP015	Hydroizolační folie PVC-P tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření,odolnost dle PBR (BROOFT3) - mechanicky kotvená sklovláknitá textlie 120g/m2 Tepelná izolace - EPS 150 Tepelná izolace - EPS 150 spádové klíny (2%) parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě -upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace Celková tloušťka:	1,5 mm 60 mm min. 40 mm 5 mm					

MEP 2- Skladby povrchů vnitřních příček

VDK			Vnitřní dělicí konstrukce			
Zkratka	Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	VNS	Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce				
		OBK.101	Keramický obklad na SDK	Spárovací hmota		
			WC, sprchy - zaměstnanci	Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Pevný podklad (SDK konstrukce)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	15		
		OBK.102	Keramický obklad na SDK	Spárovací hmota		
			WC, sprchy - veřejné	Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Pevný podklad (SDK konstrukce)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	15		
		OBK.103	Keramický obklad na SDK	Spárovací hmota		
			Gastro	Keramický obklad (PST.103 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Pevný podklad (SDK konstrukce)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	15		
		OBK.104	Keramický obklad na SDK	Spárovací hmota		
			WC, sprchy - dětská skupina	Keramický obklad (PST.104 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Pevný podklad (SDK konstrukce)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	15		
		OBK.105	Omyvatelný nátěr na SDK	Omyvatelný nátěr PST.002 - viz tabulka specifikací		
			Hygienické smyčky, úklidové komory	Penetrace		
				Pevný podklad (SDK konstrukce)		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0		
		OBK.106	Keramický obklad na zdivu	Spárovací hmota		
			WC, sprchy - zaměstnanci	Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Vápenocementová omítka	5	
				Pevný podklad (zděnná příčka, předstěna)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	20		
		OBK.107	Keramický obklad na zdivu	Spárovací hmota		
			WC, sprchy - veřejné	Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Vápenocementová omítka	5	
				Pevný podklad (zděnná příčka, předstěna)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	20		
		OBK.108	Keramický obklad na zdivu	Spárovací hmota		
			Gastro	Keramický obklad (PST.103 - viz tabulka specifikací)	10	
				Flexibilní lepicí tmel	3	
				Hydroizolační stěrka	2	
				Vápenocementová omítka	5	
				Pevný podklad (zděnná příčka, předstěna)		
			pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	20		
		OBK.109	Omyvatelný nátěr na zdivu	Omyvatelný nátěr PST.002 - viz tabulka specifikací	-	
			Hygienické smyčky, úklidové komory	Penetrační nátěr	-	
				Sádrová omítka broušená	10	
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10	
				Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)		
		STI.01	Vápenopískové tvárnice tl. 200mm se sádrovou omítkou. Povrchová úprava dle tabulky specifikací	Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací, (PUP.011 - viz tabulka specifikací)	-	
				Penetrační nátěr	-	
				Sádrová omítka broušená	10	
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10	
				Podklad: zděná konstrukce z vápenopískových tvárníc	200	
		STI.02	Vápenopískové tvárnice tl. 175mm se sádrovou omítkou	Povrchová úprava označena PST.00X - viz tabulka specifikací. Pokud není uvedeno jinak, platí standard - bílá Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací (PUP.011 - viz tabulka specifikací)	-	
				Penetrační nátěr	-	

MEP 2- Skladby povrchů vnitřních příček

VDK			Vnitřní dělicí konstrukce			
Zkratka	Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VDK	VNS		Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce			
			Sádrová omítka broušená	10		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10		
			Podklad: zděná konstrukce z vápenopiskových tvárnic	175		
	STI.03	Vápenopiskové tvárnice tl. 115mm pro niky el. rozvaděčů se sádrovou omítkou	Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací	-		
			Penetrační nátěr	-		
			Sádrová omítka broušená	10		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10		
			Podklad: zděná konstrukce z vápenopiskových tvárnic	115		
	STI.04	Vápenopiskové tvárnice tl. 125mm s oboustranou sádrovou omítkou	Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací	-		
			Penetrační nátěr	-		
			Sádrová omítka broušená	10		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10		
			Podklad: zděná konstrukce z vápenopiskových tvárnic	125		
	STI.05	Keramzitové tvárnice tl. 115mm s oboustranou sádrovou omítkou	Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací	-		
			Penetrační nátěr	-		
			Omítka vápenocementová	10		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10		
			Podklad: zděná konstrukce z keramzitových tvárnic	115		
	STI.06	Vápenopiskové tvárnice tl. 300mm s jednostranou sádrovou omítkou	Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací			
			Penetrační nátěr			
			Sádrová omítka broušená	10		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10		
			Zděnná konstrukce z vápenopiskových tvárnic	300		
	STI.07	Zdivo z pohledových tvárnic	Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0		
			Podklad: tvárnice pro pohledové zdivo (VNS.004 - viz tabulka specifikací)	100		
	STI.08	Zdivo z pohledových tvárnic	Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0		
			Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic (VNS.008 - viz tabulka specifikací)			
	STI.09	Dělicí příčka v instalačních šachtách	Bez povrchové úpravy			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0		
			Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic (VNS.008 - viz tabulka specifikací)	175		
	STI.09b	Dělicí příčka v instalačních šachtách	Bez povrchové úpravy			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0		
			Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic (VNS.008 - viz tabulka specifikací)	75		
	STI.10	Sádrová omítka s povrchovou úpravou dle tabulky specifikací na ŽB. Stěna/sloup	Povrchová úprava označena PST.00X - viz tabulka specifikací. Pokud není uvedeno jinak, platí standard - bílá Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací.			
			Penetrační nátěr			
	STI.11	Barytová omítka na zdivo/ŽB	Podklad: železobetonová stěna Povrchová úprava označena PST.00X - viz tabulka specifikací. Pokud není uvedeno jinak, platí standard - bílá Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací.			
			Penetrační nátěr			
			Barytová omítka pro ruční nanášení	30		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	30		
			Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)			
	STI.12	Vnitřní zateplení z porobetonových tvárnic	Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací	-		
		Garáže v 1PP	Penetrační nátěr	-		
			Sádrová omítka broušená	10		
			Minerální deska určená k izolaci (TIZ.017, viz tabulka specifikací)	100		
			Lehká malta pro lepení izolace - dle výrobce	15		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	125		
			Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)			
	STI.13	Vnitřní zateplení z desek z fenolické pěny	Silikátová omítka	5		
		Garáže v 1PP	Penetrace			
			Sklolaminátová mřížková tkanina vhodná pro zateplení			
			Stěrkovací tmel	7		
			Desky z fenolické pěny (TIZ-012, viz tabulka specifikací)	80		
			Lepicí tmel	8		
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	100		
			Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)			
	STI.14	Konstrukční beton	Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)			
		Garáže v 1PP	Ruční přebroušení povrchu			
			CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0		

MEP 2- Skladby KZS

Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka) / Size W x H x D (thickness)
Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions			
zejména dle / especially as: ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 7472			
SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN			
VF 01A HORNÍ STAVBA			
VF01A S1	DL		
	- exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva	1,5	mm
	- penetrační nátěr systémový		
	- lepicí malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele	3,5	mm
	- minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	240	mm
	- lepicí malta systémová	3	mm
	CELKEM:	248	mm
Podklad: železobeton			mm
VF 01A / ATIKA BF			
VF01A	Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladový panel Bond barva RAL DB 703		
	- Bondová kazeta	50	mm
	- al T profil	67	mm
	- systémová kotva		
	- difuzní fólie		
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	240	mm
	- lepicí malta systémová	3	mm
CELKEM:			360 mm
Podklad: železobeton			
VF 01B			
VF01B S1	Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
	-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva	1,5	mm
	-penetrační nátěr systémový		
	-lepicí malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele	3,5	mm
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	240	mm
	-lepicí malta systémová	3	mm
	CELKEM:	248	mm
Podklad: železobeton			

MEP 2- Skladby KZS

	Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	
	Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
VF 02				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 02A				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 02B				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 02C				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 02D				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 02E				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 02F				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 03				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 04				
VF04A S1		Fasádní plášť s předsazeným prvkem květníku - minerální vlna - omítka barva dle architekta		
		Kvetnik		
		-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	345	mm
		-lepící malta systémová	3	mm
		CELKEM:	348	mm
		Podklad: železobeton		
VF 04B				
		KSZ s předsazeným prvkem kvetniku		
		Kvetnik		
		-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	222	mm
		-lepící malta systémová	3	mm
		CELKEM:	225	mm
		Podklad: železobeton		
VF 05				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 06a				
VF06A S1		Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
		-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva	1,5	mm
		-penetrační nátěr systémový		
		-lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele	3,5	mm
		-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	240	mm
		-lepící malta systémová	3	mm
		CELKEM:	248	mm

MEP 2- Skladby KZS

	Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	
	Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
VF 06b				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 06c				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 06d				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 06e				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 06f				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 06g				
		Rastrová fasáda tvořena pouze plnými vláknocementovými panely		
		vláknocementová deska	10	mm
		skryté kotvení vláknocementové desky	6	mm
		izolační panel z hliníkových plechů a minerální vaty	245	mm
		CELKEM:	261	mm
		rektifikační mezera rastrové fasády	50	mm
		Podklad: železobeton		
VF 07a				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 07a1				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 07a2				
		Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 07b				
VF07B S1		Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
		-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva	1,5	mm
		-penetrační nátěr systémový		
		-lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele	3,5	mm
		-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)	240	mm
		-lepící malta systémová	3	mm
		CELKEM:	248	mm
		Podklad: železobeton		

MEP 2- Skladby KZS

Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka) / Size W x H x D (thickness)
Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
VF07B S2	Fasádní plášť - extrudovaný polystyren - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
	-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce		3 mm
	-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků		5 mm
	-tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)		200 mm
	-lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS		10 mm
	-hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás		15 mm
	-asfaltový penetrační nátěr		15 mm
	CELKEM:		248 mm
	Podklad: železobeton		
VF 08	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 09	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 10	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 10b	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF 11a	Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
VF11A S1	-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva		1,5 mm
	-penetrační nátěr systémový		
	-lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele		3,5 mm
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		240 mm
	-lepící malta systémová		3 mm
		CELKEM:	248 mm

MEP 2- Skladby KZS

	Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	
	Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
VF 11B				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			
VF 11B2				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			
VF 11C				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			
VF 11D1				
	Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladový panel Bond barva RAL DB 703			
	Bondova kazeta		50	mm
	al T profil		67	mm
	provetravána mezeza		0	mm
	spidi kotva			
	difuzní fólie			
	-minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		240	mm
	-lepící malta systémová		3	mm
	CELKEM:		310	
VF 11D2				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			
VF 11E				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			
VF 12				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			
VF 12b				
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.			

MEP 2- Skladby KZS

Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)
Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
VF 14 VF14 S1	Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
	-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva		1,5 mm
	-penetrační nátěr systémový		
	-lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele		3,5 mm
	-minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		360 mm
	-lepící malta systémová		3 mm
	CELKEM:		368 mm
VF14 S2	Fasádní plášť - extrudovaný polystyren - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
	-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce		3 mm
	-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků		5 mm
	-tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)		360 mm
	-lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS		10 mm
	-hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás		15 mm
	-asfaltový penetrační nátěr		15 mm
	CELKEM:		408 mm
Podklad: železobeton			
VF15			
	Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.		
VF A1	Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladový panel Bond barva RAL DB 703		
	Bondová kazeta		50 mm
	al T profil		67 mm
	provetravána mezera		0
	systémová kotva		
	difuzní fólie		
	-minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		240 mm
	-lepící malta systémová		3 mm
CELKEM:			
Podklad: železobeton			

MEP 2- Skladby KZS

Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)
Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
VF A2	Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladový panel Bond barva RAL DB 703		
	Bondová kazeta		50 mm
	al T profil		67 mm
	provetravána mezera		0
	spidi kotva		
	difuzní fólie		
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		260 mm
	-lepící malta systémová		3 mm
CELKEM:			
VF A3	Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladový panel Bond barva RAL DB 703		
	Bondová kazeta		50
	al T profil		67
	provetravána mezera		0
	spidi kotva		
	difuzní fólie		
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		260
	-lepící malta systémová		3
CELKEM:			
VF P1	Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladový panel Bond barva RAL 9010		
	Bondová kazeta		50
	al T profil		67
	provetravána mezera		0
	spidi kotva		
	difuzní fólie		
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		260
	-lepící malta systémová		3
CELKEM:			
VF P2	Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorníku sto - KZS - TI 240 mm		
	omítka	x	
	-minerální vlna, kotvicí hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		240
	-lepící malta systémová		3
VF P3	Podhled loggie - pohledový beton		

MEP 2- Skladby KZS				
	Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	
	Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
FAS.004.A Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva dle architekta - KZS - TI 240 mm				
			předp. tl.	
	-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva		1,5	mm
	-penetrační nátěr systémový			
	-lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele		3,5	mm
	-minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		240	mm
	-lepící malta systémová		3	mm
		CELKEM	248	mm
	Železobetonová stěna			mm
	-skladba povrchu interiéru			
FAS.004.B Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva dle architekta - KZS - TI 360 mm				
	-exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva		1,5	mm
	-penetrační nátěr systémový			
	-lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele		3,5	mm
	-minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému)		340,0	mm
	-lepící malta systémová		3,0	mm
		CELKEM	348,0	mm
	Železobetonová stěna			300/250 mm
	-skladba povrchu interiéru			
F2	SPODNÍ STAVBA			
F2.1	Sokl fasádního pláště - omítka , barva dle požadavku architekta - TI 200 mm (výška min. 300 mm nad terén)			
			předp. tl.	
	-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce		3	mm
	-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků		5	mm
	-tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)		180	mm
	-lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS		3	mm
	-hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás		15	mm
	-asfaltový penetrační nátěr			
		CELKEM	206	mm

MEP 2- Skladby KZS

	Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	
	Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
F3.1	Zateplení stěn suterénu pod terénem - návaznost na skladbu F 4.2 - stěny vytápěných místností (od úrovně -1,0m - základová spára)		předp. tl.	
	-nopová fólie		20	mm
	-tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)		180	mm
	-lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS		3	mm
	-hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás		15	mm
		CELKEM	218	mm
	Železobetonová stěna			mm
	-skladba povrchu interiéru			
		CELKEM		mm
F3.2a	Zateplení stěn suterénu pod terénem do hloubky - 1,0m pod úroveň terénu		předp. tl.	
	-nopová fólie		20	mm
	-tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)		200	mm
	-lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS		3	mm
	-hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás		15	mm
		CELKEM	238	mm
	Železobetonová stěna			mm
	-skladba povrchu interiéru			
F3.2b	Zateplení stěn suterénu pod terénem do hloubky - 1,0m pod úroveň terénu		předp. tl.	
	-nopová fólie		20	mm
	-tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)		310	mm
	-lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS		3	mm
	-hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás		15	mm
		CELKEM	350	mm
	Železobetonová stěna			mm
	-skladba povrchu interiéru			
F4	NÁSTAVBA NA STŘEŠE			
F4.1	Fasádní plášť - konstrukce vystupující nad úroveň stř		předp. tl.	
	Fasádní plášť - konstrukce vystupující nad úroveň střechy			

MEP 2- Skladby KZS

	Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)	
	Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
		-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce	3	mm
		-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků	5	mm
		-tepelná izolace - EPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)	200	mm
		-lepící malta systémová	3	mm
		CELKEM	110	mm
		Zděná stěna inst. šachty (Železobetonová stěna výtahové šachty)	115/200	mm
		-skladba povrchu interiéru		
		CELKEM	215/300	mm
F4.2	Vnitřní stěna atiky - střeška - TI 100 mm (nad střešním pláštěm)		předp. tl.	
		-hydroizolační folie tl 1,5 mm, požární odolnost není vyžadována, odolná proti UV záření	1,5	mm
		-separační geotextilie		
		-tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)	100	mm
		-parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený	5	mm
		-upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace	-	
		CELKEM	100	mm
		Železobetonová atika	200	mm
F4.3	Fasádní plášť - sokl - konstrukce vystupující nad úroveň střechy (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)		předp. tl.	
		-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce	3	mm
		-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků	5	mm
		-tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)	100	mm
		-lepící malta systémová	3	mm
		CELKEM	100	mm
		Zděná stěna inst. šachty Železobetonová stěna výtahové šachty	115/200	mm
		-skladba povrchu interiéru		
		CELKEM	215/300	mm
F5.1	Fasádní plášť - opláštění konstrukce instalační šachty na střeše (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)		předp. tl.	
		CELKEM	100	mm
		Konstrukce inst. šachty (desky na ocelové nosné konstrukci, vnitřní strana OSB deska do vlhkého prostředí, mezi deskami 100 mm tepelné izolace) - sokl - podezdění z betonových tvárnic		mm
F6.1	Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii			
		-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce	3	mm

MEP 2- Skladby KZS

Vnější opláštění / Envelope completion			
Označení / Item No.	Položka / Item	Popis / Description	Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness)
Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls			
		-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků	5 mm
		-tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)	100 mm
		-lepící malta systémová	8 mm
		CELKEM	110 mm
F6.2	Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)		předp. tl.
		-penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce	3 mm
		-armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků	5 mm
		-tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele)	100 mm
		-lepící malta systémová	3 mm
		-SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený	5 mm
		-upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace	
		CELKEM	110 mm

MEP 2- Specifikace skladeb konstrukcí

VOP			Vnější opláštění				
Zkratka		Označení	Položka	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm	Materiál	Povrchová úprava (Barva)
VOP	ZEM		Konstrukce ve styku se zemínou				
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy				
VOP	ZEM	001	SKLADBA PODLAHY POD ZÁKLADOVOU DESKOU	ochranná betonová mazanina, beton C16/20	50	-	-
				separační vrstva - asf. pás typu A s naimpregnovanou nasákavou nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky	-	-	-
			POD119, POD120	HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PRO KONSTRUKCE ZATÍŽENÍ TLAKOVOU SPODNÍ VODOU-* 3x MODIFIKOVANÉHO BITUMENU S PLNOPLOŠNÝM NATAVENÍM S PŘESAHY MIN. 150 MM. S ATESTEM PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ PRO STŘEDNÍ STUPĚŇ RIZIKA, KONSTRUKCE UDĚLÁNY V KATEGORII TĚSNOSTI 1	15	-	-
			PUP015	Penetrační nátěr	-		
				vyztužený podkladní beton - DRÁTKOBETON	150	-	-
				ROSTLÝ TERÉN	-	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	215		
			Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy				
VOP	ZEM	002	SKLADBA VRSTEV ZA SVISLOU ZÁKLADOVOU DESKOU	XPS jako tepelná izolace a ochrana hydroizolačního souvrství lepená lepidlem na styren a bitumen pásy .Součinitel tepelné vodivosti max 0,035 W/mk.	50	-	-
				lepidlo pro lepení zastudena pro eps. xps a bitumen	-		-
			POD119, POD120	HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PRO KONSTRUKCE ZATÍŽENÍ TLAKOVOU SPODNÍ VODOU-* 3x MODIFIKOVANÉHO BITUMENU S PLNOPLOŠNÝM NATAVENÍM S PŘESAHY MIN. 150 MM. S ATESTEM PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ PRO STŘEDNÍ STUPĚŇ RIZIKA, KONSTRUKCE UDĚLÁNY V KATEGORII TĚSNOSTI 1	15	-	-
			PUP015	Penetrační nátěr	-		
			VNS009	Nosný plášť izolačního povlaku - tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu-profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost, ROZMĚR 500/200/250 (D/Š/V)	200	-	-
				ROSTLÝ TERÉN NEBO ZHUTĚNNÝ ZÁSYP ZEMINOU SE STEJNOU CHARAKTERISTIKOU JAKO ROSTLÝ TERÉN	-	-	-
				CELKOVÁ TLOUŠŤKA	265		