

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 57

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 57 ze dne 12. 1. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 57 ze dne 9. 1. 2023:

Dotaz č. 1

Závěsné klozety

Prosíme o informaci, jaké mají být uvažovány závěsné klozety označené ZAR 009. Ve výkazu výměr jsou uvedeny jako bezbariérové. V tabulce specifikací není o bezbariérovosti zmínka. Bezbariérový by měl být dle tabulky specifikací klozet označený jako ZAR 013.

Výkaz výměr:

35146	7 964. A18.4.1.5.04_007	ZAR 009	Závěsný klozet rimless, bezbariérový , hluboké splachování	ks	202,000
-------	-------------------------	---------	---	----	---------

Tabulka specifikací:

ZAR	009	Závěsný klozet	Závěsný keramický klozet, rimless, hluboké splachování včetně sedátka s poklopem - zpomalovací sklápěcí systém	360x530x340	sanitární keramika	bilá	SAMPLE 
-----	-----	----------------	---	-------------	-----------------------	------	---

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

ZAR 009 nejsou bezbariérové, ZAR 013 jsou bezbariérové. Popis položky je opraven v revizi R21 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

230111_MEP2_BF_Soupis_praci_R21.xls

230111_MEP2_CB_Soupis_praci_R21.xls

Dotaz č. 2

Lemování zábradlí

Objekt CB položka XAH. 095 Lemování zábradlí atria: v Soupisu prací máte uvedenu výměru pro lemování v m2 prosíme o úpravu na mb vč. kontroly výměry a zároveň prosíme o informaci, který typ madla (TYP A nebo TYP B dle detailu D1.1.01.8.4.009 R 01) bude na ŽB schodišti v atriu budovy CB instalován. Dle konstrukční části (D1.2.3.01.A 520-CH 1 NP) je zábradlí z ŽB a je opláštěno panelem PST 111. Má být pod obklad použita minerální izolace tak, jak je popsáno v dokumentaci Kniha typových místností atria a chodby i v případě ŽB podkladu?

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Je opraveno v revizi R21 Soupisu prací s výkazem výměr CB, který je přílohou tohoto Vysvětlení. Pro 1.NP a 2.NP bylo lemování zábradlí vykázano v ostatních výrobcích – OV 211, OV 212, OV 213, OV 214. Na ŽB schodišti v atriu CB odpovídá obklad blíže detailu D.1.1_01_8.4.012, kde je z vnitřní strany pohledový beton a z vnější strany obklad PST.111. Obklad na schodišti je v pohledech definován jako akustický, minerální izolace tedy uvnitř bude – je upraveno v revizi R01 detailu 8.4.012, který je přílohou tohoto Vysvětlení.



Přílohy:

230111_MEP2_CB_Soupis_praci_R21.xls

D.1.1_01_8.4.012_R01.pdf

Další informace zadavatele

Zadavatel poskytuje jako doplnění „Informace zadavatele k dotazu č. 1“, poskytnuté v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56 ze dne 10.1. 2023, revizi R07 tabulky skladby konstrukcí, která je přílohou tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

D.1.1_01_701_Skladby konstrukcí_R07.pdf

D.1.1_01_701_Skladby konstrukcí_R07.xls

Přílohy viz výše v textu u jednotlivých dotazů.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)