

**Určeno všem dodavatelům:**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle ust. § 98 a 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

Název veřejné zakázky: **UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2**  
DBID veřejné zakázky: **6601**

Zadavatel:

**Univerzita Karlova**

veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění  
do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

ID datové schránky: pijj9b4

ve věci součásti: **1. lékařská fakulta**

**kontaktní adresa: Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2**

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zadavateli byly dne 19. 1. 2023 a 24. 1. 2023 doručeny písemné žádosti dodavatelů vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě těchto žádostí poskytuje zadavatel dodavatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky:

### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den, rádi bychom požádali o doplnění maximální výtlačné výšky u oběhových čerpadel vytápění, chlazení a ZZT v části VZT - pitevny a doplnění schématu s detaily uzlů nebo dospecifikování položek, kde jsou i tato čerpadla (položky v záložce VZT - pitevny 5, 6, a 7).

### **Odpověď zadavatele:**

Charakteristika čerpadla je dána průtokem a dopravním tlakem. Pro stanovení typu čerpadla není maximální výtlačná výška nutným parametrem. Rozhodující je pracovní bod, který je dán pouze průtokem a dopravním tlakem. Tyto údaje jsou uvedeny ve specifikaci čerpadel v Příloze č. 4 zadávací dokumentace „Soupis prací“.

Schéma zapojení regulačních uzlů je dáno standardem měření a regulace a to není řešeno projektem VZT. Dodavatel systému měření a regulace (MaR) toto navrhne dle svých standardů s ohledem na svůj zvolený řídicí systém.

### **Dotaz č. 2:**

Zadávací dokumentaci dostupnou na profilu zadavatele jsem pozorně prostudovala, ale výkresy a technickou zprávu ke stavebním pracem jsem nikde nenašla. Je zveřejněný pouze výkaz výměr a dokumentace k chlazení, vzduchotechnice a elektroinstalacím.

Prosíme tedy o doplnění dokumentace ke stavebním pracem.

### **Odpověď zadavatele:**

Stavební práce charakteru stavebních přípomocí (průrazy, rýhy, omítky, začišťování vč. úklidu) jsou specifikovány v Příloze č. 4 zadávací dokumentace „Soupis prací“, kde jsou uvedeny objemy

a popisy jednotlivých položek dle cenové soustavy ÚRS. Samostatná výkresová část projektové dokumentace není v zadávací dokumentaci obsažena protože, dle názoru zadavatele, není nutná pro zpracování nabídky do zadávacího řízení.

### **Další doplňující informace:**

Zadavatel rovněž v tomto vysvětlení zadávací dokumentace odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněná k veřejným zakázkám se stejným předmětem plnění.

Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace ke zrušené veřejné zakázce uveřejněné na předchozím profilu zadavatele Tender arena (5210037: UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2) a dále o veřejnou zakázku DBID 5525 (UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 – opakování - [https://zakazky.cuni.cz/contract\\_display\\_5525.html](https://zakazky.cuni.cz/contract_display_5525.html)), která sice byla zadána, ale vybraný dodavatel před zahájením plnění odstoupil od smlouvy a zadavatel tedy musel zahájit tuto novou veřejnou zakázku se stejným předmětem plnění.

Zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 k veřejné zakázce 5210037 „UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2“ ze dne 21. 10. 2021 a 27. 10. 2021 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7. 2. 2022 k veřejné zakázce DBID 5525 „UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 – opakování“ připojuje k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace – viz Příloha č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že technické podmínky se oproti uvedeným předchozím veřejným zakázkám nezměnily, jsou údaje a informace uvedené ve výše uvedených vysvětleních zadávací dokumentace platné i pro tuto veřejnou zakázku (vyjma odpovědi na Dotaz č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 10. 2021 – viz Příloha č. 1 tohoto vysvětlení).

**Vzhledem k výše uvedenému doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel dle ust. § 99 odst. 2 zákona přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 2. 2023 do 10 hod.**

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neodpověděl na Dotaz č. 1 ve lhůtě dle § 98 odst. 4 zákona, tj. do 3 pracovních dnů, zahrnuje výše uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek (v souladu s ust. § 99 odst. 2 poslední věta) navíc 2 pracovní dny (o tolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu 3 pracovní dny).

Iveta Stachová  
vedoucí oddělení veřejných zakázek 1.LF UK

Příloha č. 1 - Vysvětlení ZD č. 1 k VZ 5210037 „UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2“ ze dne 21. 10. 2021

Příloha č. 2 - Vysvětlení ZD č. 2 k VZ 5210037 „UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2“ ze dne 27. 10. 2021

Příloha č. 3 – Vysvětlení ZD č. 1 k VZ DBID 5525 „UK- 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 – opakování“ ze dne 7.2.2022