

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 68

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68 ze dne 31. 1. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 68 ze dne 26. 1. 2023:

Dotaz č. 1

V soupisu prací je položka č. 8302 – Přesazení stromů do botanické zahrady. Je předjednáno umístění těchto stromů do dendrologické zahrady? A pokud ano, tak o jakou dendrologickou zahradu se jedná? Pro správné ocenění jsou tyto informace potřeba.

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Jedná se o Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty, Botanická ulice, Hradec Králové.

Dotaz č. 2

V soupisu prací jsme našli vykázanou pouze část akustického řešení schodišť – pouze pro schodiště R1, R2. Žádáme zadavatele o doplnění zbývajících akustického řešení.

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Všechna schodiště s prefabrikovanými rameny mají v ozubech vloženou akustickou podložku. Např. Belar 0,9. Viz Typický detail ozubu na dotčených výkresech. Ozuby jsou v některých případech (trojramenná schodiště) pouze na hlavních podestách. Schodiště, která jsou celá monolitická (Gastro a Atrium – výkres 520), od konstrukce oddělena nejsou. Ve výkazu výměr jsou prefabrikovaná ramena vykázána včetně akustické podložky a těsnění.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 9033 - Betonová velkoformátová dlažba BD - B2, 600*600,tl.80mm. Předpokládáme, že zadavatel specifikaci má, když tato dlažba navazuje na dlažbu použitou v 1. etapě stavby.

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Podle průzkumu z r. 2021 se jedná o dlažbu Godelmann Scada. Jelikož jde o ostré hrany bez fazet, měl by to být povrch finerro. Podle CN na dodávku nové dlažby, kterou jsme prověřovali, je to zakázková podměrečná výroba s příplatkem.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)