

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 73

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 73 ze dne 3. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 73 ze dne 31. 1. 2023:

Dotaz č. 1

Zámečnický výrobek ZV.1093

Prosíme o sjednocení Tabulky zámečnických prvků se Soupisem prací CB. V Tabulce prvků uvádíte ZV.1093 celkem 2 ks, ale v Soupisu prací je pouze pro jeden ks

1.NP										
ZV.1093	Madlo	Nástěnné schodišťové madlo - Profil ocelový dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem	40x20x3	žárové zinkování	3,800	2,434	9,25	3	29,135	
		Sloupky - Profil ocelový dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem , 1ks/m	40x20x3	žárové zinkování	0,950	2,434	2,31	4	9,712	
								Suma	38,847	
								2	77,693	
ZV.1093a Zábr. Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem _rozměr 40x20x3, délka - 3,8m_žárové zinkování _další specifikace viz D.1.1_01_707 Tabulka zámečnických výrobků									ks	1,000
ZV.1093b Zábr. Sloupky - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem , 1ks/m _rozměr 40x20x3, délka 0,95m_žárové - zinkování _další specifikace viz D.1.1_01_707_ Tabulka zámečnických výrobků									ks	4,000

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Položky jsou opravené v revizi R28 Soupisu prací s výkazem výměr CB, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71 ze dne 3. 2. 2023.

Dotaz č. 2

Akustické zástěny na střechách objektů CB a BF

Po kontrole podkladů k akustickým zástěnám na střechách objektů CB a BF upozorňujeme na rozdíl v provedení a specifikaci.

V detailech D1.1_01A_8.1.032 a 033 je nakresleno jiné kotvení akustické stěny do nosných prvků HEB (kotvení z vnější strany) než v příloze, kterou jste přiložili do DI č 37 příloha 7 (vkládání izolace mezi příruby HEB). Tímto rozdílem nastane výrazný rozdíl v nabídkách. V případě kotvení panelů z čela profilu HEB je nutné podstatně doplnit nosnou ocelovou konstrukci. Žádáme o upřesnění požadované instalace.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37 ze dne 7. 12. 2022 bylo řešení zpřesněno a platí následující. Akustická zástěna je popisována jako výrobek skládající se z akustických panelů a nosné konstrukce, na kterou bude z vnější strany kotven pohledový obklad, v budově CB také vodorovné stínění terasy. Jedná se o typizovaný výrobek, kde předpokládáme dodávku akustických panelů včetně vhodného kotevního systému. V rámci tabulky ostatních výrobků je doplněno podrobnější schéma.

Z vnější stěny akustické zástěny je požadavek na fasádní obklad akustické zástěny, viz výkresy pohledů FAS-011. Detaily 8.1.032 a 033 popisují obecný princip kotvení fasádního obkladu.

Dotaz č. 3

Svítidla – lištový systém

U lištového systému není jasná specifikace délek jednotlivých lišt, v knize svítidel je délka L v šesti délkách a to 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 a 4000 mm, ve výkazu jsou však pouze tři délky označeny jako T1, T1a a T2

	A.1B.4.5.2.03: Lišty			
OSV.010	Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1; typ podle knihy svítidel a specifikace		ks	13,000
OSV.010	Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1a; typ podle knihy svítidel a specifikace		ks	151,000
OSV.010	Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T2; typ podle knihy svítidel a specifikace		ks	30,000

Může zadavatel definovat délky pro typ T1, T1a a T2?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Lišty jsou uvedené v položkách 7062, 7063, 7064, v revizi R28 Soupisu prací s výkazem výměr BF, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71 ze dne 3. 2. 2023, jsou doplněné délky:

Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1; typ podle knihy svítidel a specifikace - Jedná se o singl lištu délky 1 m

Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1a; typ podle knihy svítidel a specifikace - Jedná se o singl lištu délky 1,5 m

Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T2; typ podle knihy svítidel a specifikace - Jedná se o singl lištu délky 2 m

Dotaz č. 4

Specifikace svítidla

V knize svítidel chybí specifikace tohoto svítidla:

B.4.11.1.2.01: Areálové venkovní osvětlení

Svítidlo VC - dle knihy svítidel	ks	6,000
----------------------------------	----	-------

Žádáme o doplnění této specifikace.

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Svítidlo je v soupisu prací uvedené v položce 8655 – v revizi R28 Soupisu prací s výkazem výměr BF, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71 ze dne 3. 2. 2023, je doplněn popis „- jedná se o přesun svítidla“.

Dotaz č. 5

Zámečnické výrobky

Žádáme o opravu Soupisu prací, kdy dochází k duplicitě položek a nesouladu s Tabulkou zámečnických prvků viz např.

Budova CB

822.	A.1A.1.6.2.1_071	ZV.006	Madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem_ rozměr 40x20x3, délka 2,8m_ žárové - zinkování_ další specifikace viz D.1.1_01_707_ Tabulka zámečnických výrobků	ks	2,000
823.	A.1A.1.6.2.1_072	ZV.007	Madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem, rozměr 40x20x3, délka 6,6m_ žárové – zinkování, další specifikace viz D.1.1_01_707_ Tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000

Budova BF

2 575.	A.1B.1.6.2.1_360	ZV.006	Nástěnné schodišťové madlo - profil ocelový dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem, rozměr 40x20x3; - délka 2,8m žárové zinkování, další specifikace viz D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	2,000
2 576.	A.1B.1.6.2.1_361	ZV.007	Nástěnné schodišťové madlo - profil ocelový dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40x20x3; - délka 6,6m žárové zinkování další specifikace viz D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000

Dotaz

Budova CB:

827.	A.1A.1.6.2.1_076	ZV.009	Madlo rozměr 40x20x3, délka 2,2m žárové zinkování další specifikace viz D.1.1_01_707_Tabulka - zámečnických výrobků	ks	1,000
828.	A.1A.1.6.2.1_077	ZV.009a1	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem 40x20x3 mm sloupky - tyč ocelová - plochá 40x6mm, výška 1150 mm, 10 ks/m délka 3,24m, žárové zinkování další specifikace viz / D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000
829.	A.1A.1.6.2.1_078	ZV.009a2	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x10, žárové zinkování další specifikace - viz D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	10,000

Budova BF:

2 580.	A.1B.1.6.2.1_365	ZV.009	Nástěnné schodišťové madlo - profil ocelový dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40x20x3; - délka 2,2m žárové zinkování další specifikace viz D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000
2 581.	A.1B.1.6.2.1_366	ZV.009a1	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 50x50x3 mm sloupky - profil - ocelový dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 50x50x3 mm, výška 1000 mm žárové zinkování další / specifikace viz D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000

2 582.	A.1B.1.6.2.1_367	ZV.009a2	Vnitřní ocelové schodiště _nosná část schodišťových stupňů - profil UPE 200 6 stupňů velikosti - 1000x270 mm ze svařovaného podlahového roštu _sloupky a nosný rám podlahového roštu - profil UPE / 120 _žárové zinkování _další specifikace viz D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000
--------	------------------	----------	--	----	-------

V Tabulce zámečnických prvků uvádíte odkaz na schema SH 10 které odpovídá položkám v Soupisu prací u BF, pak ale neodpovídá značení v Soupisu prací, kde by dle nás odpovídalo značení ZV.0092. Prosíme o opravu, ať jsou odkazy jednoznačné.

B.001	ZV.009	Nástěnné schodišťové madlo - Profil ocelový dutý svařovaný s obdélkovým průřezem	40x20x3	žárové zinkování	2,200	2,434	5,355	1	5,623	BF
	ZV.009a	Zábradlí: Madlo - Profil ocelový dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 50x50x3 mm Sloupky - Profil ocelový dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 50x50x3 mm, výška 1000 mm	-	žárové zinkování	-	-	46,896	1	49,243	
	ZV.009a	Vnitřní ocelové chodíště Nosná část schodišťových stupňů - profil UPE 200 Stupňů velikosti 1000x270 mm ze svařovaného podlahového roštu nosný rám podlahového roštu - profil UPE 120	6 Sloupky a	žárové zinkování	-	-	260,450	1	273,472	
	Suma								322,715	

Informace zadavatele k dotazu č. 5

D.1.1_01_707_Tabulka zámečnických výrobků_R07 vydaná v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67 ze dne 30. 1. 2023 je správná a platná. Nalezené duplicitní položky byly vymazány v revizi R28 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71 ze dne 3. 2. 2023.

Schéma SH_10 je přiřazeno k prvkům popisujícím vnitřní ocelová schodiště ZV.009a, ZV.0097. Prvek ZV.0092 je zobrazen v rámci schémat zámečnických prvků jako SH_07.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)