

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 75

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 75 ze dne 7. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 75 ze dne 2. 2. 2023:

Dotaz č. 1

Dotaz ke vzduchotechnice – výrobce VZT jednotek nás požádal o detailnější specifikaci ATEX provedení.

Potřebujeme tento formát viz obr.: třída, zóna atd



Bude potřeba certifikace na celou jednotku, případně jen na ventilátor?

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Certifikace je potřeba na celou jednotku, nejen na ventilátor.

ATEX je ve tvaru:

ODVODNÍ JEDNOTKA = ATEX ZONA2 (II 3G IIB T3)

ODVODNÍ JEDNOTKA = VNITŘNÍ PANELY NEREZ AISI 304

Přílohy: Bez přílohy

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)