

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 78

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 78 ze dne 13. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 64 ze dne 8.2.2023:

Dotaz č. 1

DEMI VODA

Co obsahují položky ‘SPOLEČNÉ’?

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Položky jsou uvedeny v dokumentu D.1.5.4_01_998_výpis prvků. V každém patře a pro celek je odstavec s rozepsáním „SPOLEČNÉ“, který definuje rozsah této položky.

Přílohy: bez příloh

Dotaz č. 2

A.1B.4.4.2.02: OCHRANA POTRUBÍ

Proč má tato položka minusovou výměru?

6 090.	A.1B.4.4.2.02_01 9		107	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000 ; tloušťk a izolace 32 mm, pro potrubí DN 200	m	- 122,000
--------	-----------------------	--	-----	---	---	-----------

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Položky jsou opraveny v revizi R31 Soupisu prací s výkazem výměr BF, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 79 ze dne 13. 2. 2023. Chyba vznikla špatně zadanou vstupní hodnotou do excelové tabulky, která díky funkci sčítání hodnot vyvolala zápornou hodnotu. Položky byly překontrolovány a opraveny.

Dále byl upraven popis chladicí jednotky, příslušná aktualizace je součástí výše uvedené revize R31 Soupisu prací s výkazem výměr BF, popis je upraven v přiložené revizi R01 specifikace UTCHL - D.1.4.4_01_999.

Přílohy:

D.1.4.4_01B_999_BF_Specifikace_R01.pdf

Dotaz č. 3

ROLETY ELEKTRICKÉ

Tyto nově změněné rolety v rozpočtu s označením OVY-003 jsou dle specifikace psané bez boxu. Vážně mají být bez boxu? Má být opravdu viditelný motor?

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Všechny referenční výrobky motoricky ovládaných interiérových rolet mají motor skrytý v trubce návinu. Motor tedy ani v provedení bez boxu viditelný není. Informace doplněna do revize R15 specifikace D.1.1_01_999_R15, která je přílohou tohoto Vysvětlení.

Přílohy:

D.1.1_01_999_Specifikace_R15.pdf

Přílohy viz výše u jednotlivých dotazů.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)