

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 82

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 82 ze dne 14. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 82 ze dne 9. 2. 2023:

Dotaz č. 1

Ve výkazech výměr silnoproudu objekt BF jsou v oddíle kabelů uvedeny např. na položkách 6810 až 6814; 6855–6865 a na objektu CB pol. 2110–2112; 2145–2147- tyto popisy:

např. na položce 6810: 10x1-CXKH-R 1x185 (3f+PE+N) o výměře 705 metrů

Žádáme o sdělení, co je tímto popisem a výměrou myšleno? 10ks kabelů 1-CXKH-R 1x185 s celkovou výměrou 705 metrů? Prosíme o jasný popis kabelů a vysvětlení, či opravu ve výkazu výměr.

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Jde o délku trasy svazku kabelů (705m), např. ve výše uvedeném případě svazku deseti jednožilových kabelů (paralelní vedení - soustava TN-S (3f+PE+N)), a to v barevném provedení odpovídajícím fázovým vodičům (2x černá, 2x hnědá, 2x šedá), N vodičům (2x modrý) a PE vodičům (2x žlutozelený) - vše o stejném průřezu - celkem tedy 10 jednožilových kabelů.

Použití jednožilových kabelů ve svazku nám umožní lepší manipulaci s kabely a menší poloměry ohybů v trasách než standardní kabely.

Tento princip platí obecně pro všechny ve výkazech podobně popsané kabely (svazky jednožilových kabelů).

Přílohy: Bez příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti:

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 26. 10. 2022 informoval dodavatele, že provedení přeložky podzemního vedení komunikační sítě ČR MO NENÍ součástí předmětu veřejné zakázky (díla), když tato bude realizována na základě samostatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem této přeložky.

Zadavatel v rámci interní kontroly zjistil, že výše uvedená informace nebyla administrativním nedopatřením zcela promítnuta do zadávací dokumentace, konkrétně do přílohy č. 1 zadávací dokumentace „Závazný návrh smlouvy“.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Závazný návrh smlouvy“, ve kterém je řádně promítnuta informace sdělená dodavatelům v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 26. 10. 2022 týkající se provedení přeložky podzemního vedení komunikační sítě ČR MO. Konkrétní úpravy Závazného návrhu smlouvy byly provedeny v čl. 2.6 a čl. 3.2 Části III Smlouvy o dílo.

Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace „Závazný návrh smlouvy“ je přílohou tohoto Vysvětlení (změny jsou vyznačeny fialově).

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)