

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 85

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 85 ze dne 20. 2. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 85 ze dne 14. 2. 2023:

Dotaz č. 1

Výkaz výměr BF, položka č. 100 – izolace z desek Isolet, položka č. 101 – nátěr Isoletu.

100. XAH.101	Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	m3	897,430
Výkaz výměr: Výpočet výměr je zpracován pomocí CAD produktů pro projektování. Postup výpočtu následuje níže.			—
	Isolet150 - k_1PP; 1,01		1,010
	Isolet150_350 - k_1PP; 0,6		0,600
	Isolet150 - k_1PP; 1,06		1,060
	Isolet150_350 - k_1PP; 0,6		0,600
	Isolet150_650 - k_1PP; 0,09		0,090
	Isolet150_850 - k_1PP; 0,78		0,780
	Isolet150_850 - k_1PP; 0,78		0,780
	...		
	...		
	...		

101. XAH.112	Bílý nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	m2	5 455,260
--------------	---	----	-----------

Výkaz výměr:	Výpočet výměr je zpracován pomocí CAD produktů pro projektování. Postup výpočtu následuje níže.	–
	Isolet150 - k_1PP; 6,74	6,740
	Isolet150_350 - k_1PP; 1,7	1,700
	Isolet150 - k_1PP; 7,04	7,040
	Isolet150_350 - k_1PP; 1,71	1,710
	Isolet150_650 - k_1PP; 0,14	0,140
	Isolet150_850 - k_1PP; 0,92	0,920
	Isolet150_850 - k_1PP; 0,92	0,920

Žádáme o kontrolu výměry položky č. 100 897,43 m³. Z dílčích výpočtů pod položkami vyplývá, že je kalkulováno s tl. desek 150 mm, 350 mm, 650 mm, 850 mm, a dalšími. Tyto tloušťky neodpovídají tl. desek uvedeným ve výkresové dokumentaci (150 mm, 200 mm).

Jakými tloušťkami desek Isolet se bude zateplovat?

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel provedl kontrolu výměr položek pro Isolet podle statické části dokumentace se závěrem, že ve VV jsou uvedeny všechny desky. V dílčích výpočtech jsou uvedeny desky tl. 150 mm a 200 mm. Číslo uvedené za nimi neudává jejich tloušťku, nýbrž výškový rozměr. Zateplovat se bude v souladu s PD i VV deskami tl. 150 a 200 mm.

Přílohy: Bez příloh

Dotaz č. 2

Provedli jsme kontrolní výpočet množství betonových monolitických konstrukcí. Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr cca 2 000 m³ betonu v základových konstrukcích. S tím souvisí i chybějící množství výztuže, bednění. Žádáme zadavatele o kontrolu výměry betonových monolitických konstrukcí.

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel provedl kontrolu výměr v základových konstrukcích vykázaných podle statické části dokumentace. Ve VV jsou uvedeny všechny konstrukce v ní obsažené. Vzhledem k tomu, že nebylo doloženo, kterých položek se rozpor týká, zkontroloval zadavatel celkové množství betonu.

Monolitické betony venkovních inženýrských objektů jsou vykázány zvlášť od monolitu SO 01.

Doplňujeme revizi R02 výkresů tvaru pro 5.NP sekce B1 a B5, ve kterých došlo k úpravě vstupu do schodiště z 5NP. Jedná se o uvedení do souladu se Soupisem prací s výkazem výměr.

Přílohy:

D.1.2.3_01B_105_B1_5NP_tv_R02.pdf

D.1.2.3_01B_105_B5_5NP_tv_R02.pdf

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel vzhledem k delší době nutné pro přípravu podkladů pro toto Vysvětlení prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o jeden (1) pracovní den, tj. o dobu, o kterou přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení v ZZVZ stanovenou dobu tří (3) pracovních dnů.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 14. 3. 2023 ve 12:00 hod.

Zadavatel poskytuje dodavatelům aktuální seznam dokumentace:

230217_BA_Mephared_DPS_Seznam dokumentace_VFVI-047

Ostatní přílohy viz výše u jednotlivých dotazů.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)