



Veřejná zakázka:

PedF – 2023 – Výměna oken v budově PedF UK – Brandýs nad Labem, Královická 915

Odpověď na dotaz č. 1 uchazeče:

Dne 21. 3. 2023 obdržel zadavatel dotaz ve znění:

Dobrý den,

na základě provedené prohlídky Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je náčrt okna se sloupkem, ale vyměňovaná okna v prvním nadzemním podlaží jsou konstruována se svislým spojem. Nová okna se sloupkem by tak nepůsobila jednotným dojmem, jak požadujete ve Výzvě k podání nabídky.

Požadujete nová okna se svislým spojem (sjednocení s již vyměněnými okny) nebo okna se sloupkem (dle podrobné specifikace - náčrtu oken)?

Odpověď č. 1:

Dobrý den,

Při realizaci výměny oken preferujeme, aby po provedení prací působila okna jednotným dojmem. Požadujeme okna se svislým spojem (sjednocení s již vyměněnými okny).

Pro názornost přikládáme fotografii z interiéru.

S pozdravem

Ivana Choutková

