

Oblastní inspektorát práce
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

MEPRO s.r.o.
náměstí Před bateriemi 912/6
162 00 Praha

Váš dopis ze dne
12.12.2022

Naše č.j.:
22552/6.42/22-2

Naše sp. zn
V6-2023-1

Vyřizuje/kontakt:
Bc. Michal Novotný / 950 179 666

Plzeň
05.01.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Rekonstrukce části Šafránkova pavilonu studentské koleje a nástavba jednoho podlaží

místo: Šafránkova kolej, alej Svobody 703/31, Plzeň

zadavatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha, IČ: 00216208

projektant: MEPRO s.r.o., náměstí Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha, IČ: 48025721

předložená výše nadepsanému OIP dne 12.12.2022

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Ve výkresu půdorys střechy D.1.1.8 - záchytný systém (TOPSAFE) chybí označení jednotlivých kotvicích bodů pořadovým číslem, ve smyslu přílohy A.2.4 pro ČSN EN 795, prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení. Značení je důležité pro revizi a periodické prohlídky záchytného systému..
2. Technická zpráva D.1.4.3 Projekt elektro (str. 8, bod 6.1.1), se odkazuje na výpočty osvětlení, jako přílohu č.1 TZ, které však nejsou součástí předložené TZ ani části PD silnoproud. Není tak možné posouzení údajů a náležitostí, zároveň tak nejsou zřejmé jakékoliv zamýšlené identifikační údaje, vztahující se k specifikaci umělého osvětlení, podle kterých je možné stanovit správnost a úplnost návrhu osvětlení, v návaznosti na příslušné platné normy..
3. Technická zpráva projektové dokumentace D.1.4.3 Projekt elektro, v návaznosti na popis navrženého řešení a uspořádání instalace ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., neobsahuje informaci o zařazení zařízení do tříd a skupin, dle NV č. 190/2022 Sb. Doplnit..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Součástí tohoto vyjádření k doplněné projektové dokumentaci jsou i vyjádření č.j. 18347/6.42/22-2 a zn. V6-2022-163 ze

dne 04. 11. 2022 a vyjádření č.j. 20954/6.42/22-2 a zn. V6-2022-180 ze dne 28. 11. 2022



.....
Ing. Vilém Schwab
Vedoucí oddělení inspekce

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
se sídlem v Plzni
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň (4)

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby